

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 24 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400956
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: Взлет ЭР ЭРСВ-440(540)Ф SN 2103861
Обратка:

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И SN а696233
Коммуналец СДВ-И SN а696234

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 410018/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 410018/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.11.2025	70.44	43.74	26.70	147.75	148.18	-0.29	0.45	0.39	3.94	0.00	3.94	0.00	0.20	24.00	
02.11.2025	70.22	44.09	26.13	154.63	154.88	-0.16	0.46	0.40	4.04	0.00	4.04	0.00	0.20	24.00	
03.11.2025	75.25	44.63	30.62	149.50	149.94	-0.29	0.46	0.40	4.58	0.00	4.58	0.00	0.20	24.00	
04.11.2025	78.05	44.73	33.32	151.00	151.25	-0.17	0.46	0.39	5.03	0.00	5.03	0.00	0.20	24.00	
05.11.2025	71.93	45.03	26.90	159.68	159.87	-0.12	0.46	0.40	4.29	0.00	4.29	0.00	0.20	24.00	
06.11.2025	70.00	44.07	25.93	160.50	160.69	-0.12	0.46	0.40	4.16	0.00	4.16	0.00	0.20	24.00	
07.11.2025	70.18	44.63	25.55	163.75	164.25	-0.30	0.47	0.40	4.18	0.00	4.18	0.00	0.20	24.00	
08.11.2025	70.28	44.71	25.57	167.63	168.12	-0.29	0.47	0.40	4.28	0.00	4.28	0.00	0.20	24.00	
09.11.2025	70.40	43.51	26.89	155.81	156.38	-0.37	0.46	0.40	4.19	0.00	4.19	0.00	0.20	24.00	
10.11.2025	70.94	44.14	26.80	156.50	157.06	-0.36	0.47	0.41	4.19	0.00	4.19	0.00	0.20	24.00	
11.11.2025	72.45	43.87	28.58	155.88	156.31	-0.28	0.47	0.40	4.45	0.00	4.45	0.00	0.20	24.00	
12.11.2025	75.04	44.67	30.37	161.68	162.25	-0.35	0.47	0.40	4.91	0.00	4.91	0.00	0.20	24.00	
13.11.2025	74.39	44.85	29.54	163.07	163.44	-0.23	0.47	0.40	4.82	0.00	4.82	0.00	0.20	24.00	
14.11.2025	70.80	44.61	26.19	165.62	165.81	-0.11	0.48	0.41	4.33	0.00	4.33	0.00	0.20	24.00	
15.11.2025	70.05	44.19	25.86	167.31	168.00	-0.41	0.47	0.40	4.33	0.00	4.33	0.00	0.20	24.00	
16.11.2025	71.91	43.60	28.31	159.94	160.50	-0.35	0.46	0.40	4.52	0.00	4.52	0.00	0.20	24.00	
17.11.2025	76.04	44.40	31.64	152.63	153.44	-0.53	0.46	0.40	4.83	0.00	4.83	0.00	0.20	24.00	
18.11.2025	70.52	43.66	26.86	158.25	159.06	-0.51	0.46	0.40	4.25	0.00	4.25	0.00	0.20	24.00	
19.11.2025	70.04	44.58	25.46	169.62	170.69	-0.63	0.47	0.40	4.32	0.00	4.32	0.00	0.20	24.00	
20.11.2025	73.51	43.71	29.80	154.19	154.88	-0.45	0.47	0.40	4.59	0.00	4.59	0.00	0.20	24.00	
21.11.2025	76.75	45.20	31.55	156.19	156.87	-0.43	0.48	0.40	4.93	0.00	4.93	0.00	0.20	24.00	
22.11.2025	71.92	44.49	27.43	164.00	164.50	-0.30	0.47	0.40	4.50	0.00	4.50	0.00	0.20	24.00	
23.11.2025	72.84	44.10	28.74	164.75	165.25	-0.30	0.48	0.41	4.73	0.00	4.73	0.00	0.20	24.00	
24.11.2025	75.67	44.75	30.92	159.62	160.00	-0.24	0.48	0.40	4.93	0.00	4.93	0.00	0.20	24.00	
25.11.2025	71.05	44.89	26.16	169.88	170.25	-0.22	0.47	0.40	4.44	0.00	4.44	0.00	0.20	24.00	
26.11.2025	72.55	44.18	28.37	162.50	162.94	-0.27	0.47	0.40	4.61	0.00	4.61	0.00	0.20	24.00	
27.11.2025	74.87	45.33	29.54	165.62	166.12	-0.30	0.48	0.40	4.89	0.00	4.89	0.00	0.20	24.00	
28.11.2025	76.87	45.92	30.95	167.75	168.25	-0.30	0.49	0.40	5.19	0.00	5.19	0.00	0.20	24.00	
29.11.2025	73.77	45.94	27.83	176.44	176.69	-0.14	0.49	0.40	4.91	0.00	4.91	0.00	0.20	24.00	
30.11.2025	70.25	44.84	25.41	176.50	176.63	-0.07	0.47	0.40	4.48	0.00	4.48	0.00	0.20	24.00	
Средние:	72.63	44.50	28.13	---	---	-0.30	0.47	0.40	---	---	---	0.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	4838.19	4852.50	---	---	---	135.83	0.00	135.83	---	---	720.00	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.10.2025	619016.50	566406.88	18987.42	0.00	18987.42
30.11.2025	623854.69	571259.38	19123.25	0.00	19123.25
Итого:	4838.19	4852.50	135.83	0.00	135.83

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации