

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 00411021
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1 °C	V1 м3	M1 т	P1 кгс/см2	Q1 Гкал	Траб ч	NS	gNSCode
01.11.2025	60.99	10.668	10.487	5.86	0.587	24.0		Ok
02.11.2025	60.69	11.934	11.733	5.82	0.654	24.0		Ok
03.11.2025	63.56	11.203	10.997	5.73	0.644	24.0		Ok
04.11.2025	63.83	13.289	13.043	5.61	0.767	24.0		Ok
05.11.2025	60.87	9.670	9.506	5.77	0.531	24.0		Ok
06.11.2025	60.94	10.547	10.368	5.80	0.580	24.0		Ok
07.11.2025	61.47	10.070	9.896	5.85	0.559	24.0		Ok
08.11.2025	61.19	10.126	9.953	5.88	0.559	24.0		Ok
09.11.2025	60.08	12.871	12.658	5.75	0.697	24.0		Ok
10.11.2025	61.19	10.320	10.143	5.83	0.570	24.0		Ok
11.11.2025	61.55	11.558	11.358	5.80	0.642	24.0		Ok
12.11.2025	62.90	10.551	10.361	5.72	0.600	24.0		Ok
13.11.2025	61.98	10.770	10.581	5.69	0.603	24.0		Ok
14.11.2025	59.68	10.865	10.688	5.72	0.585	24.0		Ok
15.11.2025	59.84	12.503	12.298	5.80	0.675	24.0		Ok
16.11.2025	60.15	13.823	13.594	5.75	0.750	24.0		Ok
17.11.2025	63.37	10.948	10.748	5.74	0.628	24.0		Ok
18.11.2025	59.36	11.018	10.840	5.70	0.589	24.0		Ok
19.11.2025	59.70	11.792	11.599	5.68	0.635	24.0		Ok
20.11.2025	61.30	11.191	10.999	5.69	0.619	24.0		Ok
21.11.2025	62.50	9.943	9.766	5.66	0.562	24.0		Ok
22.11.2025	57.52	12.372	12.184	5.64	0.640	24.0		Ok
23.11.2025	57.83	14.274	14.054	5.60	0.743	24.0		Ok
24.11.2025	60.07	11.546	11.355	5.61	0.625	24.0		Ok
25.11.2025	56.73	10.536	10.380	5.62	0.537	24.0		Ok
26.11.2025	58.54	11.679	11.495	5.65	0.616	24.0		Ok
27.11.2025	59.07	12.369	12.171	5.63	0.658	24.0		Ok
28.11.2025	60.54	10.384	10.210	5.59	0.567	24.0		Ok
29.11.2025	59.98	11.521	11.331	5.61	0.623	24.0		Ok
30.11.2025	56.47	14.162	13.954	5.56	0.718	24.0		Ok
Средние:	60.46	---	---	5.71	---	---		
Итого:	---	344.503	338.746	---	18.765	720.0		

Дата	V1 м3	M1 т	Q1 Гкал	Траб ч
31.10.2025	14746.520	14505.200	781.197	32241.6
30.11.2025	15091.020	14843.950	799.962	32961.6
Итого:	344.500	338.750	18.765	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400555
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ЭРСВ-420(520)Л В SN 730869

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 410594/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 410594/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.11.2025	48.26	39.95	8.31	352.97	354.22	-0.35	0.90	0.50	2.95	0.00	2.95	0.00	0.20	24.00	
02.11.2025	48.39	40.02	8.37	352.94	354.22	-0.36	0.90	0.50	2.98	0.00	2.98	0.00	0.20	24.00	
03.11.2025	51.88	41.89	9.99	352.75	354.10	-0.38	0.90	0.50	3.55	0.00	3.55	0.00	0.20	24.00	
04.11.2025	55.00	43.99	11.01	352.56	353.78	-0.35	0.90	0.50	3.90	0.00	3.90	0.00	0.20	24.00	
05.11.2025	49.93	41.09	8.84	353.06	354.28	-0.34	0.90	0.50	3.14	0.00	3.14	0.00	0.20	24.00	
06.11.2025	47.12	39.23	7.89	353.16	354.37	-0.34	0.90	0.50	2.81	0.00	2.81	0.00	0.20	24.00	
07.11.2025	44.75	37.78	6.97	353.22	354.50	-0.36	0.90	0.50	2.49	0.00	2.49	0.00	0.20	24.00	
08.11.2025	45.89	38.41	7.48	353.00	354.28	-0.36	0.90	0.50	2.66	0.00	2.66	0.00	0.20	24.00	
09.11.2025	48.09	39.70	8.39	352.90	354.13	-0.35	0.90	0.50	2.98	0.00	2.98	0.00	0.20	24.00	
10.11.2025	49.01	40.36	8.65	353.16	354.34	-0.33	0.90	0.50	3.08	0.00	3.08	0.00	0.20	24.00	
11.11.2025	48.54	40.07	8.47	353.28	354.57	-0.36	0.90	0.50	3.02	0.00	3.02	0.00	0.20	24.00	
12.11.2025	47.76	39.36	8.40	353.28	354.59	-0.37	0.90	0.50	2.99	0.00	2.99	0.00	0.20	24.00	
13.11.2025	47.04	38.84	8.20	353.09	354.44	-0.38	0.90	0.50	2.91	0.00	2.91	0.00	0.20	24.00	
14.11.2025	46.30	38.38	7.92	352.85	354.22	-0.39	0.90	0.50	2.82	0.00	2.82	0.00	0.20	24.00	
15.11.2025	46.08	38.42	7.66	352.84	354.18	-0.38	0.90	0.50	2.73	0.00	2.73	0.00	0.20	24.00	
16.11.2025	47.26	39.08	8.18	352.75	354.13	-0.39	0.90	0.50	2.91	0.00	2.91	0.00	0.20	24.00	
17.11.2025	50.45	40.99	9.46	352.72	354.12	-0.40	0.90	0.50	3.36	0.00	3.36	0.00	0.20	24.00	
18.11.2025	46.30	38.42	7.88	352.88	354.25	-0.39	0.90	0.50	2.80	0.00	2.80	0.00	0.20	24.00	
19.11.2025	45.97	37.58	8.39	248.87	249.85	-0.39	0.90	0.50	2.10	0.00	2.10	0.00	0.20	24.00	
20.11.2025	52.29	42.53	9.76	378.94	380.03	-0.29	0.90	0.50	3.72	0.00	3.72	0.00	0.20	24.00	
21.11.2025	53.11	43.34	9.77	378.47	379.65	-0.31	0.90	0.50	3.72	0.00	3.72	0.00	0.20	24.00	
22.11.2025	50.06	41.50	8.56	378.68	379.94	-0.33	0.90	0.50	3.26	0.00	3.26	0.00	0.20	24.00	
23.11.2025	50.76	41.90	8.86	378.41	379.60	-0.31	0.90	0.50	3.38	0.00	3.38	0.00	0.20	24.00	
24.11.2025	53.14	43.40	9.74	378.31	379.53	-0.32	0.90	0.50	3.71	0.00	3.71	0.00	0.20	24.00	
25.11.2025	49.93	41.53	8.40	378.50	379.72	-0.32	0.90	0.50	3.20	0.00	3.20	0.00	0.20	24.00	
26.11.2025	50.79	41.92	8.87	378.50	379.68	-0.31	0.90	0.50	3.38	0.00	3.38	0.00	0.20	24.00	
27.11.2025	52.61	43.16	9.45	378.50	379.66	-0.31	0.90	0.50	3.60	0.00	3.60	0.00	0.20	24.00	
28.11.2025	52.52	43.07	9.45	378.57	379.69	-0.30	0.90	0.50	3.60	0.00	3.60	0.00	0.20	24.00	
29.11.2025	50.33	41.83	8.50	378.56	379.68	-0.30	0.90	0.50	3.24	0.00	3.24	0.00	0.20	24.00	
30.11.2025	49.08	40.97	8.11	378.69	379.82	-0.30	0.90	0.50	3.10	0.00	3.10	0.00	0.20	24.00	
Средние:	49.29	40.62	8.66	---	---	-0.35	0.90	0.50	---	---	---	0.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	10766.41	10803.57	---	---	---	94.09	0.00	94.09	---	---	720.00	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.10.2025	466110.97	459870.09	16848.39	0.00	16848.39
30.11.2025	476877.38	470673.66	16942.48	0.00	16942.48
Итого:	10766.41	10803.57	94.09	0.00	94.09

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации