

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 51 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: СПТ943 Заводской номер: 26079
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Подача, горячая вода:
Схема измерений: Закрытая система теплоснабжения (дополнительный канал измерения тепла с датчиком температуры и расходомером)

Счетчик воды:
PM-5-T-И SN 203188
PM-5-T-И SN 203187
BCT SN 11525515

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 13464a
КТПТР-01 SN 13464
КТПТР-01 SN 12671

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	P1	P2	Q	Qг	Ти	НС
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т		кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	ч	
01.11.2025	46.75	40.51	5.00	6.25	287.72	285.45	0.00	284.77	283.24	0.00	0.54	6.00	5.00	1.784	0.000	24.0	
02.11.2025	48.02	41.41	5.00	6.61	287.67	285.55	0.00	284.56	283.24	0.00	0.47	6.00	5.00	1.886	0.000	24.0	
03.11.2025	48.14	41.43	5.00	6.71	288.58	285.53	0.00	285.44	283.21	0.00	0.78	6.00	5.00	1.919	0.000	24.0	
04.11.2025	51.70	43.71	5.00	8.00	288.51	285.78	0.00	284.90	283.20	0.00	0.60	6.00	5.00	2.282	0.000	24.0	
05.11.2025	54.64	45.75	5.00	8.89	288.16	285.88	0.00	284.16	283.06	0.00	0.39	6.00	5.00	2.529	0.000	24.0	
06.11.2025	49.57	42.44	5.00	7.13	286.48	285.24	0.00	283.18	282.81	0.00	0.13	6.00	5.00	2.023	0.000	24.0	
07.11.2025	46.85	40.54	5.00	6.31	285.01	285.57	0.00	282.07	283.35	0.00	-0.45	6.00	5.00	1.785	0.000	24.0	
08.11.2025	44.50	38.94	5.00	5.56	285.70	285.41	0.00	283.04	283.37	0.00	-0.12	6.00	5.00	1.579	0.000	24.0	
09.11.2025	45.71	39.74	5.00	5.97	286.44	285.27	0.00	283.63	283.14	0.00	0.17	6.00	5.00	1.696	0.000	24.0	
10.11.2025	47.87	41.15	5.00	6.72	286.42	285.41	0.00	283.34	283.12	0.00	0.08	6.00	5.00	1.907	0.000	24.0	
11.11.2025	48.72	41.76	5.00	6.96	288.64	285.58	0.00	285.43	283.22	0.00	0.77	6.00	5.00	1.992	0.000	24.0	
12.11.2025	48.26	41.40	5.00	6.86	287.02	285.62	0.00	283.88	283.30	0.00	0.20	6.00	5.00	1.949	0.000	24.0	
13.11.2025	47.52	40.74	5.00	6.78	286.79	285.63	0.00	283.75	283.39	0.00	0.13	6.00	5.00	1.928	0.000	24.0	
14.11.2025	46.77	40.19	5.00	6.58	286.96	285.51	0.00	284.01	283.33	0.00	0.24	6.00	5.00	1.874	0.000	24.0	
15.11.2025	46.06	39.73	5.00	6.33	287.00	285.45	0.00	284.14	283.32	0.00	0.29	6.00	5.00	1.802	0.000	24.0	
16.11.2025	45.83	39.72	5.00	6.11	286.65	285.43	0.00	283.82	283.30	0.00	0.18	6.00	5.00	1.739	0.000	24.0	
17.11.2025	47.04	40.49	5.00	6.55	286.60	285.51	0.00	283.62	283.30	0.00	0.11	6.00	5.00	1.862	0.000	24.0	
18.11.2025	50.16	42.56	5.00	7.60	287.15	285.97	0.00	283.77	283.52	0.00	0.09	6.00	5.00	2.159	0.000	24.0	
19.11.2025	46.03	39.69	5.00	6.34	287.23	285.70	0.00	284.37	283.57	0.00	0.28	6.00	5.00	1.807	0.000	24.0	
20.11.2025	45.83	39.12	5.00	6.71	197.00	195.96	0.00	195.05	194.54	0.00	0.26	6.00	5.00	1.312	0.000	24.0	
21.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
24.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
25.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
26.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.11.2025	51.32	43.64	5.00	7.69	1147.94	1138.91	0.00	1133.82	1128.66	0.00	0.46	6.00	5.00	8.732	0.000	94.2	*
30.11.2025	49.96	42.82	5.00	7.14	292.04	289.98	0.00	288.63	287.46	0.00	0.40	6.00	5.00	2.064	0.000	24.0	
Средние:	48.06	41.25	5.00	6.81	---	---	---	---	---	---	0.27	6.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	---	7091.71	7050.34	0.00	7013.39	6992.65	0.00	---	---	---	48.610	0.000	598.2	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Qг	Ти
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч
31.10.2025	836042.04	827110.84	57571.03	823791.60	818806.11	57574.48	8107.313	-1.015	120178.7
30.11.2025	843011.50	834040.01	57571.03	830684.28	825678.70	57574.48	8154.941	-1.015	120766.9
Итого:	6969.46	6929.17	0.00	6892.68	6872.58	0.00	47.628	0.000	588.1

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 51 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: СПТ943 Заводской номер: 26079
Точка измерения: TB2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения (дополнительный канал измерения тепла с датчиком температуры)

Дата	t1 °C	t2 °C	t3 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Q Гкал	Qг Гкал	Тн ч	НС
01.11.2025	60.28	51.15	5.00	9.14	51.50	42.28	8.88	50.64	41.76	8.88	7.00	6.00	0.874	0.000	24.0	
02.11.2025	60.29	51.08	5.00	9.21	51.24	42.49	8.41	50.39	41.97	8.41	7.00	6.00	0.853	0.000	24.0	
03.11.2025	59.83	50.63	5.00	9.21	51.14	42.11	8.70	50.30	41.60	8.70	7.00	6.00	0.862	0.000	24.0	
04.11.2025	61.87	51.73	5.00	10.15	49.75	40.94	8.45	48.88	40.43	8.45	7.00	6.00	0.892	0.000	24.0	
05.11.2025	62.33	51.61	5.00	10.72	50.14	39.54	10.21	49.25	39.04	10.21	7.00	6.00	1.005	0.000	24.0	
06.11.2025	60.52	50.64	5.00	9.88	49.57	40.83	8.40	48.74	40.34	8.40	7.00	6.00	0.867	0.000	24.0	
07.11.2025	59.96	50.36	5.00	9.60	48.95	41.31	7.32	48.14	40.82	7.32	7.00	6.00	0.796	0.000	24.0	
08.11.2025	60.73	50.91	5.00	9.82	49.24	41.17	7.77	48.41	40.67	7.74	7.00	6.00	0.832	0.000	24.0	*
09.11.2025	60.66	51.20	5.00	9.47	51.62	41.77	9.49	50.75	41.26	9.49	7.00	6.00	0.921	0.000	24.0	
10.11.2025	59.45	50.58	5.00	8.87	54.89	43.38	11.14	54.00	42.86	11.14	7.00	6.00	0.989	0.000	24.0	
11.11.2025	60.65	50.94	5.00	9.72	50.20	41.46	8.40	49.35	40.96	8.40	7.00	6.00	0.867	0.000	24.0	
12.11.2025	60.83	50.83	5.00	10.01	49.31	40.23	8.76	48.47	39.74	8.73	7.00	6.00	0.887	0.000	24.0	*
13.11.2025	61.88	51.27	5.00	10.62	47.76	39.50	7.91	46.93	39.02	7.91	7.00	6.00	0.866	0.000	24.0	
14.11.2025	61.22	50.95	5.00	10.27	49.56	39.51	9.68	48.71	39.03	9.68	7.00	6.00	0.947	0.000	24.0	
15.11.2025	59.25	49.63	5.00	9.62	47.92	40.35	7.26	47.15	39.89	7.26	7.00	6.00	0.779	0.000	24.0	
16.11.2025	59.23	49.97	5.00	9.26	52.61	41.35	10.89	51.76	40.87	10.89	7.00	6.00	0.971	0.000	24.0	
17.11.2025	59.52	50.25	5.00	9.27	54.45	41.11	12.94	53.56	40.62	12.94	7.00	6.00	1.084	0.000	24.0	
18.11.2025	62.32	51.77	5.00	10.55	49.51	40.02	9.11	48.63	39.52	9.11	7.00	6.00	0.941	0.000	24.0	
19.11.2025	58.88	49.25	5.00	9.63	49.68	39.87	9.46	48.88	39.42	9.47	7.00	6.00	0.891	0.000	24.0	*
20.11.2025	59.50	49.81	5.00	9.69	50.37	40.67	9.36	49.55	40.20	9.35	7.00	6.00	0.901	0.000	24.0	*
21.11.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22.11.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23.11.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
24.11.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
25.11.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
26.11.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27.11.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.11.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.11.2025	58.02	48.71	5.00	9.31	191.74	154.87	35.62	188.77	153.15	35.62	7.00	6.00	3.321	0.000	94.2	*
30.11.2025	58.77	49.51	5.00	9.26	49.59	39.99	9.27	48.80	39.53	9.27	7.00	6.00	0.866	0.000	24.0	
Средние:	60.27	50.58	5.00	9.69	---	---	---	---	---	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	---	1250.74	1014.76	227.43	1230.08	1002.71	227.38	---	---	22.213	0.000	598.2	

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	Q Гкал	Qг Гкал	Тн ч
31.10.2025	211203.48	150988.71	74959.23	208174.87	149336.13	58838.73	4079.457	-0.722	119668.1
30.11.2025	212434.24	151985.55	75184.72	209385.31	150321.14	59064.17	4101.391	-0.722	120256.2
Итого:	1230.77	996.85	225.49	1210.45	985.01	225.44	21.934	0.000	588.1

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации