

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Косьвинская ул, д. 13 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400606
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ЭРСВ-440ЛВ SN 447656

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 915580/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 915580/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.11.2025	67.96	37.24	30.72	90.93	92.28	-1.47	0.90	0.50	2.80	0.00	2.80	5.00	0.20	24.00	
02.11.2025	67.80	37.42	30.38	93.91	95.22	-1.39	0.90	0.50	2.86	0.00	2.86	5.00	0.20	24.00	
03.11.2025	71.75	38.32	33.43	95.19	96.75	-1.63	0.90	0.50	3.19	0.00	3.19	5.00	0.20	24.00	
04.11.2025	75.04	39.12	35.92	94.84	96.53	-1.77	0.90	0.50	3.41	0.00	3.41	5.00	0.20	24.00	
05.11.2025	70.01	38.18	31.83	96.56	98.03	-1.51	0.90	0.50	3.08	0.00	3.08	5.00	0.20	24.00	
06.11.2025	67.40	37.28	30.12	96.03	97.40	-1.42	0.90	0.50	2.89	0.00	2.89	5.00	0.20	24.00	
07.11.2025	67.73	38.15	29.58	98.79	100.16	-1.38	0.90	0.50	2.93	0.00	2.93	5.00	0.20	24.00	
08.11.2025	67.96	38.66	29.30	100.09	101.50	-1.40	0.90	0.50	2.94	0.00	2.94	5.00	0.20	24.00	
09.11.2025	67.75	37.60	30.15	92.97	94.28	-1.40	0.90	0.50	2.80	0.00	2.80	5.00	0.20	24.00	
10.11.2025	68.68	37.85	30.83	95.44	96.81	-1.43	0.90	0.50	2.95	0.00	2.95	5.00	0.20	24.00	
11.11.2025	69.59	37.94	31.65	95.71	97.19	-1.53	0.90	0.50	3.03	0.00	3.03	5.00	0.20	24.00	
12.11.2025	72.21	38.88	33.33	98.07	99.66	-1.61	0.90	0.50	3.27	0.00	3.27	5.00	0.20	24.00	
13.11.2025	71.75	38.91	32.84	98.31	99.90	-1.60	0.90	0.50	3.23	0.00	3.23	5.00	0.20	24.00	
14.11.2025	68.62	38.08	30.54	97.66	99.07	-1.43	0.90	0.50	2.99	0.00	2.99	5.00	0.20	24.00	
15.11.2025	67.40	37.84	29.56	97.68	99.03	-1.37	0.90	0.50	2.89	0.00	2.89	5.00	0.20	24.00	
16.11.2025	68.73	37.58	31.15	93.91	95.31	-1.48	0.90	0.50	2.93	0.00	2.93	5.00	0.20	24.00	
17.11.2025	73.26	38.58	34.68	94.25	95.84	-1.67	0.90	0.50	3.27	0.00	3.27	5.00	0.20	24.00	
18.11.2025	68.05	36.77	31.28	91.44	92.79	-1.47	0.90	0.50	2.86	0.00	2.86	5.00	0.20	24.00	
19.11.2025	67.63	37.70	29.93	97.68	99.06	-1.40	0.90	0.50	2.93	0.00	2.93	5.00	0.20	24.00	
20.11.2025	70.41	37.92	32.49	94.54	96.00	-1.53	0.90	0.50	3.08	0.00	3.08	5.00	0.20	24.00	
21.11.2025	73.73	39.18	34.55	96.43	98.09	-1.71	0.90	0.50	3.34	0.00	3.34	5.00	0.20	24.00	
22.11.2025	69.74	37.95	31.79	95.44	96.88	-1.50	0.90	0.50	3.04	0.00	3.04	5.00	0.20	24.00	
23.11.2025	70.02	38.10	31.92	96.13	97.62	-1.54	0.90	0.50	3.07	0.00	3.07	5.00	0.20	24.00	
24.11.2025	72.55	38.90	33.65	96.62	98.22	-1.64	0.90	0.50	3.26	0.00	3.26	5.00	0.20	24.00	
25.11.2025	69.04	38.13	30.91	97.19	98.59	-1.43	0.90	0.50	3.01	0.00	3.01	5.00	0.20	24.00	
26.11.2025	69.65	37.98	31.67	96.75	98.25	-1.54	0.90	0.50	3.07	0.00	3.07	5.00	0.20	24.00	
27.11.2025	72.52	39.25	33.27	99.15	100.79	-1.64	0.90	0.50	3.30	0.00	3.30	5.00	0.20	24.00	
28.11.2025	73.36	39.72	33.64	100.50	102.15	-1.63	0.90	0.50	3.38	0.00	3.38	5.00	0.20	24.00	
29.11.2025	71.85	40.27	31.58	103.94	105.56	-1.55	0.90	0.50	3.29	0.00	3.29	5.00	0.20	24.00	
30.11.2025	68.00	38.33	29.67	98.69	100.10	-1.42	0.90	0.50	2.93	0.00	2.93	5.00	0.20	24.00	
Средние:	70.01	38.26	31.75	---	---	-1.52	0.90	0.50	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	2894.84	2939.06	---	---	---	91.99	0.00	91.99	---	---	720.00	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.10.2025	494273.13	482503.38	15815.12	0.00	15815.12
30.11.2025	497167.97	485442.44	15907.11	0.00	15907.11
Итого:	2894.84	2939.06	91.99	0.00	91.99

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Косьвинская ул, д. 13 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400606
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Однотрубная открытая система теплоснабжения

Дата	t3 °C	M3 т	P3 МПа	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал	tsw °C	Pcw МПа	TWork ч	NS
01.11.2025	64.21	10.61	0.69	0.63	0.00	0.63	5.00	0.20	24.00	*
02.11.2025	64.01	10.87	0.69	0.64	0.00	0.64	5.00	0.20	24.00	*
03.11.2025	64.55	11.18	0.69	0.67	0.00	0.67	5.00	0.20	24.00	*
04.11.2025	64.70	12.93	0.68	0.77	0.00	0.77	5.00	0.20	24.00	*
05.11.2025	64.28	12.19	0.69	0.72	0.00	0.72	5.00	0.20	24.00	*
06.11.2025	64.03	12.26	0.68	0.72	0.00	0.72	5.00	0.20	24.00	*
07.11.2025	64.24	11.98	0.69	0.71	0.00	0.71	5.00	0.20	24.00	*
08.11.2025	64.14	11.21	0.69	0.66	0.00	0.66	5.00	0.20	24.00	*
09.11.2025	62.78	12.90	0.66	0.75	0.00	0.75	5.00	0.20	24.00	*
10.11.2025	64.32	11.74	0.69	0.70	0.00	0.70	5.00	0.20	24.00	*
11.11.2025	64.45	11.54	0.68	0.69	0.00	0.69	5.00	0.20	24.00	*
12.11.2025	64.79	11.40	0.69	0.68	0.00	0.68	5.00	0.20	24.00	*
13.11.2025	64.75	12.55	0.69	0.75	0.00	0.75	5.00	0.20	24.00	*
14.11.2025	63.91	10.96	0.69	0.65	0.00	0.65	5.00	0.20	24.00	*
15.11.2025	63.60	12.19	0.69	0.71	0.00	0.71	5.00	0.20	24.00	*
16.11.2025	63.40	13.69	0.68	0.80	0.00	0.80	5.00	0.20	24.00	*
17.11.2025	64.78	13.06	0.69	0.78	0.00	0.78	5.00	0.20	24.00	*
18.11.2025	63.30	13.05	0.69	0.76	0.00	0.76	5.00	0.20	24.00	*
19.11.2025	62.94	12.33	0.68	0.72	0.00	0.72	5.00	0.20	24.00	*
20.11.2025	64.45	12.76	0.68	0.76	0.00	0.76	5.00	0.20	24.00	*
21.11.2025	64.76	12.58	0.69	0.75	0.00	0.75	5.00	0.20	24.00	*
22.11.2025	62.43	12.45	0.68	0.72	0.00	0.72	5.00	0.20	24.00	*
23.11.2025	61.55	14.63	0.68	0.83	0.00	0.83	5.00	0.20	24.00	*
24.11.2025	61.79	13.55	0.69	0.77	0.00	0.77	5.00	0.20	24.00	*
25.11.2025	61.02	13.73	0.68	0.77	0.00	0.77	5.00	0.20	24.00	*
26.11.2025	61.44	13.96	0.68	0.79	0.00	0.79	5.00	0.20	24.00	*
27.11.2025	61.52	14.28	0.68	0.81	0.00	0.81	5.00	0.20	24.00	*
28.11.2025	61.41	13.66	0.69	0.77	0.00	0.77	5.00	0.20	24.00	*
29.11.2025	62.09	14.27	0.68	0.82	0.00	0.82	5.00	0.20	24.00	*
30.11.2025	60.65	14.47	0.68	0.81	0.00	0.81	5.00	0.20	24.00	*
Средние:	63.34	---	0.68	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	378.99	---	22.10	0.00	22.10	---	---	720.00	

Дата	M3 т	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал
31.10.2025	18813.83	1018.17	0.00	1018.17
30.11.2025	19192.82	1040.26	0.00	1040.26
Итого:	378.99	22.10	0.00	22.10

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации