

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Косьвинская ул, д. 9 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400425
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: ЭРСВ-440ЛВ SN 447395
Обратка:
Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И SN а765327
Коммуналец СДВ-И SN а765328

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 409025/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 409025/2

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.11.2025	70.02	46.76	23.26	104.97	103.09	1.81	0.56	0.35	2.44	0.00	2.44	5.00	0.20	24.00	
02.11.2025	69.80	46.94	22.86	108.47	106.56	1.78	0.57	0.36	2.48	0.00	2.48	5.00	0.20	24.00	
03.11.2025	74.96	49.05	25.91	110.81	108.88	1.76	0.55	0.36	2.87	0.00	2.87	5.00	0.20	24.00	*
04.11.2025	77.67	50.23	27.44	110.66	108.78	1.71	0.53	0.35	3.04	0.00	3.04	5.00	0.20	24.00	
05.11.2025	71.56	48.01	23.55	111.37	109.59	1.61	0.55	0.36	2.63	0.00	2.63	5.00	0.20	24.00	
06.11.2025	69.64	47.05	22.59	111.59	109.85	1.57	0.57	0.36	2.52	0.00	2.52	5.00	0.20	24.00	*
07.11.2025	69.79	47.68	22.11	114.47	112.75	1.51	0.57	0.36	2.53	0.00	2.53	5.00	0.20	24.00	
08.11.2025	69.87	48.00	21.87	116.00	114.28	1.49	0.62	0.36	2.54	0.00	2.54	5.00	0.20	24.00	
09.11.2025	69.94	46.79	23.15	106.91	105.47	1.36	0.56	0.36	2.48	0.00	2.48	5.00	0.20	24.00	*
10.11.2025	70.62	47.56	23.06	110.62	109.15	1.34	0.61	0.36	2.55	0.00	2.55	5.00	0.20	24.00	*
11.11.2025	72.15	48.09	24.06	111.10	109.69	1.28	0.57	0.36	2.67	0.00	2.67	5.00	0.20	24.00	*
12.11.2025	74.66	49.50	25.16	114.22	112.88	1.18	0.58	0.35	2.88	0.00	2.88	5.00	0.20	24.00	
13.11.2025	74.03	49.15	24.88	114.06	112.81	1.10	0.57	0.36	2.84	0.00	2.84	5.00	0.20	24.00	
14.11.2025	70.40	47.65	22.75	113.22	112.09	1.00	0.57	0.36	2.58	0.00	2.58	5.00	0.20	24.00	
15.11.2025	69.67	47.48	22.19	112.78	111.75	0.92	0.57	0.36	2.51	0.00	2.51	5.00	0.20	24.00	
16.11.2025	71.60	47.61	23.99	108.62	107.66	0.89	0.55	0.36	2.61	0.00	2.61	5.00	0.20	24.00	
17.11.2025	75.72	49.41	26.31	109.54	108.69	0.78	0.55	0.35	2.88	0.00	2.88	5.00	0.20	24.00	
18.11.2025	70.10	46.56	23.54	106.25	105.46	0.75	0.55	0.36	2.50	0.00	2.50	5.00	0.20	24.00	
19.11.2025	69.74	47.43	22.31	113.21	112.44	0.68	0.63	0.35	2.53	0.00	2.53	5.00	0.20	24.00	*
20.11.2025	73.23	48.37	24.86	110.07	109.28	0.72	0.58	0.36	2.74	0.00	2.74	5.00	0.20	24.00	*
21.11.2025	76.43	50.05	26.38	112.47	111.72	0.67	0.76	0.36	2.97	0.00	2.97	5.00	0.20	24.00	*
22.11.2025	71.50	47.82	23.68	110.56	109.85	0.64	0.66	0.36	2.62	0.00	2.62	5.00	0.20	24.00	*
23.11.2025	72.41	48.23	24.18	111.09	110.37	0.65	0.56	0.37	2.69	0.00	2.69	5.00	0.20	24.00	*
24.11.2025	75.13	48.75	26.38	101.47	100.84	0.62	0.55	0.36	2.68	0.00	2.68	5.00	0.20	24.00	*
25.11.2025	70.66	47.69	22.97	112.91	112.16	0.67	0.56	0.36	2.60	0.00	2.60	5.00	0.20	24.00	*
26.11.2025	72.21	48.19	24.02	112.68	112.00	0.61	0.56	0.36	2.71	0.00	2.71	5.00	0.20	24.00	
27.11.2025	74.59	49.66	24.93	115.25	114.53	0.63	0.57	0.35	2.88	0.00	2.88	5.00	0.20	24.00	
28.11.2025	76.53	50.95	25.58	119.19	118.50	0.58	0.60	0.36	3.05	0.00	3.05	5.00	0.20	24.00	
29.11.2025	73.32	50.03	23.29	121.16	120.44	0.60	0.58	0.35	2.83	0.00	2.83	5.00	0.20	24.00	
30.11.2025	69.81	47.59	22.22	114.25	113.62	0.55	0.57	0.35	2.54	0.00	2.54	5.00	0.20	24.00	
Средние:	72.26	48.28	23.98	---	---	1.05	0.58	0.36	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	3349.97	3315.18	---	---	---	80.40	0.00	80.40	---	---	720.00	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.10.2025	298935.97	288276.16	10114.23	0.00	10114.23
30.11.2025	302285.94	291591.34	10194.63	0.00	10194.63
Итого:	3349.97	3315.18	80.40	0.00	80.40

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Косьвинская ул, д. 9 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400425
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Однотрубная открытая система теплоснабжения

Дата	t3 °C	M3 т	P3 МПа	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал	tsw °C	Pcw МПа	TWork ч	NS
01.11.2025	47.34	10.06	0.64	0.43	0.00	0.43	5.00	0.20	24.00	*
02.11.2025	47.01	9.89	0.64	0.42	0.00	0.42	5.00	0.20	24.00	*
03.11.2025	47.22	10.11	0.67	0.43	0.00	0.43	5.00	0.20	24.00	*
04.11.2025	48.08	11.38	0.69	0.49	0.00	0.49	5.00	0.20	24.00	*
05.11.2025	46.66	10.01	0.66	0.42	0.00	0.42	5.00	0.20	24.00	*
06.11.2025	45.56	10.15	0.70	0.41	0.00	0.41	5.00	0.20	24.00	*
07.11.2025	47.24	10.78	0.66	0.46	0.00	0.46	5.00	0.20	24.00	*
08.11.2025	49.34	13.00	0.65	0.58	0.00	0.58	5.00	0.20	24.00	*
09.11.2025	47.77	9.58	0.62	0.41	0.00	0.41	5.00	0.20	24.00	*
10.11.2025	46.24	10.62	0.66	0.44	0.00	0.44	5.00	0.20	24.00	*
11.11.2025	46.89	10.43	0.65	0.44	0.00	0.44	5.00	0.20	24.00	*
12.11.2025	46.66	10.13	0.66	0.42	0.00	0.42	5.00	0.20	24.00	*
13.11.2025	45.68	10.14	0.63	0.41	0.00	0.41	5.00	0.20	24.00	*
14.11.2025	45.97	9.99	0.63	0.41	0.00	0.41	5.00	0.20	24.00	*
15.11.2025	46.69	10.67	0.61	0.45	0.00	0.45	5.00	0.20	24.00	*
16.11.2025	47.55	11.03	0.66	0.47	0.00	0.47	5.00	0.20	24.00	*
17.11.2025	45.48	9.84	0.66	0.40	0.00	0.40	5.00	0.20	24.00	*
18.11.2025	45.50	9.72	0.64	0.39	0.00	0.39	5.00	0.20	24.00	*
19.11.2025	46.40	10.51	0.62	0.44	0.00	0.44	5.00	0.20	24.00	*
20.11.2025	46.78	10.37	0.65	0.43	0.00	0.43	5.00	0.20	24.00	*
21.11.2025	46.44	10.78	0.63	0.45	0.00	0.45	5.00	0.20	24.00	*
22.11.2025	46.13	11.51	0.69	0.47	0.00	0.47	5.00	0.20	24.00	*
23.11.2025	47.25	12.03	0.64	0.51	0.00	0.51	5.00	0.20	24.00	*
24.11.2025	45.17	10.43	0.60	0.42	0.00	0.42	5.00	0.20	24.00	*
25.11.2025	44.26	10.43	0.64	0.41	0.00	0.41	5.00	0.20	24.00	*
26.11.2025	44.92	11.40	0.63	0.46	0.00	0.46	5.00	0.20	24.00	*
27.11.2025	44.20	9.96	0.62	0.39	0.00	0.39	5.00	0.20	24.00	*
28.11.2025	43.88	9.75	0.62	0.38	0.00	0.38	5.00	0.20	24.00	*
29.11.2025	46.44	11.98	0.63	0.50	0.00	0.50	5.00	0.20	24.00	*
30.11.2025	46.30	11.88	0.65	0.49	0.00	0.49	5.00	0.20	24.00	*
Средние:	46.37	---	0.65	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	318.57	---	13.21	0.00	13.21	---	---	720.00	

Дата	M3 т	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал
31.10.2025	15968.17	697.40	0.00	697.40
30.11.2025	16286.74	710.61	0.00	710.61
Итого:	318.57	13.21	0.00	13.21

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации