

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Нейвинская ул, д. 1 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 02513114
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	P1	P2	Q1	Q2	Q3	Траб	NS	gNSCode
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	Гкал	ч		
01.11.2025	60.42	49.34	10.98	89.280	69.301	87.792	68.530	6.79	7.65	4.869	3.043	1.826	24.0		Ok
02.11.2025	60.54	49.25	11.04	89.660	69.161	88.160	68.393	6.79	7.64	4.899	3.031	1.869	24.0		Ok
03.11.2025	61.63	49.70	11.78	88.300	69.272	86.772	68.489	6.79	7.65	4.917	3.066	1.851	24.0		Ok
04.11.2025	61.94	49.66	12.05	92.560	68.713	90.942	67.937	6.75	7.61	5.182	3.037	2.144	24.0		Ok
05.11.2025	60.40	48.63	11.56	89.790	69.049	88.294	68.303	6.77	7.63	4.895	2.984	1.911	24.0		Ok
06.11.2025	59.56	48.14	11.13	89.790	69.023	88.333	68.293	6.78	7.64	4.823	2.950	1.873	24.0		Ok
07.11.2025	60.45	49.31	10.53	62.450	47.425	61.405	46.896	5.73	6.20	3.407	2.081	1.327	24.0	*	G; HC Tr
08.11.2025	62.37	50.96	11.29	95.250	73.635	93.565	72.759	7.05	7.92	5.372	3.349	2.023	24.0		Ok
09.11.2025	59.77	49.34	9.99	100.810	73.836	99.164	73.014	6.77	7.62	5.435	3.241	2.193	24.0		Ok
10.11.2025	61.97	50.39	11.48	94.580	74.004	92.927	73.145	7.05	7.91	5.298	3.324	1.974	24.0		Ok
11.11.2025	61.74	49.66	12.11	87.020	67.695	85.509	66.932	7.05	7.95	4.855	2.993	1.862	24.0	*	HC Tmin
12.11.2025	62.36	49.38	12.80	84.720	63.889	83.222	63.177	7.04	7.98	4.777	2.808	1.970	24.0		Ok
13.11.2025	61.91	48.95	12.74	85.360	63.580	83.871	62.884	7.04	7.98	4.777	2.768	2.009	24.0		Ok
14.11.2025	61.67	48.64	12.84	84.190	63.414	82.733	62.730	7.04	7.98	4.692	2.742	1.950	24.0		Ok
15.11.2025	62.40	49.13	13.05	83.630	63.136	82.150	62.439	7.04	7.98	4.719	2.759	1.959	24.0		Ok
16.11.2025	59.91	47.91	11.67	92.400	62.512	90.886	61.859	7.02	7.96	4.994	2.658	2.336	24.0		Ok
17.11.2025	62.29	48.84	13.30	82.810	62.644	81.349	61.961	7.04	7.98	4.664	2.720	1.943	24.0		Ok
18.11.2025	61.32	48.31	12.74	84.260	62.229	82.817	61.567	7.04	7.98	4.668	2.670	1.998	24.0		Ok
19.11.2025	62.12	48.88	12.96	82.980	60.771	81.524	60.108	7.04	7.98	4.660	2.641	2.019	24.0		Ok
20.11.2025	61.75	49.20	12.31	82.060	61.055	80.636	60.379	6.94	7.86	4.579	2.672	1.907	24.0	*	HC Vmin
21.11.2025	62.42	49.05	13.27	81.080	60.892	79.644	60.223	7.05	8.00	4.577	2.657	1.920	24.0		Ok
22.11.2025	61.29	48.20	12.83	82.420	61.310	81.010	60.660	7.05	8.00	4.563	2.624	1.939	24.0		Ok
23.11.2025	62.02	49.19	12.33	88.690	61.388	87.138	60.710	7.03	7.98	4.972	2.686	2.286	24.0		Ok
24.11.2025	62.16	48.88	13.13	81.760	62.327	80.323	61.647	7.04	7.99	4.595	2.709	1.886	24.0		Ok
25.11.2025	61.56	48.61	12.56	83.310	62.193	81.872	61.523	7.04	7.98	4.634	2.687	1.947	24.0		Ok
26.11.2025	61.44	48.41	12.90	82.370	60.445	80.954	59.799	7.04	7.98	4.572	2.600	1.972	24.0		Ok
27.11.2025	62.29	48.77	13.29	81.550	59.223	80.111	58.580	7.04	8.01	4.593	2.568	2.025	24.0		Ok
28.11.2025	61.92	48.19	13.65	77.850	59.379	76.492	58.750	7.05	8.01	4.357	2.541	1.816	24.0		Ok
29.11.2025	61.17	47.93	12.83	82.140	59.025	80.740	58.407	7.04	8.00	4.538	2.511	2.027	24.0		Ok
30.11.2025	59.88	47.24	12.26	82.550	58.905	81.199	58.307	7.03	7.99	4.459	2.467	1.992	24.0		Ok
Средние:	61.42	48.94	12.25	---	---	---	---	6.93	7.83	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	2565.619	1919.431	2521.532	1898.400	---	---	142.341	83.587	58.754	720.0		

Дата	V1	V2	M1	M2	Q1	Q2	Q3	Траб
	м3	м3	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч
31.10.2025	74792.320	57932.250	73557.910	57285.470	4042.525	2534.880	1507.645	22569.0
30.11.2025	77357.940	59851.680	76079.440	59183.870	4184.865	2618.467	1566.398	23289.0
Итого:	2565.620	1919.430	2521.530	1898.400	142.340	83.587	58.753	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Нейвинская ул, д. 1 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-033(034) (СО) Заводской номер: 1203813
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: ЭРСВ-420(520)Л В SN 1810308
Обратка:

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1132119
ВЗЛЕТ ТПС SN 1131947

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS	NSCodes
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч		
01.11.2025	46.03	40.76	5.27	776.60	778.15	-0.20	0.00	0.00	4.15	24.00	0.00	*	10
02.11.2025	46.20	40.80	5.40	776.74	778.33	-0.21	0.00	0.00	4.26	24.00	0.00	*	10
03.11.2025	47.32	41.45	5.87	776.67	778.45	-0.23	0.00	0.00	4.62	24.00	0.00	*	10
04.11.2025	51.11	44.15	6.96	776.41	778.67	-0.29	0.00	0.00	5.46	24.00	0.00	*	10
05.11.2025	48.12	41.98	6.14	776.69	778.60	-0.24	0.00	0.00	4.83	24.00	0.00	*	10
06.11.2025	44.53	39.34	5.19	776.95	778.43	-0.19	0.00	0.00	4.09	24.00	0.00	*	10
07.11.2025	45.69	40.28	5.41	776.86	778.44	-0.20	0.00	0.00	4.26	24.00	0.00	*	10
08.11.2025	46.82	41.20	5.62	776.72	778.40	-0.22	0.00	0.00	4.41	24.00	0.00	*	10
09.11.2025	46.02	40.58	5.44	776.79	778.39	-0.21	0.00	0.00	4.28	24.00	0.00	*	10
10.11.2025	46.79	41.11	5.68	776.85	778.55	-0.22	0.00	0.00	4.47	24.00	0.00	*	10
11.11.2025	46.79	41.02	5.77	776.98	778.71	-0.22	0.00	0.00	4.54	24.00	0.00	*	10
12.11.2025	49.52	43.00	6.52	776.81	778.86	-0.26	0.00	0.00	5.12	24.00	0.00	*	10
13.11.2025	49.69	43.05	6.64	769.21	771.29	-0.27	0.00	0.00	5.16	24.00	0.00	*	10
14.11.2025	48.63	42.20	6.43	755.74	757.68	-0.26	0.00	0.00	4.91	24.00	0.00	*	10
15.11.2025	47.92	41.83	6.09	755.87	757.68	-0.24	0.00	0.00	4.66	24.00	0.00	*	10
16.11.2025	47.48	41.45	6.03	755.98	757.76	-0.23	0.00	0.00	4.61	24.00	0.00	*	10
17.11.2025	51.38	44.08	7.30	755.93	758.25	-0.31	0.00	0.00	5.57	24.00	0.00	*	10
18.11.2025	49.03	42.48	6.55	756.32	758.32	-0.26	0.00	0.00	5.00	24.00	0.00	*	10
19.11.2025	48.06	41.83	6.23	756.58	758.43	-0.25	0.00	0.00	4.77	24.00	0.00	*	10
20.11.2025	49.04	42.52	6.52	756.61	758.59	-0.26	0.00	0.00	4.98	24.00	0.00	*	10
21.11.2025	52.08	44.65	7.43	756.40	758.78	-0.31	0.00	0.00	5.67	24.00	0.00	*	10
22.11.2025	49.30	42.68	6.62	756.92	758.95	-0.27	0.00	0.00	5.06	24.00	0.00	*	10
23.11.2025	49.43	42.82	6.61	756.81	758.83	-0.27	0.00	0.00	5.06	24.00	0.00	*	10
24.11.2025	50.30	43.37	6.93	756.85	759.01	-0.28	0.00	0.00	5.30	24.00	0.00	*	10
25.11.2025	50.29	43.50	6.79	756.80	758.91	-0.28	0.00	0.00	5.19	24.00	0.00	*	10
26.11.2025	47.57	41.42	6.15	757.10	758.92	-0.24	0.00	0.00	4.71	24.00	0.00	*	10
27.11.2025	51.32	44.14	7.18	756.84	759.12	-0.30	0.00	0.00	5.49	24.00	0.00	*	10
28.11.2025	49.18	42.60	6.58	757.09	759.09	-0.26	0.00	0.00	5.04	24.00	0.00	*	10
29.11.2025	48.02	41.75	6.27	757.20	759.07	-0.25	0.00	0.00	4.80	24.00	0.00	*	10
30.11.2025	46.85	40.91	5.94	757.35	759.09	-0.23	0.00	0.00	4.55	24.00	0.00	*	10
Средние:	48.35	42.10	6.25	---	---	-0.25	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	22952.68	23009.72	---	0.00	0.00	145.04	720.00	0.00		

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2025	984036.33	5649.42	0.00	0.00	7163.82	48263.46	1430.21
30.11.2025	6989.00	28659.14	0.00	0.00	7308.86	48983.46	1430.21
Итого:	-977047.32	23009.72	0.00	0.00	145.04	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации