

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Пихтовая ул, д. 38А (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400566
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: ЭРСВ-440ЛВ SN 2011516
Обратка:

Датчик давления:
ДДИ SN 20209683
ДДИ SN 20209690

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 408743/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 408743/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.11.2025	69.88	41.72	28.16	117.16	117.28	-0.10	0.45	0.40	3.30	0.00	3.30	0.00	0.20	24.00	
02.11.2025	69.61	42.00	27.61	122.03	122.07	-0.03	0.46	0.40	3.37	0.00	3.37	0.00	0.20	24.00	
03.11.2025	73.58	43.28	30.30	125.66	126.12	-0.37	0.46	0.40	3.81	0.00	3.81	0.00	0.20	24.00	
04.11.2025	77.56	45.10	32.46	127.78	128.60	-0.64	0.46	0.40	4.15	0.00	4.15	0.00	0.20	24.00	
05.11.2025	72.44	43.90	28.54	128.40	128.46	-0.05	0.47	0.40	3.66	0.00	3.66	0.00	0.20	24.00	
06.11.2025	69.40	42.27	27.13	125.63	125.38	0.20	0.46	0.40	3.41	0.00	3.41	0.00	0.20	24.00	
07.11.2025	69.62	43.27	26.35	131.16	130.81	0.27	0.47	0.40	3.45	0.00	3.45	0.00	0.20	24.00	
08.11.2025	69.73	43.65	26.08	132.37	131.94	0.33	0.47	0.40	3.45	0.00	3.45	0.00	0.20	24.00	
09.11.2025	69.59	42.28	27.31	122.53	122.19	0.28	0.46	0.40	3.34	0.00	3.34	0.00	0.20	24.00	
10.11.2025	70.72	42.64	28.08	124.85	124.65	0.16	0.47	0.41	3.50	0.00	3.50	0.00	0.20	24.00	
11.11.2025	71.51	43.04	28.47	127.81	127.63	0.14	0.47	0.40	3.64	0.00	3.64	0.00	0.20	24.00	
12.11.2025	74.24	44.93	29.31	135.78	135.78	0.00	0.47	0.40	3.98	0.00	3.98	0.00	0.20	24.00	
13.11.2025	73.91	45.14	28.77	137.41	137.28	0.09	0.47	0.40	3.95	0.00	3.95	0.00	0.20	24.00	
14.11.2025	70.79	43.90	26.89	134.59	134.00	0.44	0.48	0.41	3.62	0.00	3.62	0.00	0.20	24.00	
15.11.2025	69.49	43.31	26.18	132.62	131.97	0.49	0.47	0.41	3.47	0.00	3.47	0.00	0.20	24.00	
16.11.2025	70.81	43.13	27.68	128.19	127.72	0.37	0.47	0.40	3.55	0.00	3.55	0.00	0.20	24.00	
17.11.2025	75.64	44.62	31.02	129.78	129.87	-0.07	0.46	0.40	4.02	0.00	4.02	0.00	0.20	24.00	
18.11.2025	70.37	42.40	27.97	124.69	124.25	0.35	0.46	0.40	3.49	0.00	3.49	0.00	0.20	24.00	
19.11.2025	69.63	43.34	26.29	134.56	133.82	0.55	0.47	0.40	3.54	0.00	3.54	0.00	0.20	24.00	
20.11.2025	72.35	43.39	28.96	127.82	127.53	0.23	0.47	0.40	3.70	0.00	3.70	0.00	0.20	24.00	
21.11.2025	75.90	45.40	30.50	133.68	133.81	-0.10	0.47	0.40	4.08	0.00	4.08	0.00	0.20	24.00	
22.11.2025	72.20	44.15	28.05	132.60	132.22	0.29	0.47	0.41	3.72	0.00	3.72	0.00	0.20	24.00	
23.11.2025	71.94	44.09	27.85	133.59	133.19	0.30	0.48	0.41	3.72	0.00	3.72	0.00	0.20	24.00	
24.11.2025	74.68	45.16	29.52	134.50	134.43	0.05	0.48	0.41	3.97	0.00	3.97	0.00	0.20	24.00	
25.11.2025	71.38	44.31	27.07	135.25	134.75	0.37	0.47	0.40	3.66	0.00	3.66	0.00	0.20	24.00	
26.11.2025	71.64	43.97	27.67	134.47	134.00	0.35	0.47	0.40	3.72	0.00	3.72	0.00	0.20	24.00	
27.11.2025	74.69	45.75	28.94	139.47	139.35	0.09	0.48	0.40	4.04	0.00	4.04	0.00	0.20	24.00	
28.11.2025	75.51	46.29	29.22	141.72	141.65	0.05	0.48	0.40	4.14	0.00	4.14	0.00	0.20	24.00	
29.11.2025	74.08	46.83	27.25	147.53	147.13	0.27	0.49	0.40	4.02	0.00	4.02	0.00	0.20	24.00	
30.11.2025	69.96	43.98	25.98	137.28	136.56	0.53	0.48	0.40	3.56	0.00	3.56	0.00	0.20	24.00	
Средние:	72.10	43.91	28.19	---	---	0.16	0.47	0.40	---	---	---	0.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	3940.91	3934.44	---	---	---	111.00	0.00	111.00	---	---	720.00	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.10.2025	363040.56	315328.06	11283.70	0.00	11283.70
30.11.2025	366981.47	319262.50	11394.70	0.00	11394.70
Итого:	3940.91	3934.44	111.00	0.00	111.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Пихтовая ул, д. 38А (ООО УК "Владимирский")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 11411021
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	P1	P2	Q1	Q2	Q3	Траб	NS	gNSCode
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	Гкал	ч		
01.11.2025	58.80	46.61	12.23	39.537	25.997	38.908	25.737	5.44	5.34	2.094	1.071	1.023	24.0		Ok
02.11.2025	58.44	46.13	12.37	39.656	25.683	39.033	25.432	5.41	5.31	2.086	1.046	1.040	24.0		Ok
03.11.2025	60.53	46.93	13.60	39.516	25.099	38.853	24.844	5.32	5.23	2.158	1.042	1.116	24.0		Ok
04.11.2025	60.90	46.87	14.12	38.941	24.158	38.279	23.914	5.20	5.14	2.140	1.001	1.138	24.0		Ok
05.11.2025	59.02	46.00	13.10	38.821	25.259	38.199	25.013	5.37	5.27	2.064	1.026	1.038	24.0		Ok
06.11.2025	58.25	45.65	12.61	38.512	25.591	37.911	25.346	5.39	5.29	2.019	1.031	0.988	24.0		Ok
07.11.2025	58.97	46.18	12.82	38.327	25.470	37.714	25.220	5.45	5.35	2.036	1.039	0.997	24.0		Ok
08.11.2025	59.11	46.73	12.44	40.221	25.775	39.575	25.516	5.45	5.35	2.142	1.065	1.077	24.0		Ok
09.11.2025	58.08	46.18	11.95	41.730	26.861	41.082	26.598	5.33	5.22	2.181	1.096	1.085	24.0		Ok
10.11.2025	59.06	46.37	12.80	39.381	25.695	38.750	25.441	5.41	5.32	2.095	1.053	1.042	24.0		Ok
11.11.2025	59.20	45.95	13.35	38.768	24.605	38.144	24.366	5.41	5.31	2.068	0.998	1.070	24.0		Ok
12.11.2025	60.00	46.37	13.71	37.634	24.469	37.012	24.227	5.35	5.25	2.036	1.003	1.034	24.0		Ok
13.11.2025	59.53	46.03	13.59	37.439	24.374	36.830	24.137	5.31	5.22	2.008	0.991	1.018	24.0		Ok
14.11.2025	57.71	45.28	12.56	37.791	24.808	37.211	24.575	5.33	5.25	1.962	0.990	0.972	24.0		Ok
15.11.2025	57.42	45.15	12.32	39.251	25.475	38.655	25.237	5.41	5.29	2.027	1.013	1.013	24.0		Ok
16.11.2025	57.69	45.30	12.57	39.730	25.395	39.121	25.156	5.38	5.27	2.061	1.014	1.047	24.0		Ok
17.11.2025	60.52	46.55	14.00	38.298	24.735	37.655	24.488	5.36	5.26	2.091	1.018	1.073	24.0		Ok
18.11.2025	57.31	44.87	12.58	37.525	24.529	36.957	24.303	5.33	5.24	1.933	0.969	0.964	24.0	*	HC Vmin
19.11.2025	57.80	45.17	12.83	39.155	24.380	38.552	24.152	5.28	5.18	2.036	0.970	1.065	24.0		Ok
20.11.2025	58.35	45.39	13.00	38.469	24.615	37.866	24.382	5.35	5.22	2.021	0.985	1.036	24.0		Ok
21.11.2025	59.97	46.47	13.58	37.565	24.550	36.945	24.306	5.31	5.18	2.031	1.008	1.023	24.0		Ok
22.11.2025	56.19	44.49	11.96	37.968	24.585	37.414	24.362	5.26	5.17	1.916	0.962	0.953	24.0		Ok
23.11.2025	55.52	43.84	11.84	39.792	24.466	39.226	24.251	5.26	5.13	1.982	0.942	1.040	24.0	*	HC Vmin
24.11.2025	56.93	44.50	12.43	37.525	24.169	36.964	23.950	5.29	5.16	1.920	0.946	0.973	24.0		Ok
25.11.2025	55.16	43.55	11.75	38.470	23.697	37.929	23.492	5.24	5.16	1.903	0.906	0.997	24.0		Ok
26.11.2025	55.93	44.01	11.98	38.573	24.192	38.016	23.978	5.28	5.15	1.937	0.936	1.001	24.0		Ok
27.11.2025	56.34	44.01	12.37	36.995	23.644	36.453	23.435	5.34	5.20	1.872	0.914	0.957	24.0		Ok
28.11.2025	57.00	44.42	12.55	36.361	23.750	35.816	23.535	5.29	5.13	1.863	0.928	0.935	24.0		Ok
29.11.2025	57.40	44.96	12.45	38.422	24.236	37.839	24.011	5.23	5.13	1.983	0.960	1.023	24.0		Ok
30.11.2025	54.75	43.55	11.58	40.127	23.883	39.571	23.676	5.18	5.09	1.969	0.913	1.056	24.0	*	HC Vmin
Средние:	58.06	45.45	12.70	---	---	---	---	5.33	5.23	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	1160.500	744.145	1142.483	737.082	---	---	60.631	29.837	30.794	720.0		

Дата	V1	V2	M1	M2	Q1	Q2	Q3	Траб
	м3	м3	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч
31.10.2025	51927.080	32973.890	51148.630	32677.010	2660.676	1286.571	1374.106	36684.0
30.11.2025	53087.580	33718.040	52291.120	33414.100	2721.308	1316.408	1404.900	37404.0
Итого:	1160.500	744.150	1142.490	737.090	60.632	29.837	30.794	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации