

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 00411021
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	V1	M1	P1	Q1	Траб	NS	gNSCode
	°C	м3	т	кгс/см2	Гкал	ч		
01.12.2025	57.61	11.725	11.546	5.62	0.608	24.0		Ok
02.12.2025	58.42	11.390	11.211	5.67	0.599	24.0		Ok
03.12.2025	58.36	11.127	10.953	5.62	0.585	24.0		Ok
04.12.2025	59.47	11.138	10.957	5.54	0.597	24.0		Ok
05.12.2025	62.17	10.438	10.254	5.60	0.586	24.0		Ok
06.12.2025	64.10	10.900	10.696	5.62	0.632	24.0		Ok
07.12.2025	63.77	13.571	13.320	5.61	0.783	24.0		Ok
08.12.2025	63.01	11.839	11.625	5.57	0.674	24.0		Ok
09.12.2025	63.61	10.197	10.009	5.57	0.587	24.0		Ok
10.12.2025	64.00	10.342	10.149	5.54	0.599	24.0		Ok
11.12.2025	64.24	9.677	9.495	5.59	0.563	24.0		Ok
12.12.2025	64.53	10.476	10.278	5.76	0.612	24.0		Ok
13.12.2025	64.01	12.052	11.827	5.76	0.698	24.0		Ok
14.12.2025	64.59	13.046	12.799	5.55	0.763	24.0		Ok
15.12.2025	64.14	10.272	10.080	5.63	0.596	24.0		Ok
16.12.2025	64.18	10.283	10.090	5.81	0.597	24.0		Ok
17.12.2025	63.92	9.621	9.442	5.70	0.557	24.0		Ok
18.12.2025	63.83	11.257	11.048	5.65	0.650	24.0		Ok
19.12.2025	64.17	10.173	9.983	5.79	0.591	24.0		Ok
20.12.2025	64.36	13.279	13.029	5.83	0.774	24.0		Ok
21.12.2025	64.53	13.448	13.194	5.81	0.786	24.0		Ok
22.12.2025	64.36	10.777	10.574	5.85	0.628	24.0		Ok
23.12.2025	64.12	10.323	10.130	5.84	0.599	24.0		Ok
24.12.2025	63.70	11.972	11.751	5.83	0.690	24.0		Ok
25.12.2025	63.84	11.474	11.261	5.83	0.663	24.0		Ok
26.12.2025	63.80	10.037	9.851	5.84	0.579	24.0		Ok
27.12.2025	64.10	11.820	11.599	5.82	0.686	24.0		Ok
28.12.2025	64.28	12.140	11.912	5.78	0.706	24.0		Ok
29.12.2025	64.07	11.068	10.862	5.84	0.642	24.0		Ok
30.12.2025	64.01	11.710	11.492	5.80	0.678	24.0		Ok
31.12.2025	64.34	15.372	15.083	5.74	0.895	24.0		Ok
Средние:	63.28	---	---	5.71	---	---		
Итого:	---	352.944	346.502	---	20.203	744.0		

Дата	V1	M1	Q1	Траб
	м3	т	Гкал	ч
30.11.2025	15091.020	14843.950	799.962	32961.6
31.12.2025	15443.960	15190.450	820.164	33705.6
Итого:	352.940	346.500	20.203	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400555
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: ВЗЛЕТ ЭР 420Л SN 730869

Обратка: ВЗЛЕТ ЭР 420Л SN 730900

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Датчик температуры:

ВЗЛЕТ ТПС SN 410594/1

ВЗЛЕТ ТПС SN 410594/2

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.12.2025	49.40	41.08	8.32	378.68	379.78	-0.29	0.90	0.50	3.17	0.00	3.17	0.00	0.20	24.00	
02.12.2025	50.32	41.66	8.66	378.63	379.72	-0.29	0.90	0.50	3.30	0.00	3.30	0.00	0.20	24.00	
03.12.2025	50.29	41.66	8.63	378.69	379.78	-0.29	0.90	0.50	3.29	0.00	3.29	0.00	0.20	24.00	
04.12.2025	50.68	41.89	8.79	378.68	379.75	-0.28	0.90	0.50	3.35	0.00	3.35	0.00	0.20	24.00	
05.12.2025	52.31	42.89	9.42	378.63	379.69	-0.28	0.90	0.50	3.59	0.00	3.59	0.00	0.20	24.00	
06.12.2025	53.88	44.00	9.88	378.40	379.40	-0.26	0.90	0.50	3.76	0.00	3.76	0.00	0.20	24.00	
07.12.2025	59.57	47.58	11.99	377.91	378.81	-0.24	0.90	0.50	4.56	0.00	4.56	0.00	0.20	24.00	
08.12.2025	71.00	54.56	16.44	377.06	377.94	-0.23	0.90	0.50	6.22	0.00	6.22	0.00	0.20	24.00	
09.12.2025	73.82	56.71	17.11	377.07	377.78	-0.19	0.90	0.50	6.48	0.00	6.48	0.00	0.20	24.00	
10.12.2025	64.18	50.97	13.21	378.40	378.85	-0.12	0.90	0.50	5.02	0.00	5.02	0.00	0.20	24.00	
11.12.2025	62.16	49.44	12.72	378.88	379.18	-0.08	0.90	0.50	4.84	0.00	4.84	0.00	0.20	24.00	
12.12.2025	58.87	47.51	11.36	379.12	379.32	-0.05	0.90	0.50	4.33	0.00	4.33	0.00	0.20	24.00	
13.12.2025	55.46	45.31	10.15	379.47	379.53	-0.02	0.90	0.50	3.87	0.00	3.87	0.00	0.20	24.00	
14.12.2025	58.43	47.00	11.43	379.22	379.19	0.01	0.90	0.50	4.35	0.00	4.35	0.00	0.20	24.00	
15.12.2025	62.98	49.84	13.14	379.00	378.90	0.03	0.90	0.50	5.00	0.00	5.00	0.00	0.20	24.00	
16.12.2025	72.54	55.77	16.77	378.00	377.94	0.02	0.90	0.50	6.36	0.00	6.36	0.00	0.20	24.00	
17.12.2025	72.75	56.29	16.46	378.03	377.91	0.03	0.90	0.50	6.25	0.00	6.25	0.00	0.20	24.00	
18.12.2025	67.81	53.40	14.41	378.72	378.50	0.06	0.90	0.50	5.48	0.00	5.48	0.00	0.20	24.00	
19.12.2025	63.92	50.67	13.25	378.91	378.68	0.06	0.90	0.50	5.04	0.00	5.04	0.00	0.20	24.00	
20.12.2025	72.65	55.72	16.93	377.68	377.60	0.02	0.90	0.50	6.42	0.00	6.42	0.00	0.20	24.00	
21.12.2025	65.01	51.46	13.55	378.57	378.37	0.05	0.90	0.50	5.15	0.00	5.15	0.00	0.20	24.00	
22.12.2025	56.75	46.31	10.44	379.28	379.03	0.07	0.90	0.50	3.98	0.00	3.98	0.00	0.20	24.00	
23.12.2025	65.40	51.01	14.39	378.56	378.41	0.04	0.90	0.50	5.47	0.00	5.47	0.00	0.20	24.00	
24.12.2025	78.60	59.41	19.19	377.06	376.94	0.03	0.90	0.50	7.26	0.00	7.26	0.00	0.20	24.00	
25.12.2025	79.38	60.14	19.24	376.78	376.62	0.04	0.90	0.50	7.28	0.00	7.28	0.00	0.20	24.00	
26.12.2025	72.90	56.42	16.48	377.63	377.19	0.12	0.90	0.50	6.25	0.00	6.25	0.00	0.20	24.00	
27.12.2025	65.52	51.88	13.64	378.56	378.00	0.15	0.90	0.50	5.19	0.00	5.19	0.00	0.20	24.00	
28.12.2025	60.96	48.82	12.14	379.09	378.47	0.16	0.90	0.50	4.63	0.00	4.63	0.00	0.20	24.00	
29.12.2025	67.93	53.13	14.80	378.60	377.81	0.21	0.90	0.50	5.63	0.00	5.63	0.00	0.20	24.00	
30.12.2025	75.59	57.91	17.68	377.59	376.78	0.21	0.90	0.50	6.70	0.00	6.70	0.00	0.20	24.00	
31.12.2025	69.15	54.51	14.64	378.69	377.75	0.25	0.90	0.50	5.57	0.00	5.57	0.00	0.20	24.00	
Средние:	63.88	50.48	13.40	---	---	-0.03	0.90	0.50	---	---	---	0.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	11729.59	11733.62	---	---	---	157.84	0.00	157.84	---	---	744.00	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
30.11.2025	476877.38	470673.66	16942.48	0.00	16942.48
31.12.2025	488606.97	482407.28	17100.31	0.00	17100.31
Итого:	11729.59	11733.62	157.84	0.00	157.84

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации