

Отчет о суточных параметрах
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Пихтовая ул, д. 38А (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400566
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ЭРСВ-440ЛВ SN 2011516

Датчик давления:
ДДИ SN 20209683
ДДИ SN 20209690

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 408743/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 408743/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.12.2025	69.51	43.16	26.35	133.31	132.63	0.51	0.47	0.40	3.51	0.00	3.51	0.00	0.20	24.00	
02.12.2025	70.52	42.85	27.67	128.47	128.03	0.34	0.46	0.39	3.55	0.00	3.55	0.00	0.20	24.00	
03.12.2025	70.91	42.44	28.47	123.25	122.97	0.23	0.45	0.39	3.51	0.00	3.51	0.00	0.20	24.00	
04.12.2025	71.53	43.40	28.13	131.59	131.37	0.17	0.46	0.40	3.70	0.00	3.70	0.00	0.20	24.00	
05.12.2025	73.26	44.21	29.05	132.63	132.59	0.03	0.47	0.41	3.85	0.00	3.85	0.00	0.20	24.00	
06.12.2025	78.05	47.55	30.50	144.22	144.66	-0.30	0.47	0.39	4.40	0.00	4.40	0.00	0.20	24.00	
07.12.2025	87.43	52.96	34.47	155.40	157.06	-1.06	0.47	0.38	5.36	0.00	5.36	0.00	0.20	24.00	
08.12.2025	99.68	55.49	44.19	141.66	145.32	-2.55	0.46	0.38	6.28	0.00	6.28	0.00	0.20	24.00	
09.12.2025	106.13	58.97	47.16	143.63	148.28	-3.19	0.46	0.38	6.79	0.00	6.79	0.00	0.20	24.00	
10.12.2025	92.20	53.59	38.61	141.37	143.81	-1.71	0.47	0.39	5.47	0.00	5.47	0.00	0.20	24.00	
11.12.2025	87.62	49.78	37.84	131.94	133.97	-1.53	0.45	0.39	5.00	0.00	5.00	0.00	0.20	24.00	
12.12.2025	82.63	47.90	34.73	130.50	131.87	-1.04	0.45	0.39	4.53	0.00	4.53	0.00	0.20	24.00	
13.12.2025	79.26	47.30	31.96	133.78	134.75	-0.72	0.45	0.39	4.28	0.00	4.28	0.00	0.20	24.00	
14.12.2025	82.81	48.17	34.64	133.37	134.85	-1.10	0.46	0.39	4.62	0.00	4.62	0.00	0.20	24.00	
15.12.2025	90.66	51.89	38.77	139.75	142.43	-1.90	0.47	0.39	5.43	0.00	5.43	0.00	0.20	24.00	
16.12.2025	104.47	57.86	46.61	142.25	147.16	-3.39	0.46	0.38	6.65	0.00	6.65	0.00	0.20	24.00	
17.12.2025	105.93	58.98	46.95	141.32	146.38	-3.52	0.46	0.38	6.66	0.00	6.66	0.00	0.20	24.00	
18.12.2025	101.16	56.94	44.22	139.50	143.68	-2.95	0.46	0.39	6.18	0.00	6.18	0.00	0.20	24.00	
19.12.2025	94.52	54.50	40.02	139.72	142.85	-2.22	0.46	0.39	5.60	0.00	5.60	0.00	0.20	24.00	
20.12.2025	101.44	53.41	48.03	124.25	128.53	-3.39	0.44	0.38	5.98	0.00	5.98	0.00	0.20	24.00	
21.12.2025	102.41	57.82	44.59	145.78	150.28	-3.04	0.48	0.39	6.52	0.00	6.52	0.00	0.20	24.00	
22.12.2025	93.10	56.35	36.75	157.53	160.44	-1.83	0.49	0.40	5.80	0.00	5.80	0.00	0.20	24.00	
23.12.2025	97.88	56.28	41.60	144.44	148.18	-2.56	0.48	0.40	6.02	0.00	6.02	0.00	0.20	24.00	
24.12.2025	111.05	59.14	51.91	135.03	140.94	-4.28	0.46	0.39	7.04	0.00	7.04	0.00	0.20	24.00	
25.12.2025	114.58	62.46	52.12	144.65	151.50	-4.63	0.48	0.40	7.58	0.00	7.58	0.00	0.20	24.00	
26.12.2025	108.58	61.39	47.19	149.91	155.53	-3.68	0.48	0.39	7.10	0.00	7.10	0.00	0.20	24.00	
27.12.2025	97.43	54.48	42.95	132.09	135.66	-2.67	0.45	0.38	5.68	0.00	5.68	0.00	0.20	24.00	
28.12.2025	90.22	51.20	39.02	131.66	134.31	-1.99	0.44	0.37	5.14	0.00	5.14	0.00	0.20	24.00	
29.12.2025	98.89	56.89	42.00	148.78	152.91	-2.74	0.47	0.39	6.27	0.00	6.27	0.00	0.20	24.00	
30.12.2025	108.57	59.66	48.91	139.97	145.56	-3.92	0.46	0.38	6.87	0.00	6.87	0.00	0.20	24.00	
31.12.2025	103.40	59.85	43.55	149.94	154.66	-3.10	0.48	0.39	6.55	0.00	6.55	0.00	0.20	24.00	
Средние:	92.77	53.12	39.64	---	---	-2.06	0.46	0.39	---	---	---	0.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	4311.69	4403.16	---	---	---	171.92	0.00	171.92	---	---	744.00	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
30.11.2025	366981.47	319262.50	11394.70	0.00	11394.70
31.12.2025	371293.16	323665.66	11566.62	0.00	11566.62
Итого:	4311.69	4403.16	171.92	0.00	171.92

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Пихтовая ул, д. 38А (ООО УК "Владимирский")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 11411021
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	P1	P2	Q1	Q2	Q3	Траб	NS	gNSCode
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	Гкал	ч		
01.12.2025	55.20	43.55	11.71	37.821	24.174	37.289	23.965	5.23	5.14	1.872	0.924	0.948	24.0		Ok
02.12.2025	55.97	44.10	11.92	37.744	24.905	37.198	24.684	5.30	5.21	1.896	0.965	0.931	24.0		Ok
03.12.2025	56.10	44.01	12.25	37.886	24.174	37.336	23.960	5.23	5.13	1.908	0.935	0.973	24.0		Ok
04.12.2025	57.35	44.57	12.92	37.098	23.992	36.536	23.774	5.18	5.10	1.913	0.941	0.972	24.0		Ok
05.12.2025	58.98	45.61	13.41	37.418	24.338	36.820	24.105	5.28	5.12	1.988	0.979	1.009	24.0		Ok
06.12.2025	61.14	46.92	14.27	37.335	23.852	36.696	23.610	5.28	5.16	2.061	0.990	1.071	24.0		Ok
07.12.2025	61.21	47.25	14.28	39.885	24.153	39.201	23.905	5.17	5.11	2.204	1.010	1.193	24.0	*	HC Vmin
08.12.2025	59.93	45.52	14.49	37.588	24.431	36.968	24.199	5.25	5.12	2.031	0.981	1.050	24.0		Ok
09.12.2025	60.73	46.64	14.10	37.869	23.908	37.229	23.669	5.19	5.10	2.075	0.986	1.089	24.0		Ok
10.12.2025	60.89	46.53	14.46	36.878	23.678	36.252	23.442	5.15	5.09	2.026	0.974	1.053	24.0	*	HC Vmin
11.12.2025	61.16	46.75	14.44	37.598	24.526	36.954	24.279	5.22	5.15	2.075	1.014	1.062	24.0		Ok
12.12.2025	61.57	47.65	13.93	39.131	26.254	38.453	25.979	5.37	5.28	2.176	1.108	1.067	24.0		Ok
13.12.2025	61.24	47.91	13.36	39.352	26.344	38.677	26.065	5.39	5.28	2.175	1.119	1.057	24.0		Ok
14.12.2025	61.40	47.48	14.00	39.626	25.266	38.942	25.003	5.12	5.09	2.196	1.062	1.134	24.0		Ok
15.12.2025	60.82	46.77	14.18	37.433	24.874	36.799	24.624	5.24	5.16	2.054	1.029	1.025	24.0	*	HC Vmin
16.12.2025	61.20	47.61	13.63	39.084	25.994	38.415	25.723	5.44	5.33	2.159	1.096	1.063	24.0		Ok
17.12.2025	60.92	47.66	13.29	37.541	25.232	36.903	24.968	5.38	5.25	2.064	1.065	0.998	24.0		Ok
18.12.2025	60.71	47.46	13.31	36.653	24.662	36.034	24.406	5.26	5.21	2.008	1.037	0.971	24.0	*	HC Vmin
19.12.2025	60.94	47.62	13.38	38.193	25.358	37.544	25.093	5.32	5.29	2.101	1.070	1.031	24.0		Ok
20.12.2025	61.41	47.77	13.61	40.891	27.081	40.186	26.796	5.46	5.33	2.267	1.146	1.121	24.0		Ok
21.12.2025	61.40	47.67	13.74	41.553	26.705	40.837	26.426	5.42	5.30	2.304	1.128	1.176	24.0		Ok
22.12.2025	61.35	47.90	13.43	39.978	26.131	39.290	25.855	5.49	5.36	2.214	1.109	1.105	24.0		Ok
23.12.2025	61.06	48.01	13.09	39.678	26.586	39.001	26.304	5.41	5.34	2.187	1.132	1.055	24.0		Ok
24.12.2025	60.71	47.64	13.01	41.137	27.761	40.443	27.471	5.47	5.29	2.254	1.172	1.082	24.0		Ok
25.12.2025	60.94	47.92	13.00	40.961	28.040	40.265	27.743	5.42	5.29	2.253	1.191	1.062	24.0		Ok
26.12.2025	61.03	47.95	13.06	41.053	26.877	40.353	26.592	5.43	5.32	2.261	1.142	1.119	24.0		Ok
27.12.2025	61.22	48.12	13.07	41.472	27.178	40.761	26.888	5.40	5.29	2.292	1.160	1.132	24.0		Ok
28.12.2025	61.36	48.01	13.35	41.978	26.671	41.255	26.388	5.40	5.28	2.326	1.135	1.190	24.0		Ok
29.12.2025	61.11	48.17	12.93	39.998	26.766	39.315	26.480	5.48	5.34	2.207	1.143	1.063	24.0		Ok
30.12.2025	61.20	48.55	12.65	41.229	27.152	40.523	26.857	5.43	5.29	2.278	1.170	1.108	24.0		Ok
31.12.2025	61.54	48.56	13.02	44.646	26.128	43.873	25.844	5.28	5.20	2.481	1.126	1.355	24.0		Ok
Средние:	60.38	47.03	13.40	---	---	---	---	5.33	5.23	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	1216.707	793.191	1196.344	785.096	---	---	66.304	33.039	33.265	744.0		

Дата	V1	V2	M1	M2	Q1	Q2	Q3	Траб
	м3	м3	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч
30.11.2025	53087.580	33718.040	52291.120	33414.100	2721.308	1316.408	1404.900	37404.0
31.12.2025	54304.290	34511.230	53487.460	34199.200	2787.612	1349.447	1438.166	38148.0
Итого:	1216.710	793.190	1196.340	785.100	66.304	33.039	33.266	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации