

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 15 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400583
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды:
Обратка: ВЗЛЕТ ЭР ЭРСВ-410, -510 SN 446964

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 409298/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 409298/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.01.2026	63.22	53.53	9.69	374.25	379.50	-1.39	0.90	0.50	3.65	0.00	3.65	5.00	0.20	24.00	*
02.01.2026	65.25	54.91	10.34	373.87	379.87	-1.59	0.90	0.50	3.89	0.00	3.89	5.00	0.20	24.00	*
03.01.2026	68.72	57.29	11.43	373.72	378.85	-1.36	0.90	0.50	4.30	0.00	4.30	5.00	0.20	24.00	*
04.01.2026	61.13	51.94	9.19	374.66	379.09	-1.18	0.90	0.50	3.47	0.00	3.47	5.00	0.20	24.00	*
05.01.2026	56.20	48.31	7.89	375.44	379.41	-1.05	0.90	0.50	2.99	0.00	2.99	5.00	0.20	24.00	*
06.01.2026	58.52	49.93	8.59	375.50	378.65	-0.84	0.90	0.50	3.25	0.00	3.25	5.00	0.20	24.00	*
07.01.2026	65.76	55.13	10.63	373.81	379.00	-1.38	0.90	0.50	4.00	0.00	4.00	5.00	0.20	24.00	*
08.01.2026	62.10	52.64	9.46	374.66	379.16	-1.19	0.90	0.50	3.57	0.00	3.57	5.00	0.20	24.00	*
09.01.2026	54.94	47.52	7.42	375.31	379.69	-1.16	0.90	0.50	2.81	0.00	2.81	5.00	0.20	24.00	*
10.01.2026	58.28	49.87	8.41	375.65	379.06	-0.90	0.90	0.50	3.18	0.00	3.18	5.00	0.20	24.00	*
11.01.2026	63.32	53.61	9.71	374.91	378.50	-0.95	0.90	0.50	3.67	0.00	3.67	5.00	0.20	24.00	*
12.01.2026	69.18	57.82	11.36	375.19	377.03	-0.49	0.90	0.50	4.29	0.00	4.29	5.00	0.20	24.00	*
13.01.2026	72.39	60.03	12.36	373.65	378.31	-1.24	0.90	0.50	4.65	0.00	4.65	5.00	0.20	24.00	*
14.01.2026	73.60	60.71	12.89	372.91	378.72	-1.55	0.90	0.50	4.83	0.00	4.83	5.00	0.20	24.00	*
15.01.2026	74.29	61.21	13.08	372.97	378.00	-1.34	0.90	0.50	4.91	0.00	4.91	5.00	0.20	24.00	*
16.01.2026	75.41	62.08	13.33	373.16	377.63	-1.19	0.90	0.50	5.00	0.00	5.00	5.00	0.20	24.00	*
17.01.2026	72.46	60.05	12.41	373.96	377.69	-0.99	0.90	0.50	4.67	0.00	4.67	5.00	0.20	24.00	*
18.01.2026	68.30	57.11	11.19	374.66	377.87	-0.85	0.90	0.50	4.22	0.00	4.22	5.00	0.20	24.00	*
19.01.2026	67.39	56.58	10.81	374.13	379.00	-1.29	0.90	0.50	4.07	0.00	4.07	5.00	0.20	24.00	*
20.01.2026	69.69	58.04	11.65	374.87	376.56	-0.45	0.90	0.50	4.40	0.00	4.40	5.00	0.20	24.00	*
21.01.2026	77.83	63.63	14.20	371.69	379.00	-1.95	0.90	0.50	5.31	0.00	5.31	5.00	0.20	24.00	*
22.01.2026	79.88	65.02	14.86	371.94	377.82	-1.57	0.90	0.50	5.56	0.00	5.56	5.00	0.20	24.00	*
23.01.2026	80.97	65.83	15.14	371.75	377.12	-1.43	0.90	0.50	5.66	0.00	5.66	5.00	0.20	24.00	*
24.01.2026	79.19	64.61	14.58	371.34	377.81	-1.73	0.90	0.50	5.45	0.00	5.45	5.00	0.20	24.00	*
25.01.2026	78.47	64.18	14.29	372.09	377.94	-1.56	0.90	0.50	5.35	0.00	5.35	5.00	0.20	24.00	*
26.01.2026	75.04	61.87	13.17	371.69	377.81	-1.63	0.90	0.50	4.92	0.00	4.92	5.00	0.20	24.00	*
27.01.2026	71.90	59.52	12.38	372.69	378.13	-1.45	0.90	0.50	4.64	0.00	4.64	5.00	0.20	24.00	*
28.01.2026	67.06	56.28	10.78	373.15	378.25	-1.36	0.90	0.50	4.05	0.00	4.05	5.00	0.20	24.00	*
29.01.2026	62.50	52.88	9.62	374.63	379.31	-1.24	0.90	0.50	3.63	0.00	3.63	5.00	0.20	24.00	*
30.01.2026	59.51	50.82	8.69	375.16	380.19	-1.33	0.90	0.50	3.28	0.00	3.28	5.00	0.20	24.00	*
31.01.2026	63.14	53.21	9.93	374.40	378.50	-1.09	0.90	0.50	3.74	0.00	3.74	5.00	0.20	24.00	*
Средние:	68.25	56.97	11.27	---	---	-1.25	0.90	0.50	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	11587.81	11733.47	---	---	---	131.39	0.00	131.39	---	---	744.00	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.12.2025	494048.22	519321.72	11498.62	0.00	11498.62
31.01.2026	505636.03	531055.19	11630.01	0.00	11630.01
Итого:	11587.81	11733.47	131.39	0.00	131.39

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 15 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 00931114
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Q1 Гкал	Q2 Гкал	Q3 Гкал	Траб ч	NS	gNSCode
01.01.2026	66.05	60.92	5.35	97.859	93.123	95.934	91.537	7.25	5.00	5.861	5.119	0.743	24.0	*	; HC Pma
02.01.2026	66.09	60.94	5.14	98.221	93.248	96.274	91.658	4.68	4.99	5.881	5.128	0.753	24.0		Ok
03.01.2026	65.84	60.88	5.01	102.584	96.272	100.558	94.634	3.41	4.93	6.115	5.288	0.828	24.0	*	Pmin; HC
04.01.2026	66.49	61.41	5.17	101.524	95.590	99.472	93.938	1.64	4.92	6.111	5.299	0.812	24.0	*	HC Pmin
05.01.2026	66.57	61.52	5.14	101.332	96.496	99.305	94.823	6.67	4.92	6.118	5.360	0.758	24.0		Ok
06.01.2026	66.79	61.67	5.23	102.627	96.773	100.545	95.088	3.45	4.90	6.210	5.389	0.822	24.0		Ok
07.01.2026	66.60	61.50	5.19	103.459	96.868	101.384	95.189	5.84	4.91	6.247	5.378	0.869	24.0		Ok
08.01.2026	66.52	61.50	5.06	102.993	96.854	100.933	95.176	5.96	4.91	6.212	5.378	0.834	24.0	*	; HC Pma
09.01.2026	66.45	61.48	5.01	102.997	96.549	100.942	94.877	6.40	4.91	6.206	5.358	0.847	24.0	*	Pmin; HC
10.01.2026	66.66	61.66	5.11	103.849	96.554	101.754	94.873	4.09	4.91	6.273	5.376	0.897	24.0	*	Pmin; HC
11.01.2026	66.62	61.65	5.08	105.488	96.400	103.379	94.722	7.49	4.91	6.376	5.366	1.010	24.0	*	Pmin; HC
12.01.2026	66.53	61.51	5.05	101.133	95.256	99.098	93.605	3.92	4.94	6.096	5.290	0.806	24.0	*	Pmin; HC
13.01.2026	66.30	61.26	5.18	101.204	95.384	99.177	93.743	3.06	4.93	6.077	5.274	0.803	24.0	*	Pmin; HC
14.01.2026	66.39	61.27	5.21	102.362	94.545	100.328	92.917	7.13	4.94	6.164	5.229	0.935	24.0	*	; HC Pma
15.01.2026	66.46	61.30	5.25	101.134	94.643	99.117	93.013	6.57	4.94	6.095	5.237	0.858	24.0	*	Pmin; HC
16.01.2026	66.55	61.37	5.33	100.130	94.195	98.124	92.569	5.81	4.96	6.042	5.218	0.824	24.0		Ok
17.01.2026	66.57	61.90	4.78	111.417	104.780	109.175	102.942	4.28	4.69	6.721	5.857	0.864	24.0		Ok
18.01.2026	66.40	61.34	5.16	104.139	95.787	102.060	94.135	5.38	4.93	6.267	5.304	0.964	24.0		Ok
19.01.2026	66.34	61.26	5.19	101.617	94.904	99.593	93.272	5.75	4.95	6.111	5.247	0.863	24.0	*	Pmin; HC
20.01.2026	66.27	61.21	5.16	101.242	95.120	99.221	93.486	4.08	4.94	6.077	5.255	0.823	24.0	*	Pmin; HC
21.01.2026	66.26	61.17	5.17	103.031	96.513	100.980	94.857	5.23	4.90	6.187	5.328	0.859	24.0	*	; HC Pma
22.01.2026	66.38	61.29	5.19	103.450	97.022	101.402	95.351	8.70	4.90	6.232	5.367	0.865	24.0	*	; HC Pma
23.01.2026	66.36	61.24	5.20	103.225	96.715	101.172	95.052	6.55	4.91	6.211	5.346	0.865	24.0		Ok
24.01.2026	66.31	61.24	5.16	103.908	97.093	101.832	95.423	4.25	4.89	6.242	5.366	0.876	24.0	*	Pmin; HC
25.01.2026	66.34	61.38	5.00	108.109	98.318	105.947	96.620	4.22	4.85	6.498	5.448	1.050	24.0	*	HC Pmin
26.01.2026	66.27	61.02	5.25	101.660	95.004	99.625	93.381	2.91	4.92	6.100	5.231	0.869	24.0	*	Pmin; HC
27.01.2026	66.27	61.19	5.07	98.394	93.000	96.423	91.404	2.74	4.90	5.904	5.136	0.769	24.0	*	Pmin; HC
28.01.2026	66.39	61.38	5.17	99.486	92.250	97.501	90.657	5.51	4.90	5.987	5.112	0.876	24.0		Ok
29.01.2026	66.48	61.32	5.18	100.433	94.339	98.411	92.713	2.97	4.95	6.047	5.222	0.825	24.0	*	Pmin; HC
30.01.2026	66.50	61.44	5.13	100.543	95.300	98.532	93.652	6.03	4.92	6.062	5.285	0.776	24.0	*	Pmin; HC
31.01.2026	66.53	61.51	5.15	103.571	97.074	101.482	95.391	2.86	4.88	6.240	5.390	0.850	24.0	*	Pmin; HC
Средние:	66.41	61.35	5.14	---	---	---	---	5.00	4.91	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	3173.121	2971.969	3109.681	2920.697	---	---	190.972	164.577	26.395	744.0		

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Q1 Гкал	Q2 Гкал	Q3 Гкал	Траб ч
31.12.2025	102944.800	97957.200	101126.500	96417.560	5783.884	5146.571	637.312	23842.8
31.01.2026	106117.900	100929.200	104236.200	99338.260	5974.856	5311.148	663.707	24586.8
Итого:	3173.100	2972.000	3109.700	2920.700	190.972	164.577	26.395	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации