

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 17 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400416
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
ЭРСВ-440ЛВ SN 2103553
Обратка:
Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И SN а696105
Коммуналец СДВ-И SN а696104

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 410599/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 410599/2

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.01.2026	64.22	53.22	11.00	284.57	286.69	-0.74	0.45	0.41	3.13	0.00	3.13	5.00	0.50	24.00	
02.01.2026	66.67	54.78	11.89	284.43	286.50	-0.73	0.45	0.41	3.38	0.00	3.38	5.00	0.50	24.00	
03.01.2026	70.07	56.90	13.17	284.07	286.06	-0.70	0.46	0.41	3.74	0.00	3.74	5.00	0.50	24.00	
04.01.2026	61.56	51.11	10.45	283.37	285.44	-0.73	0.46	0.42	2.96	0.00	2.96	5.00	0.50	24.00	
05.01.2026	57.04	48.03	9.01	283.69	285.62	-0.68	0.45	0.41	2.55	0.00	2.55	5.00	0.50	24.00	
06.01.2026	60.20	49.92	10.28	282.62	284.69	-0.73	0.45	0.41	2.90	0.00	2.90	5.00	0.50	24.00	
07.01.2026	67.30	54.74	12.56	282.44	284.44	-0.71	0.45	0.41	3.55	0.00	3.55	5.00	0.50	24.00	
08.01.2026	62.51	51.73	10.78	283.19	285.06	-0.66	0.46	0.42	3.05	0.00	3.05	5.00	0.50	24.00	
09.01.2026	55.97	47.30	8.67	283.44	285.44	-0.70	0.46	0.42	2.46	0.00	2.46	5.00	0.50	24.00	
10.01.2026	59.82	49.81	10.01	283.37	285.31	-0.68	0.46	0.42	2.83	0.00	2.83	5.00	0.50	24.00	
11.01.2026	64.93	53.46	11.47	283.13	285.00	-0.66	0.45	0.41	3.25	0.00	3.25	5.00	0.50	24.00	
12.01.2026	70.73	57.48	13.25	282.87	284.87	-0.70	0.46	0.42	3.75	0.00	3.75	5.00	0.50	24.00	
13.01.2026	73.53	59.19	14.34	282.56	284.50	-0.68	0.45	0.41	4.05	0.00	4.05	5.00	0.50	24.00	
14.01.2026	74.83	59.83	15.00	282.38	284.32	-0.68	0.45	0.41	4.24	0.00	4.24	5.00	0.50	24.00	
15.01.2026	75.44	60.41	15.03	282.37	284.31	-0.68	0.45	0.41	4.25	0.00	4.25	5.00	0.50	24.00	
16.01.2026	76.48	61.21	15.27	281.94	283.87	-0.68	0.45	0.41	4.31	0.00	4.31	5.00	0.50	24.00	
17.01.2026	73.29	59.03	14.26	282.00	283.94	-0.69	0.45	0.41	4.02	0.00	4.02	5.00	0.50	24.00	
18.01.2026	69.26	56.33	12.93	282.38	284.31	-0.68	0.45	0.41	3.65	0.00	3.65	5.00	0.50	24.00	
19.01.2026	68.40	55.84	12.56	282.37	284.38	-0.71	0.45	0.41	3.55	0.00	3.55	5.00	0.50	24.00	
20.01.2026	71.33	57.56	13.77	282.06	284.12	-0.73	0.45	0.41	3.89	0.00	3.89	5.00	0.50	24.00	
21.01.2026	79.21	62.54	16.67	281.38	283.32	-0.69	0.45	0.41	4.69	0.00	4.69	5.00	0.50	24.00	
22.01.2026	81.06	63.88	17.18	281.19	283.31	-0.75	0.45	0.41	4.84	0.00	4.84	5.00	0.50	23.98	
23.01.2026	82.03	64.76	17.27	281.25	283.50	-0.80	0.45	0.41	4.86	0.00	4.86	5.00	0.50	24.00	
24.01.2026	80.26	63.63	16.63	281.43	283.62	-0.78	0.44	0.40	4.69	0.00	4.69	5.00	0.50	24.00	
25.01.2026	79.54	63.30	16.24	281.50	283.69	-0.77	0.45	0.41	4.58	0.00	4.58	5.00	0.50	24.00	
26.01.2026	75.85	61.02	14.83	282.25	284.50	-0.79	0.45	0.41	4.19	0.00	4.19	5.00	0.50	24.00	
27.01.2026	72.94	58.97	13.97	282.38	284.63	-0.79	0.45	0.41	3.95	0.00	3.95	5.00	0.50	24.00	
28.01.2026	67.54	55.50	12.04	282.56	284.68	-0.75	0.45	0.41	3.40	0.00	3.40	5.00	0.50	24.00	
29.01.2026	63.72	52.77	10.95	282.69	284.94	-0.79	0.45	0.41	3.09	0.00	3.09	5.00	0.50	24.00	
30.01.2026	60.44	50.63	9.81	283.00	285.06	-0.73	0.45	0.41	2.77	0.00	2.77	5.00	0.50	24.00	
31.01.2026	65.02	53.39	11.63	282.75	284.88	-0.75	0.45	0.41	3.29	0.00	3.29	5.00	0.50	24.00	
Средние:	69.39	56.40	13.00	---	---	-0.72	0.45	0.41	---	---	---	5.00	0.50	---	
Итого:	---	---	---	8761.63	8825.00	---	---	---	113.85	0.00	113.85	---	---	743.98	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.12.2025	640283.56	582558.94	5431.69	0.00	5431.69
31.01.2026	649045.19	591383.94	5545.55	0.00	5545.55
Итого:	8761.63	8825.00	113.85	0.00	113.85

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 17 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400416
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Двухтрубная система теплоснабжения

Дата	t3 °C	t4 °C	M3 т	M4 т	P3 МПа	P4 МПа	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал	tsw °C	Pcw МПа	TWork ч	NS
01.01.2026	65.35	60.44	100.81	97.97	0.50	0.50	6.08	5.42	0.65	5.00	0.50	24.00	
02.01.2026	65.37	60.47	102.47	98.06	0.50	0.50	6.18	5.43	0.74	5.00	0.50	24.00	
03.01.2026	65.15	60.38	106.50	101.94	0.50	0.50	6.40	5.64	0.76	5.00	0.50	24.00	
04.01.2026	65.87	60.91	105.81	101.68	0.50	0.50	6.43	5.68	0.75	5.00	0.50	24.00	
05.01.2026	65.89	61.03	106.59	101.41	0.50	0.50	6.49	5.68	0.81	5.00	0.50	24.00	
06.01.2026	66.05	60.98	106.66	103.38	0.50	0.50	6.50	5.78	0.72	5.00	0.50	24.00	
07.01.2026	65.82	60.76	107.47	104.46	0.50	0.50	6.53	5.82	0.71	5.00	0.50	24.00	
08.01.2026	65.86	60.88	107.03	102.75	0.50	0.50	6.51	5.74	0.77	5.00	0.50	24.00	
09.01.2026	65.80	60.99	107.19	101.35	0.50	0.50	6.51	5.67	0.84	5.00	0.50	24.00	
10.01.2026	65.98	61.14	107.00	101.31	0.50	0.50	6.52	5.68	0.84	5.00	0.50	24.00	
11.01.2026	65.97	61.13	109.62	101.22	0.50	0.50	6.68	5.68	1.00	5.00	0.50	24.00	
12.01.2026	65.84	60.94	106.35	100.47	0.50	0.50	6.46	5.61	0.85	5.00	0.50	24.00	
13.01.2026	65.78	60.77	105.84	101.25	0.50	0.50	6.43	5.64	0.79	5.00	0.50	24.00	
14.01.2026	65.71	60.61	107.03	103.25	0.50	0.50	6.49	5.74	0.75	5.00	0.50	24.00	
15.01.2026	65.71	60.84	107.78	103.53	0.50	0.50	6.54	5.78	0.76	5.00	0.50	24.00	
16.01.2026	65.79	60.98	106.50	102.31	0.50	0.50	6.47	5.72	0.75	5.00	0.50	24.00	
17.01.2026	65.92	61.42	118.03	115.06	0.50	0.50	7.18	6.49	0.70	5.00	0.50	24.00	
18.01.2026	65.74	60.87	111.13	104.16	0.50	0.50	6.74	5.81	0.93	5.00	0.50	24.00	
19.01.2026	65.67	60.80	107.53	103.09	0.50	0.50	6.52	5.75	0.77	5.00	0.50	24.00	
20.01.2026	65.64	60.71	108.97	103.44	0.50	0.50	6.60	5.76	0.84	5.00	0.50	24.00	
21.01.2026	65.65	60.61	109.47	106.85	0.50	0.50	6.63	5.94	0.70	5.00	0.50	24.00	
22.01.2026	65.69	60.84	110.12	106.68	0.50	0.50	6.68	5.95	0.72	5.00	0.50	23.98	
23.01.2026	65.74	60.99	110.19	104.72	0.50	0.50	6.68	5.86	0.83	5.00	0.50	24.00	
24.01.2026	65.71	61.00	110.84	104.78	0.50	0.50	6.72	5.86	0.86	5.00	0.50	24.00	
25.01.2026	65.79	61.18	115.41	105.47	0.50	0.50	7.01	5.92	1.09	5.00	0.50	24.00	
26.01.2026	65.67	60.93	107.66	101.78	0.50	0.50	6.53	5.69	0.84	5.00	0.50	24.00	
27.01.2026	65.74	60.94	107.53	100.85	0.50	0.50	6.53	5.64	0.89	5.00	0.50	24.00	
28.01.2026	65.83	61.02	107.03	99.34	0.50	0.50	6.50	5.56	0.94	5.00	0.50	24.00	
29.01.2026	65.93	61.14	106.97	99.81	0.50	0.50	6.51	5.60	0.91	5.00	0.50	24.00	
30.01.2026	65.94	61.22	106.34	100.50	0.50	0.50	6.47	5.64	0.83	5.00	0.50	24.00	
31.01.2026	65.97	61.29	110.25	102.69	0.50	0.50	6.71	5.77	0.94	5.00	0.50	24.00	
Средние:	65.76	60.91	---	---	0.50	0.50	---	---	---	5.00	0.50	---	
Итого:	---	---	3348.12	3185.56	---	---	203.23	177.92	25.31	---	---	743.98	

Дата	M3	M4	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.12.2025	398321.66	437889.69	21848.74	22807.38	-959.36
31.01.2026	401669.78	441075.25	22051.97	22985.30	-934.06
Итого:	3348.12	3185.56	203.23	177.92	25.31

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации