

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 00411021
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	V1	M1	P1	Q1	Траб	NS	gNSCode
	°C	м3	т	кгс/см2	Гкал	ч		
01.01.2026	63.57	7.797	7.654	5.88	0.448	24.0		Ok
02.01.2026	63.86	9.736	9.555	5.85	0.563	24.0		Ok
03.01.2026	63.56	9.985	9.801	5.84	0.574	24.0		Ok
04.01.2026	64.36	10.535	10.337	5.81	0.614	24.0		Ok
05.01.2026	64.17	9.896	9.711	5.84	0.575	24.0		Ok
06.01.2026	64.50	11.071	10.862	5.82	0.646	24.0		Ok
07.01.2026	64.26	10.650	10.450	5.84	0.619	24.0		Ok
08.01.2026	64.30	9.766	9.583	5.84	0.568	24.0		Ok
09.01.2026	64.12	10.992	10.787	5.83	0.638	24.0		Ok
10.01.2026	64.44	10.347	10.152	5.83	0.604	24.0		Ok
11.01.2026	64.64	13.286	13.034	5.79	0.778	24.0		Ok
12.01.2026	64.34	11.452	11.237	5.83	0.667	24.0		Ok
13.01.2026	64.35	10.518	10.320	5.82	0.613	24.0		Ok
14.01.2026	64.32	11.146	10.937	5.78	0.649	24.0		Ok
15.01.2026	64.19	10.313	10.120	5.87	0.599	24.0		Ok
16.01.2026	64.08	10.530	10.334	5.89	0.611	24.0		Ok
17.01.2026	64.17	11.457	11.243	5.79	0.665	24.0		Ok
18.01.2026	64.35	14.512	14.239	5.81	0.845	24.0		Ok
19.01.2026	63.87	10.543	10.347	5.87	0.609	24.0		Ok
20.01.2026	63.95	10.377	10.184	5.86	0.601	24.0		Ok
21.01.2026	63.98	10.069	9.882	5.85	0.583	24.0		Ok
22.01.2026	63.91	10.646	10.448	5.87	0.616	24.0		Ok
23.01.2026	63.74	9.509	9.333	5.88	0.548	24.0		Ok
24.01.2026	63.92	12.031	11.807	5.85	0.696	24.0		Ok
25.01.2026	64.24	13.840	13.580	5.79	0.805	24.0		Ok
26.01.2026	63.74	11.298	11.089	5.86	0.652	24.0		Ok
27.01.2026	63.70	10.271	10.081	5.85	0.592	24.0		Ok
28.01.2026	63.72	9.925	9.742	5.85	0.572	24.0		Ok
29.01.2026	64.01	10.439	10.245	5.85	0.605	24.0		Ok
30.01.2026	63.98	10.365	10.172	5.87	0.600	24.0		Ok
31.01.2026	64.10	11.169	10.960	5.85	0.648	24.0		Ok
Средние:	64.08	---	---	5.84	---	---		
Итого:	---	334.471	328.226	---	19.402	744.0		

Дата	V1	M1	Q1	Траб
	м3	т	Гкал	ч
31.12.2025	15443.960	15190.450	820.164	33705.6
31.01.2026	15778.430	15518.680	839.567	34449.6
Итого:	334.470	328.230	19.403	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400555
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:

Счетчик воды:
ВЗЛЕТ ЭР 420Л SN 730869
ВЗЛЕТ ЭР 420Л SN 730900

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 410594/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 410594/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.01.2026	63.19	50.43	12.76	379.66	378.63	0.27	0.90	0.50	4.87	0.00	4.87	0.00	0.20	24.00	
02.01.2026	65.34	51.52	13.82	379.50	378.47	0.27	0.90	0.50	5.27	0.00	5.27	0.00	0.20	24.00	
03.01.2026	68.82	53.57	15.25	379.18	378.12	0.28	0.90	0.50	5.81	0.00	5.81	0.00	0.20	24.00	
04.01.2026	60.88	48.88	12.00	380.00	378.88	0.30	0.90	0.50	4.58	0.00	4.58	0.00	0.20	24.00	
05.01.2026	56.14	45.67	10.47	380.41	379.31	0.29	0.90	0.50	4.01	0.00	4.01	0.00	0.20	24.00	
06.01.2026	58.69	47.01	11.68	380.25	379.15	0.29	0.90	0.50	4.46	0.00	4.46	0.00	0.20	24.00	
07.01.2026	65.91	51.55	14.36	379.81	378.60	0.32	0.90	0.50	5.48	0.00	5.48	0.00	0.20	24.00	
08.01.2026	61.90	49.38	12.52	379.91	378.69	0.32	0.90	0.50	4.78	0.00	4.78	0.00	0.20	24.00	
09.01.2026	54.90	44.90	10.00	380.34	379.25	0.29	0.90	0.50	3.83	0.00	3.83	0.00	0.20	24.00	
10.01.2026	58.44	46.88	11.56	380.16	379.03	0.30	0.90	0.50	4.42	0.00	4.42	0.00	0.20	24.00	
11.01.2026	63.47	50.13	13.34	379.25	378.15	0.29	0.90	0.50	5.08	0.00	5.08	0.00	0.20	24.00	
12.01.2026	69.30	53.80	15.50	378.65	377.66	0.26	0.90	0.50	5.90	0.00	5.90	0.00	0.20	24.00	
13.01.2026	72.40	55.97	16.43	378.22	377.25	0.26	0.90	0.50	6.24	0.00	6.24	0.00	0.20	24.00	
14.01.2026	73.67	56.62	17.05	377.94	377.09	0.23	0.90	0.50	6.47	0.00	6.47	0.00	0.20	24.00	
15.01.2026	74.29	57.04	17.25	377.88	377.10	0.21	0.90	0.50	6.54	0.00	6.54	0.00	0.20	24.00	
16.01.2026	75.33	57.72	17.61	377.78	376.97	0.21	0.90	0.50	6.68	0.00	6.68	0.00	0.20	24.00	
17.01.2026	72.31	55.95	16.36	378.22	377.31	0.24	0.90	0.50	6.21	0.00	6.21	0.00	0.20	24.00	
18.01.2026	68.19	53.33	14.86	378.62	377.72	0.24	0.90	0.50	5.65	0.00	5.65	0.00	0.20	24.00	
19.01.2026	67.31	52.80	14.51	378.78	377.84	0.25	0.90	0.50	5.52	0.00	5.52	0.00	0.20	24.00	
20.01.2026	69.87	54.14	15.73	378.53	377.63	0.24	0.90	0.50	5.98	0.00	5.98	0.00	0.20	24.00	
21.01.2026	77.90	59.05	18.85	377.41	376.59	0.22	0.90	0.50	7.15	0.00	7.15	0.00	0.20	24.00	
22.01.2026	79.86	60.30	19.56	377.25	376.47	0.21	0.90	0.50	7.41	0.00	7.41	0.00	0.20	24.00	
23.01.2026	80.88	61.00	19.88	377.03	376.19	0.22	0.90	0.50	7.53	0.00	7.53	0.00	0.20	24.00	
24.01.2026	79.08	59.96	19.12	377.41	376.53	0.23	0.90	0.50	7.25	0.00	7.25	0.00	0.20	24.00	
25.01.2026	78.35	59.62	18.73	377.40	376.50	0.24	0.90	0.50	7.10	0.00	7.10	0.00	0.20	24.00	
26.01.2026	74.84	57.60	17.24	378.03	376.97	0.28	0.90	0.50	6.55	0.00	6.55	0.00	0.20	24.00	
27.01.2026	71.78	55.53	16.25	378.22	377.18	0.28	0.90	0.50	6.17	0.00	6.17	0.00	0.20	24.00	
28.01.2026	66.77	52.67	14.10	378.75	377.32	0.38	0.90	0.50	5.36	0.00	5.36	0.00	0.20	24.00	
29.01.2026	62.50	49.60	12.90	379.19	378.00	0.31	0.90	0.50	4.91	0.00	4.91	0.00	0.20	24.00	
30.01.2026	59.41	47.77	11.64	379.50	378.34	0.31	0.90	0.50	4.44	0.00	4.44	0.00	0.20	24.00	
31.01.2026	63.35	49.68	13.67	379.19	378.16	0.27	0.90	0.50	5.21	0.00	5.21	0.00	0.20	24.00	
Средние:	68.23	53.23	15.00	---	---	0.27	0.90	0.50	---	---	---	0.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	11742.47	11711.10	---	---	---	176.85	0.00	176.85	---	---	744.00	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.12.2025	488606.97	482407.28	17100.31	0.00	17100.31
31.01.2026	500349.44	494118.38	17277.17	0.00	17277.17
Итого:	11742.47	11711.10	176.85	0.00	176.85

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации