

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Пихтовая ул, д. 40А (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-026М (УЗЕЛ 2) Заводской номер: 1412813
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС, ГВС (Раздельный учёт)

Счетчик воды:
Поддача: ЭРСВ-440ЛВ SN 1731966
Обратка: ЭРСВ-440ЛВ SN 1301666
Поддача, горячая вода:
Схема измерений: Пользовательская

Датчик давления:
ДДМ-03Т-1000ДИ SN 8030446
ДДМ-03Т-1000ДИ SN 7121368

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1721585
ВЗЛЕТ ТПС SN 1720904

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	Мтс	Мгв	P1	P2	P3	W1	W2	W3	Wтс	Wгв	ta	Vxв	Тнар	НС
	С°	С°	С°	С°	М³	М³	М³	Т	Т	Т	Т	Т	Т	МПа	МПа	МПа	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	С°	М³	ч	
01.02.2026	94.21	52.45	0.00	41.76	47.29	46.11	0.00	45.53	45.51	0.00	0.03	0.00	0.00	0.90	0.50	0.70	4.30	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
02.02.2026	90.93	50.57	0.00	40.36	46.29	45.10	0.00	44.67	44.56	0.00	0.25	0.00	0.00	0.90	0.50	0.70	4.07	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
03.02.2026	84.92	49.57	0.00	35.35	48.45	47.46	0.00	46.95	46.91	0.00	0.07	0.00	0.00	0.90	0.50	0.70	4.00	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
04.02.2026	88.51	51.51	29.30	37.00	49.53	48.62	12.54	47.87	48.01	12.34	-0.28	-0.04	12.34	0.65	0.47	0.63	4.24	2.47	0.68	0.89	0.68	0.00	0.00	24.00	*
05.02.2026	94.89	52.05	52.86	42.84	45.90	44.67	18.52	44.16	44.10	18.24	0.14	0.06	18.24	0.38	0.43	0.57	4.20	2.30	0.95	1.89	0.95	0.00	0.00	24.00	
06.02.2026	92.26	52.48	51.80	39.78	48.81	47.73	17.40	47.05	47.11	17.15	-0.14	-0.07	17.15	0.38	0.44	0.57	4.35	2.47	0.87	1.87	0.87	0.00	0.00	24.00	
07.02.2026	90.48	51.74	52.46	38.74	48.48	47.39	17.29	46.79	46.80	17.05	-0.02	-0.01	17.05	0.39	0.44	0.57	4.24	2.43	0.86	1.81	0.86	0.00	0.00	24.00	
08.02.2026	87.01	50.34	49.91	36.67	47.50	46.48	19.39	45.96	45.92	19.13	0.07	0.03	19.13	0.39	0.44	0.57	4.00	2.32	0.92	1.69	0.92	0.00	0.00	24.00	
09.02.2026	97.60	54.02	50.90	43.58	47.08	45.92	17.57	45.21	45.30	17.33	-0.19	-0.09	17.33	0.38	0.43	0.57	4.42	2.45	0.86	1.97	0.86	0.00	0.00	24.00	
10.02.2026	99.76	54.13	53.25	45.63	45.64	44.40	19.48	43.76	43.79	19.19	-0.07	-0.03	19.19	0.38	0.42	0.56	4.37	2.37	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	24.00	
11.02.2026	99.26	53.49	52.81	45.77	45.27	43.94	18.09	43.42	43.35	17.82	0.15	0.07	17.82	0.38	0.42	0.57	4.32	2.33	0.93	1.99	0.93	0.00	0.00	24.00	
12.02.2026	88.91	50.72	53.82	38.19	46.90	45.74	16.32	45.30	45.19	16.08	0.26	0.12	16.08	0.38	0.43	0.57	4.04	2.31	0.83	1.73	0.83	0.00	0.00	24.00	
13.02.2026	84.32	48.31	54.88	36.01	45.96	44.84	17.59	44.55	44.34	17.33	0.46	0.20	17.33	0.39	0.43	0.57	3.76	2.16	0.90	1.60	0.90	0.00	0.00	24.00	
14.02.2026	76.90	46.26	53.11	30.64	46.96	46.21	16.00	45.73	45.74	15.75	-0.01	0.00	15.75	0.39	0.44	0.57	3.53	2.13	0.82	1.40	0.82	0.00	0.00	24.00	
15.02.2026	71.59	42.99	52.33	28.60	43.31	42.55	20.38	42.32	42.18	20.08	0.33	0.14	20.08	0.39	0.43	0.57	3.03	1.83	1.03	1.21	1.03	0.00	0.00	24.00	
16.02.2026	76.22	44.91	55.55	31.31	44.18	43.52	18.09	43.04	43.10	17.81	-0.13	-0.06	17.81	0.39	0.43	0.57	3.29	1.94	0.94	1.35	0.94	0.00	0.00	24.00	
17.02.2026	79.69	47.09	53.16	32.60	46.48	45.76	18.39	45.18	45.28	18.11	-0.21	-0.10	18.11	0.39	0.44	0.57	3.61	2.14	0.96	1.47	0.96	0.00	0.00	24.00	
18.02.2026	87.06	48.54	52.18	38.52	44.53	43.59	17.60	43.07	43.10	17.34	-0.08	-0.03	17.34	0.39	0.43	0.57	3.76	2.10	0.88	1.66	0.88	0.00	0.00	24.00	
19.02.2026	90.89	50.73	53.75	40.16	46.11	45.01	17.83	44.49	44.47	17.56	0.06	0.03	17.56	0.39	0.44	0.57	4.05	2.26	0.92	1.79	0.92	0.00	0.00	24.00	
20.02.2026	88.06	49.47	50.96	38.59	45.75	44.79	16.38	44.23	44.27	16.13	-0.09	-0.04	16.13	0.39	0.44	0.57	3.90	2.19	0.84	1.71	0.84	0.00	0.00	24.00	
21.02.2026	85.77	49.06	52.70	36.71	46.38	45.44	15.70	44.90	44.92	15.46	-0.04	-0.02	15.46	0.39	0.44	0.57	3.86	2.21	0.80	1.65	0.80	0.00	0.00	24.00	
22.02.2026	92.02	51.16	51.16	40.86	46.37	45.35	17.17	44.71	44.79	16.91	-0.18	-0.08	16.91	0.39	0.44	0.57	4.12	2.29	0.89	1.83	0.89	0.00	0.00	24.00	
23.02.2026	92.08	51.36	54.29	40.72	46.31	45.18	19.34	44.65	44.62	19.04	0.07	0.03	19.04	0.39	0.44	0.57	4.12	2.30	1.01	1.82	1.01	0.00	0.00	24.00	
24.02.2026	84.69	49.19	53.45	35.50	46.86	46.05	16.61	45.40	45.53	16.36	-0.27	-0.12	16.36	0.39	0.45	0.57	3.85	2.24	0.85	1.61	0.85	0.00	0.00	24.00	
25.02.2026	86.85	48.83	52.86	38.02	45.29	44.45	18.26	43.82	43.95	17.98	-0.29	-0.13	17.98	0.39	0.44	0.57	3.81	2.15	0.95	1.67	0.95	0.00	0.00	24.00	
26.02.2026	92.12	52.15	51.58	39.97	48.39	47.38	16.89	46.65	46.77	16.63	-0.25	-0.12	16.63	0.40	0.46	0.57	4.30	2.44	0.87	1.87	0.87	0.00	0.00	24.00	
27.02.2026	89.70	51.14	53.31	38.56	47.76	46.82	16.81	46.12	46.25	16.56	-0.28	-0.13	16.56	0.40	0.45	0.64	4.14	2.37	0.87	1.78	0.87	0.00	0.00	24.00	*
28.02.2026	89.63	51.19	52.79	38.44	47.98	47.01	15.89	46.34	46.43	15.65	-0.20	-0.09	15.65	0.40	0.46	0.70	4.16	2.38	0.82	1.78	0.82	0.00	0.00	24.00	*
Средние:	88.44	50.19	46.26	38.25	---	---	---	---	---	---	-0.03	---	---	0.45	0.45	0.59	---	---	---	---	---	0.00	---	---	
Итого:	---	---	---	---	1305.75	1277.50	435.55	1261.86	1262.27	429.01	---	-0.47	429.01	---	---	---	111.85	63.55	22.25	42.03	22.25	---	0.00	672.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Мтс	Мгв	W1	W2	W3	Wтс	Wгв	Тнар
	М³	М³	М³	Т	Т	Т	Т	Т	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	ч
31.01.2026	152288.85	140183.84	46073.91	148018.39	137978.41	45447.12	10217.57	45433.65	11734.52	8480.29	2222.30	3243.37	2221.73	86812.88
28.02.2026	153594.60	141461.34	46509.45	149280.25	139240.69	45876.13	10217.10	45862.67	11846.37	8543.84	2244.55	3285.40	2243.97	87484.88
Итого:	1305.75	1277.50	435.55	1261.86	1262.27	429.01	-0.47	429.01	111.85	63.55	22.25	42.03	22.25	672.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Пихтовая ул, д. 40А (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-026М (УЗЕЛ 1) Заводской номер: 1703703
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: ЭРСВ-440ЛВ SN 1731966
Обратка: ЭРСВ-440ЛВ SN 1301666
Схема измерений: Пользовательская

Датчик давления:
ДДМ-03Т-1000ДИ SN 8030446
ДДМ-03Т-1000ДИ SN 7121368

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1721585
ВЗЛЕТ ТПС SN 1720904

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	Мтс	Мгв	P1	P2	W1	W2	Wтс	Wгв	ta	Vхв	Тнар	НС
	С°	С°	С°	М³	М³	Т	Т	Т	Т	Т	МПа	МПа	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	С°	М³	ч	
01.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
02.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
03.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
04.02.2026	48.34	26.32	22.02	35.69	35.76	34.37	35.32	-2.74	-0.96	0.00	0.70	0.45	3.24	1.76	1.47	0.00	0.00	0.00	23.65	*
05.02.2026	100.04	51.45	48.59	65.88	66.22	63.15	65.40	-3.49	-2.24	0.00	0.49	0.39	6.33	3.26	3.07	0.00	0.00	0.00	24.00	
06.02.2026	96.90	51.97	44.93	70.19	70.37	67.44	69.48	-2.98	-2.04	0.00	0.50	0.39	6.55	3.51	3.04	0.00	0.00	0.00	24.00	
07.02.2026	94.96	51.26	43.70	69.79	69.86	67.15	68.99	-2.70	-1.84	0.00	0.50	0.39	6.39	3.45	2.94	0.00	0.00	0.00	24.00	
08.02.2026	91.27	49.96	41.31	68.61	68.49	66.19	67.68	-2.23	-1.49	0.00	0.50	0.39	6.05	3.31	2.74	0.00	0.00	0.00	24.00	
09.02.2026	102.25	53.57	48.68	67.77	68.13	64.85	67.22	-3.58	-2.36	0.00	0.49	0.38	6.64	3.48	3.16	0.00	0.00	0.00	24.00	
10.02.2026	104.73	53.80	50.93	65.57	65.99	62.63	65.10	-3.87	-2.47	0.00	0.48	0.38	6.57	3.38	3.20	0.00	0.00	0.00	24.00	
11.02.2026	104.50	53.13	51.37	64.92	65.32	62.02	64.45	-3.85	-2.43	0.00	0.48	0.38	6.50	3.30	3.19	0.00	0.00	0.00	24.00	
12.02.2026	93.87	50.61	43.26	67.62	67.56	65.10	66.74	-2.50	-1.64	0.00	0.49	0.38	6.13	3.31	2.82	0.00	0.00	0.00	24.00	
13.02.2026	89.02	48.44	40.58	66.39	66.13	64.14	65.39	-1.93	-1.25	0.00	0.49	0.39	5.72	3.11	2.61	0.00	0.00	0.00	24.00	
14.02.2026	81.14	46.48	34.66	68.40	67.85	66.43	67.16	-1.08	-0.72	0.00	0.50	0.40	5.41	3.10	2.31	0.00	0.00	0.00	24.00	
15.02.2026	75.28	43.16	32.12	63.20	62.50	61.61	61.94	-0.53	-0.33	0.00	0.49	0.39	4.65	2.67	1.98	0.00	0.00	0.00	24.00	
16.02.2026	79.99	45.07	34.92	64.46	63.92	62.65	63.30	-1.04	-0.65	0.00	0.49	0.40	5.02	2.83	2.19	0.00	0.00	0.00	24.00	
17.02.2026	83.80	47.30	36.50	67.50	67.12	65.45	66.40	-1.45	-0.96	0.00	0.50	0.40	5.50	3.11	2.39	0.00	0.00	0.00	24.00	
18.02.2026	91.43	48.84	42.59	64.45	64.38	62.16	63.65	-2.37	-1.49	0.00	0.49	0.39	5.70	3.04	2.65	0.00	0.00	0.00	24.00	
19.02.2026	95.38	50.98	44.40	66.56	66.66	64.02	65.85	-2.81	-1.83	0.00	0.49	0.39	6.12	3.27	2.85	0.00	0.00	0.00	24.00	
20.02.2026	92.76	49.82	42.94	66.39	66.37	63.97	65.60	-2.50	-1.62	0.00	0.50	0.39	5.94	3.19	2.75	0.00	0.00	0.00	24.00	
21.02.2026	90.16	49.48	40.68	68.13	68.01	65.77	67.23	-2.19	-1.45	0.00	0.50	0.40	5.94	3.26	2.68	0.00	0.00	0.00	24.00	
22.02.2026	96.43	51.58	44.85	68.10	68.25	65.45	67.39	-2.93	-1.94	0.00	0.50	0.40	6.33	3.38	2.94	0.00	0.00	0.00	24.00	
23.02.2026	96.70	51.78	44.92	68.09	68.26	65.43	67.40	-2.96	-1.97	0.00	0.50	0.40	6.34	3.39	2.94	0.00	0.00	0.00	24.00	
24.02.2026	88.77	49.63	39.14	69.55	69.37	67.20	68.56	-1.99	-1.35	0.00	0.51	0.40	5.98	3.35	2.63	0.00	0.00	0.00	24.00	
25.02.2026	91.11	49.45	41.66	67.03	66.95	64.67	66.17	-2.30	-1.51	0.00	0.50	0.39	5.90	3.21	2.70	0.00	0.00	0.00	24.00	
26.02.2026	96.61	52.70	43.91	71.40	71.57	68.61	70.64	-2.90	-2.02	0.00	0.52	0.40	6.64	3.62	3.02	0.00	0.00	0.00	24.00	
27.02.2026	94.12	51.48	42.64	70.67	70.70	68.03	69.82	-2.60	-1.79	0.00	0.51	0.40	6.42	3.51	2.91	0.00	0.00	0.00	24.00	
28.02.2026	93.87	51.43	42.44	70.91	70.93	68.28	70.04	-2.55	-1.76	0.00	0.52	0.40	6.42	3.52	2.90	0.00	0.00	0.00	24.00	
Средние:	81.19	43.92	37.28	---	---	---	---	-2.22	---	---	0.55	0.41	---	---	---	---	0.00	---	---	
Итого:	---	---	---	1657.25	1656.67	1596.77	1636.90	---	-40.14	0.00	---	---	148.41	80.34	68.07	0.00	---	0.00	671.65	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мтс	Мгв	W1	W2	Wтс	Wгв	Тнар
	М³	М³	Т	Т	Т	Т	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	ч
31.01.2026	142133.84	118761.36	138029.37	117243.24	20786.13	0.00	11145.27	7125.86	4019.41	0.00	64394.97
28.02.2026	143791.09	120418.04	139626.14	118880.14	20746.00	0.00	11293.68	7206.20	4087.49	0.00	65066.62
Итого:	1657.25	1656.67	1596.77	1636.90	-40.14	0.00	148.41	80.34	68.07	0.00	671.65

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации