

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 15 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400583
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: ВЗЛЕТ ЭР ЭРСВ-410, -510 SN 446964
Обратка:

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 409298/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 409298/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.03.2026	64.18	54.19	9.99	374.57	376.44	-0.50	0.90	0.50	3.77	0.00	3.77	5.00	0.20	24.00	*
02.03.2026	62.35	52.98	9.37	374.90	376.63	-0.46	0.90	0.50	3.54	0.00	3.54	5.00	0.20	24.00	*
03.03.2026	65.85	55.40	10.45	374.07	376.06	-0.53	0.90	0.50	3.93	0.00	3.93	5.00	0.20	24.00	*
04.03.2026	68.64	57.42	11.22	373.37	375.56	-0.58	0.90	0.50	4.22	0.00	4.22	5.00	0.20	24.00	*
05.03.2026	70.37	58.71	11.66	374.28	376.63	-0.63	0.90	0.50	4.39	0.00	4.39	5.00	0.20	24.00	*
06.03.2026	70.99	59.22	11.77	374.06	376.43	-0.63	0.90	0.50	4.43	0.00	4.43	5.00	0.20	24.00	*
07.03.2026	68.31	57.44	10.87	374.38	376.50	-0.56	0.90	0.50	4.10	0.00	4.10	5.00	0.20	24.00	*
08.03.2026	69.33	58.04	11.29	374.34	376.63	-0.61	0.90	0.50	4.25	0.00	4.25	5.00	0.20	24.00	*
09.03.2026	73.12	60.40	12.72	373.60	376.19	-0.69	0.90	0.50	4.78	0.00	4.78	5.00	0.20	24.00	*
10.03.2026	73.60	60.84	12.76	373.56	376.18	-0.70	0.90	0.50	4.79	0.00	4.79	5.00	0.20	24.00	*
11.03.2026	62.01	52.68	9.33	374.97	376.75	-0.47	0.90	0.50	3.52	0.00	3.52	5.00	0.20	24.00	*
12.03.2026	50.80	44.43	6.37	376.19	377.13	-0.25	0.90	0.50	2.42	0.00	2.42	5.00	0.20	24.00	*
13.03.2026	47.94	42.36	5.58	376.31	377.19	-0.23	0.90	0.50	2.12	0.00	2.12	5.00	0.20	24.00	*
14.03.2026	46.09	41.06	5.03	376.50	377.18	-0.18	0.90	0.50	1.92	0.00	1.92	5.00	0.20	24.00	*
15.03.2026	45.19	40.42	4.77	376.47	377.13	-0.18	0.90	0.50	1.82	0.00	1.82	5.00	0.20	24.00	*
16.03.2026	47.40	42.16	5.24	376.37	377.19	-0.22	0.90	0.50	2.00	0.00	2.00	5.00	0.20	24.00	*
17.03.2026	46.83	41.81	5.02	374.47	373.31	0.31	0.90	0.50	1.91	0.00	1.91	5.00	0.20	23.87	*
18.03.2026	47.30	42.16	5.14	376.63	370.31	1.69	0.90	0.50	1.96	0.00	1.96	5.00	0.20	24.00	*
19.03.2026	46.30	41.43	4.87	376.65	370.19	1.73	0.90	0.50	1.86	0.00	1.86	5.00	0.20	24.00	*
20.03.2026	45.56	40.85	4.71	376.53	369.75	1.82	0.90	0.50	1.80	0.00	1.80	5.00	0.20	24.00	*
21.03.2026	47.71	42.36	5.35	376.57	370.00	1.76	0.90	0.50	2.04	0.00	2.04	5.00	0.20	24.00	*
22.03.2026	46.99	41.83	5.16	376.43	369.81	1.77	0.90	0.50	1.97	0.00	1.97	5.00	0.20	24.00	*
23.03.2026	45.30	40.84	4.46	352.19	347.38	1.38	0.90	0.50	1.60	0.00	1.60	5.00	0.20	24.00	*
24.03.2026	44.26	39.78	4.48	161.19	160.62	0.35	0.90	0.50	0.72	0.00	0.72	5.00	0.20	18.48	*
25.03.2026	42.79	38.88	3.91	345.94	343.44	0.73	0.90	0.50	1.38	0.00	1.38	5.00	0.20	24.00	*
26.03.2026	43.66	39.28	4.38	377.18	374.69	0.66	0.90	0.50	1.68	0.00	1.68	5.00	0.20	24.00	*
27.03.2026	42.76	38.71	4.05	376.57	374.75	0.48	0.90	0.50	1.55	0.00	1.55	5.00	0.20	24.00	*
28.03.2026	38.91	35.80	3.11	376.37	374.75	0.43	0.90	0.50	1.20	0.00	1.20	5.00	0.20	24.00	*
29.03.2026	41.13	37.42	3.71	360.81	359.31	0.42	0.90	0.50	1.37	0.00	1.37	5.00	0.20	23.00	*
30.03.2026	40.90	37.32	3.58	376.38	375.19	0.32	0.90	0.50	1.38	0.00	1.38	5.00	0.20	24.00	*
31.03.2026	41.20	37.55	3.65	376.37	374.81	0.42	0.90	0.50	1.41	0.00	1.41	5.00	0.20	24.00	*
Средние:	53.15	46.25	6.90	---	---	0.22	0.90	0.50	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	11358.22	11334.13	---	---	---	79.84	0.00	79.84	---	---	737.35	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
28.02.2026	516106.59	540728.31	11738.86	0.00	11738.86
31.03.2026	527464.81	552062.44	11818.70	0.00	11818.70
Итого:	11358.22	11334.13	79.84	0.00	79.84

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 15 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 00931114
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Q1 Гкал	Q2 Гкал	Q3 Гкал	Траб ч	NS	gNSCode
01.03.2026	65.27	60.36	5.01	104.407	94.432	102.372	92.851	2.15	4.89	6.165	5.140	1.025	24.0		Ok
02.03.2026	65.22	60.34	4.96	100.804	94.330	98.843	92.752	2.32	4.92	5.948	5.133	0.815	24.0	*	HC Pmin
03.03.2026	65.15	60.23	5.02	99.803	93.504	97.862	91.945	1.67	4.93	5.881	5.078	0.803	24.0	*	Pmin; HC
04.03.2026	65.26	60.17	5.29	99.805	93.685	97.859	92.125	1.82	4.93	5.891	5.083	0.808	24.0		Ok
05.03.2026	65.20	60.37	4.83	99.341	93.179	97.407	91.619	1.83	4.91	5.859	5.073	0.786	24.0	*	HC Pmin
06.03.2026	65.12	60.49	4.77	97.519	92.264	95.629	90.713	2.64	4.89	5.745	5.033	0.712	24.0		Ok
07.03.2026	65.03	60.25	4.88	101.385	95.246	99.422	93.657	2.15	4.92	5.963	5.174	0.789	24.0		Ok
08.03.2026	64.80	59.87	5.10	99.020	93.489	97.110	91.948	0.94	4.93	5.800	5.045	0.754	24.0		Ok
09.03.2026	64.60	59.78	4.91	105.197	96.844	103.175	95.252	0.62	4.85	6.141	5.217	0.924	24.0		Ok
10.03.2026	63.68	58.86	4.87	100.439	93.674	98.560	92.180	0.50	4.92	5.775	4.965	0.810	24.0		Ok
11.03.2026	63.06	58.30	4.85	100.736	93.504	98.887	92.039	0.62	4.91	5.733	4.906	0.827	24.0		Ok
12.03.2026	60.73	56.51	4.17	101.020	94.531	99.288	93.135	0.69	4.89	5.525	4.797	0.728	24.0	*	min; HC
13.03.2026	63.53	58.72	4.91	99.640	93.508	97.793	92.022	2.62	4.92	5.719	4.943	0.776	24.0		Ok
14.03.2026	61.23	57.24	4.06	107.455	99.880	105.587	98.368	1.22	4.77	5.929	5.139	0.791	24.0	*	min; HC
15.03.2026	61.84	57.30	4.25	102.222	94.267	100.416	92.838	1.86	4.80	5.701	4.855	0.846	24.0	*	HC Tmin
16.03.2026	62.44	58.14	4.26	102.156	96.530	100.319	95.026	1.90	4.90	5.756	5.049	0.707	24.0	*	HC Tmin
17.03.2026	62.62	58.29	4.37	101.585	96.207	99.748	94.701	1.67	4.89	5.741	5.046	0.695	24.0	*	min; HC Tmin
18.03.2026	62.57	58.20	4.38	102.063	95.498	100.219	94.006	1.47	4.91	5.763	5.001	0.762	24.0		Ok
19.03.2026	63.35	58.92	4.41	101.640	95.391	99.761	93.866	1.66	4.91	5.815	5.061	0.754	24.0	*	HC Tmin
20.03.2026	63.08	58.67	4.36	101.177	94.721	99.320	93.218	1.40	4.92	5.762	5.003	0.759	24.0	*	HC Tmin
21.03.2026	59.51	55.62	3.93	102.826	96.063	101.132	94.689	1.15	4.87	5.505	4.793	0.712	23.9	*	min; HC
22.03.2026	59.44	55.66	3.81	106.016	97.165	104.273	95.773	1.29	4.85	5.669	4.851	0.818	24.0	*	min; HC
23.03.2026	60.27	55.46	5.29	85.706	79.085	84.259	77.959	0.92	4.51	4.650	3.933	0.717	24.0	*	HC Tmin
24.03.2026	61.64	55.46	6.30	72.413	66.000	71.139	65.060	1.33	4.20	4.024	3.282	0.742	24.0		Ok
25.03.2026	63.12	56.83	6.31	72.417	65.914	71.089	64.929	1.82	4.13	4.128	3.364	0.763	24.0		Ok
26.03.2026	63.84	57.42	6.39	71.678	65.607	70.336	64.607	2.04	4.20	4.134	3.386	0.749	24.0		Ok
27.03.2026	63.86	57.50	6.33	70.828	65.680	69.500	64.676	1.74	4.15	4.087	3.395	0.692	24.0		Ok
28.03.2026	64.51	58.03	6.47	70.046	65.058	68.709	64.046	2.22	4.17	4.086	3.395	0.690	24.0		Ok
29.03.2026	63.47	57.08	6.45	71.869	63.581	70.539	62.622	2.75	3.82	4.122	3.260	0.862	24.0	*	HC Pmin
30.03.2026	63.42	57.07	6.30	69.679	64.199	68.386	63.232	1.01	4.11	3.990	3.292	0.698	24.0	*	HC Pmin
31.03.2026	62.89	56.40	6.55	67.237	61.443	66.010	60.538	1.35	4.01	3.817	3.111	0.707	24.0	*	HC Pmin
Средние:	63.22	58.18	5.09	---	---	---	---	1.59	4.67	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	2888.129	2684.479	2834.947	2642.393	---	---	164.824	140.805	24.019	743.9		

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Q1 Гкал	Q2 Гкал	Q3 Гкал	Траб ч
28.02.2026	108956.400	103570.800	107020.600	101936.600	6140.396	5453.228	687.168	25258.8
31.03.2026	111844.600	106255.300	109855.500	104579.000	6305.220	5594.033	711.187	26002.7
Итого:	2888.200	2684.500	2834.900	2642.400	164.824	140.805	24.019	743.9

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации