

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 00411021
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1 °C	V1 м3	M1 т	P1 кгс/см2	Q1 Гкал	Траб ч	NS	gNSCode
01.03.2026	63.20	12.431	12.205	5.80	0.710	24.0		Ok
02.03.2026	63.04	11.509	11.301	5.84	0.656	24.0		Ok
03.03.2026	63.05	11.011	10.812	5.85	0.628	24.0		Ok
04.03.2026	62.97	10.994	10.795	5.84	0.626	24.0		Ok
05.03.2026	62.95	10.810	10.615	5.83	0.615	24.0		Ok
06.03.2026	62.77	10.765	10.572	5.86	0.611	24.0		Ok
07.03.2026	62.68	10.934	10.738	5.84	0.620	24.0		Ok
08.03.2026	62.42	11.439	11.236	5.83	0.645	24.0		Ok
09.03.2026	62.44	13.726	13.482	5.78	0.775	24.0		Ok
10.03.2026	61.13	11.999	11.794	5.83	0.662	24.0		Ok
11.03.2026	60.80	11.123	10.935	5.81	0.610	24.0		Ok
12.03.2026	57.96	11.355	11.180	5.81	0.592	24.0		Ok
13.03.2026	61.26	10.178	10.003	5.85	0.563	24.0		Ok
14.03.2026	58.41	13.367	13.157	5.78	0.703	24.0		Ok
15.03.2026	59.08	14.665	14.430	5.70	0.781	24.0		Ok
16.03.2026	59.91	11.180	10.996	5.82	0.604	24.0		Ok
17.03.2026	60.02	9.579	9.421	5.83	0.519	24.0		Ok
18.03.2026	59.89	11.513	11.324	5.82	0.622	24.0		Ok
19.03.2026	60.58	10.957	10.773	5.82	0.599	24.0		Ok
20.03.2026	60.25	10.462	10.288	5.82	0.569	24.0		Ok
21.03.2026	56.76	12.489	12.304	5.81	0.637	23.4		Ok
22.03.2026	56.95	15.445	15.214	5.74	0.791	24.0		Ok
23.03.2026	57.42	12.268	12.081	5.18	0.633	24.0		Ok
24.03.2026	59.79	11.157	10.973	4.68	0.601	24.0		Ok
25.03.2026	60.59	11.187	10.999	4.63	0.611	24.0		Ok
26.03.2026	61.38	11.313	11.118	4.67	0.627	24.0		Ok
27.03.2026	61.45	11.230	11.036	4.65	0.623	24.0		Ok
28.03.2026	62.23	11.159	10.961	4.67	0.627	24.0		Ok
29.03.2026	61.39	13.200	12.972	4.30	0.731	24.0		Ok
30.03.2026	61.07	12.403	12.191	4.59	0.684	24.0		Ok
31.03.2026	60.30	11.569	11.376	4.48	0.629	24.0		Ok
Средние:	60.78	---	---	5.48	---	---		
Итого:	---	363.417	357.280	---	19.903	743.4		

Дата	V1 м3	M1 т	Q1 Гкал	Траб ч
28.02.2026	16098.740	15833.310	857.594	35121.6
31.03.2026	16462.160	16190.590	877.497	35865.0
Итого:	363.420	357.280	19.903	743.4

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400555
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:

Счетчик воды:
ВЗЛЕТ ЭР 420Л SN 730869
ВЗЛЕТ ЭР 420Л SN 730900

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 410594/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 410594/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.03.2026	64.12	50.77	13.35	378.63	378.00	0.17	0.90	0.50	5.08	0.00	5.08	0.00	0.20	24.00	
02.03.2026	62.31	49.68	12.63	378.78	378.16	0.16	0.90	0.50	4.81	0.00	4.81	0.00	0.20	24.00	
03.03.2026	65.90	51.80	14.10	378.43	377.87	0.15	0.90	0.50	5.36	0.00	5.36	0.00	0.20	24.00	
04.03.2026	68.71	53.47	15.24	378.16	377.63	0.14	0.90	0.50	5.79	0.00	5.79	0.00	0.20	24.00	
05.03.2026	70.35	54.65	15.70	377.88	377.40	0.13	0.90	0.50	5.96	0.00	5.96	0.00	0.20	24.00	
06.03.2026	70.94	55.14	15.80	377.78	377.35	0.11	0.90	0.50	5.99	0.00	5.99	0.00	0.20	24.00	
07.03.2026	68.19	53.61	14.58	378.06	377.53	0.14	0.90	0.50	5.54	0.00	5.54	0.00	0.20	24.00	
08.03.2026	69.35	54.12	15.23	378.06	377.62	0.12	0.90	0.50	5.78	0.00	5.78	0.00	0.20	24.00	
09.03.2026	73.09	56.04	17.05	377.60	377.25	0.09	0.90	0.50	6.47	0.00	6.47	0.00	0.20	24.00	
10.03.2026	73.42	56.46	16.96	377.46	377.10	0.10	0.90	0.50	6.43	0.00	6.43	0.00	0.20	24.00	
11.03.2026	61.59	49.34	12.25	378.88	378.21	0.18	0.90	0.50	4.66	0.00	4.66	0.00	0.20	24.00	
12.03.2026	50.65	42.13	8.52	379.81	379.32	0.13	0.90	0.50	3.26	0.00	3.26	0.00	0.20	24.00	
13.03.2026	47.89	40.30	7.59	380.00	379.50	0.13	0.90	0.50	2.91	0.00	2.91	0.00	0.20	24.00	
14.03.2026	46.06	39.14	6.92	380.06	379.56	0.13	0.90	0.50	2.66	0.00	2.66	0.00	0.20	24.00	
15.03.2026	45.25	38.57	6.68	380.16	379.62	0.14	0.90	0.50	2.56	0.00	2.56	0.00	0.20	24.00	
16.03.2026	47.46	40.05	7.41	379.97	379.41	0.15	0.90	0.50	2.84	0.00	2.84	0.00	0.20	24.00	
17.03.2026	46.78	39.73	7.05	379.97	379.41	0.15	0.90	0.50	2.70	0.00	2.70	0.00	0.20	24.00	
18.03.2026	47.34	40.03	7.31	380.44	379.87	0.15	0.90	0.50	2.80	0.00	2.80	0.00	0.20	24.00	
19.03.2026	46.29	39.39	6.90	380.37	379.85	0.14	0.90	0.50	2.65	0.00	2.65	0.00	0.20	24.00	
20.03.2026	45.57	38.84	6.73	380.28	379.78	0.13	0.90	0.50	2.59	0.00	2.59	0.00	0.20	24.00	
21.03.2026	47.82	40.16	7.66	380.35	379.81	0.14	0.90	0.50	2.94	0.00	2.94	0.00	0.20	24.00	
22.03.2026	46.94	39.70	7.24	380.18	379.69	0.13	0.90	0.50	2.78	0.00	2.78	0.00	0.20	24.00	
23.03.2026	45.26	38.63	6.63	381.00	380.50	0.13	0.90	0.50	2.55	0.00	2.55	0.00	0.20	24.00	
24.03.2026	39.86	34.50	5.36	240.94	240.47	0.20	0.90	0.50	1.31	0.00	1.31	0.00	0.20	23.80	
25.03.2026	42.87	36.74	6.13	385.28	383.87	0.37	0.90	0.50	2.39	0.00	2.39	0.00	0.20	24.00	
26.03.2026	43.73	37.54	6.19	384.16	383.03	0.29	0.90	0.50	2.41	0.00	2.41	0.00	0.20	24.00	
27.03.2026	42.76	37.06	5.70	383.78	382.94	0.22	0.90	0.50	2.22	0.00	2.22	0.00	0.20	24.00	
28.03.2026	38.88	34.58	4.30	383.47	382.87	0.16	0.90	0.50	1.68	0.00	1.68	0.00	0.20	24.00	
29.03.2026	41.26	35.89	5.37	367.53	367.04	0.13	0.90	0.50	2.00	0.00	2.00	0.00	0.20	23.00	
30.03.2026	40.92	35.85	5.07	383.37	382.87	0.13	0.90	0.50	1.97	0.00	1.97	0.00	0.20	24.00	
31.03.2026	41.34	36.00	5.34	383.19	382.75	0.11	0.90	0.50	2.07	0.00	2.07	0.00	0.20	24.00	
Средние:	53.00	43.55	9.45	---	---	0.15	0.90	0.50	---	---	---	0.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	11634.03	11616.28	---	---	---	111.15	0.00	111.15	---	---	742.80	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
28.02.2026	510955.50	504700.47	17425.37	0.00	17425.37
31.03.2026	522589.53	516316.75	17536.52	0.00	17536.52
Итого:	11634.03	11616.28	111.15	0.00	111.15

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации