

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Косьвинская ул, д. 11 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: Виртуальный вычислитель (косьвинская 11)
Точка измерения: УУ1 (УЗЕЛ 1); Ресурс: ТС

Схема измерений: Пользовательская

Дата	t1 С°	t2 С°	V1 М³	V2 М³	M1 т	M2 т	P1 МПа	P2 МПа	Q1 Гкал	Q2 Гкал	txв С°	Rxв МПа	BNP ч	Тош ч
01.03.2026	93.98	55.03	93.80	91.77	90.30	90.47	0.38	0.31	8.501	4.977	5.00	0.30	24.0	0.0
02.03.2026	91.19	53.26	89.28	87.36	86.12	86.19	0.39	0.30	7.870	4.602	5.00	0.30	24.0	0.0
03.03.2026	97.49	55.81	92.11	89.93	88.45	88.62	0.47	0.31	8.641	4.944	5.00	0.30	24.0	0.0
04.03.2026	101.52	57.54	92.92	90.51	88.97	89.11	0.36	0.32	9.051	5.128	5.00	0.30	24.0	0.0
05.03.2026	103.12	58.37	92.89	90.36	88.83	88.92	0.33	0.32	9.177	5.191	5.00	0.30	24.0	0.0
06.03.2026	103.43	58.89	94.53	92.02	90.37	90.53	0.32	0.31	9.366	5.332	5.00	0.30	24.0	0.0
07.03.2026	100.08	58.54	97.44	95.06	93.39	93.55	0.32	0.31	9.361	5.475	5.00	0.30	24.0	0.0
08.03.2026	102.59	57.79	91.10	88.63	87.16	87.25	0.35	0.31	8.950	5.048	5.00	0.30	24.0	0.0
09.03.2026	109.33	58.32	86.37	83.55	82.19	82.23	0.30	0.31	9.006	4.800	5.00	0.30	24.0	0.0
10.03.2026	107.95	58.82	88.82	86.12	84.61	84.73	0.30	0.30	9.153	4.983	5.00	0.30	24.0	0.0
11.03.2026	90.18	52.59	88.07	86.14	85.00	85.01	0.36	0.31	7.680	4.479	5.00	0.30	24.0	0.0
12.03.2026	75.01	46.47	85.98	84.33	83.82	83.46	0.37	0.31	6.304	3.908	5.00	0.30	24.0	0.0
13.03.2026	80.22	46.84	79.31	77.48	77.07	76.66	0.53	0.33	6.198	3.633	5.00	0.30	24.0	0.0
14.03.2026	76.98	47.79	85.30	83.66	83.06	82.75	0.50	0.32	6.410	3.981	5.00	0.30	24.0	0.0
15.03.2026	71.89	45.81	87.23	85.62	85.21	84.76	0.38	0.31	6.134	3.912	5.00	0.30	24.0	0.0
16.03.2026	72.26	45.97	87.62	85.94	85.57	85.08	0.39	0.32	6.192	3.943	5.00	0.30	24.0	0.0
17.03.2026	71.98	46.02	89.31	87.62	87.24	86.74	0.39	0.32	6.286	4.025	5.00	0.30	24.0	0.0
18.03.2026	72.19	46.11	90.20	88.50	88.10	87.60	0.40	0.32	6.369	4.073	5.00	0.30	24.0	0.0
19.03.2026	72.05	46.66	93.93	92.28	91.74	91.32	0.39	0.31	6.619	4.290	5.00	0.30	24.0	0.0
20.03.2026	71.64	46.35	92.96	91.29	90.82	90.36	0.40	0.32	6.516	4.219	5.00	0.30	24.0	0.0
21.03.2026	70.81	44.48	83.88	82.12	81.99	81.34	0.39	0.31	5.812	3.656	5.00	0.30	24.0	0.0
22.03.2026	70.96	44.66	86.03	84.22	84.08	83.42	0.37	0.31	5.974	3.763	5.00	0.30	24.0	0.0
23.03.2026	71.00	45.29	89.64	87.83	87.61	86.97	0.39	0.31	6.228	3.977	5.00	0.30	24.0	0.0
24.03.2026	70.52	45.75	93.02	91.30	90.94	90.39	0.40	0.31	6.421	4.170	5.00	0.30	24.0	0.0
25.03.2026	70.19	45.74	92.80	91.08	90.74	90.17	0.41	0.32	6.379	4.162	5.00	0.30	24.0	0.0
26.03.2026	70.07	45.48	90.73	89.00	88.72	88.12	0.40	0.31	6.224	4.044	5.00	0.30	24.0	0.0
27.03.2026	69.95	45.58	90.12	88.42	88.13	87.55	0.41	0.31	6.173	4.027	5.00	0.30	24.0	0.0
28.03.2026	70.40	46.44	94.69	93.00	92.58	92.04	0.42	0.31	6.527	4.310	5.00	0.30	24.0	0.0
29.03.2026	69.88	46.15	93.70	92.04	91.64	91.11	0.41	0.31	6.411	4.239	5.00	0.30	24.0	0.0
30.03.2026	69.73	45.61	90.01	88.31	88.04	87.44	0.39	0.31	6.148	4.026	5.00	0.30	24.0	0.0
31.03.2026	69.80	44.94	85.06	83.31	83.19	82.50	0.37	0.31	5.813	3.748	5.00	0.30	24.0	0.0
Средние:	81.88	49.78	---	---	---	---	0.39	0.31	---	---	5.00	0.30	---	---
Итого:	---	---	2788.85	2728.81	2705.72	2696.40	---	---	221.892	135.064	---	---	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Косьвинская ул, д. 11 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: Виртуальный вычислитель (косьвинская 11)
Точка измерения: УУ2 (Узел 2); Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Пользовательская

Счетчик воды:
ПРИМ SN 504991
ПРИМ SN 504989

Датчик давления:
Карат СДВ-И SN 197534
Карат СДВ-И SN 197533

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1359884
ВЗЛЕТ ТПС SN 1361298

Дата	t3	t4	V3	V4	M3	M4	P3	P4	Q3	Q4	txв	Рхв	ВНР	Тош
	С°	С°	М³	М³	т	т	МПа	МПа	Гкал	Гкал	С°	МПа	ч	ч
01.03.2026	92.09	51.23	103.36	97.39	99.65	96.18	0.46	0.48	9.193	4.940	5.00	0.30	24.0	0.0
02.03.2026	89.32	49.60	98.48	92.73	95.12	91.65	0.44	0.48	8.516	4.566	5.00	0.30	24.0	0.0
03.03.2026	95.41	51.95	101.57	95.47	97.69	94.26	0.46	0.48	9.338	4.909	5.00	0.30	24.0	0.0
04.03.2026	99.31	53.44	102.48	96.20	98.28	94.91	0.47	0.48	9.782	5.085	5.00	0.30	24.0	0.0
05.03.2026	100.86	54.19	102.46	96.12	98.15	94.81	0.47	0.48	9.919	5.149	5.00	0.30	24.0	0.0
06.03.2026	101.20	54.77	104.24	97.87	99.83	96.50	0.46	0.47	10.125	5.301	5.00	0.30	24.0	0.0
07.03.2026	98.07	54.66	107.32	101.10	103.02	99.69	0.47	0.48	10.121	5.461	5.00	0.30	24.0	0.0
08.03.2026	100.29	53.84	100.42	94.19	96.25	92.91	0.45	0.48	9.664	5.018	5.00	0.30	24.0	0.0
09.03.2026	106.55	54.00	95.30	88.76	90.90	87.55	0.43	0.48	9.708	4.738	5.00	0.30	24.0	0.0
10.03.2026	105.35	54.44	98.03	91.55	93.59	90.28	0.44	0.48	9.880	4.926	5.00	0.30	24.0	0.0
11.03.2026	88.34	48.91	97.11	91.61	93.85	90.57	0.44	0.48	8.307	4.442	5.00	0.30	24.0	0.0
12.03.2026	73.70	43.40	94.34	89.83	92.04	89.03	0.43	0.48	6.803	3.881	5.00	0.30	24.0	0.0
13.03.2026	78.49	43.60	87.26	82.40	84.88	81.65	0.43	0.48	6.681	3.589	5.00	0.30	24.0	0.0
14.03.2026	75.61	44.84	93.73	88.77	91.34	87.92	0.45	0.48	6.924	3.959	5.00	0.30	24.0	0.0
15.03.2026	70.70	43.21	95.49	90.85	93.34	90.05	0.44	0.47	6.609	3.903	5.00	0.30	24.0	0.0
16.03.2026	71.06	43.43	95.87	91.15	93.69	90.33	0.45	0.48	6.668	3.937	5.00	0.30	24.0	0.0
17.03.2026	70.80	43.55	97.61	92.86	95.42	92.03	0.46	0.48	6.765	4.022	5.00	0.30	24.0	0.0
18.03.2026	71.02	43.74	98.59	93.51	96.36	92.66	0.46	0.48	6.855	4.068	5.00	0.30	24.0	0.0
19.03.2026	70.93	44.24	102.64	97.50	100.33	96.59	0.47	0.48	7.126	4.288	5.00	0.30	24.0	0.0
20.03.2026	70.53	43.94	101.61	96.58	99.34	95.70	0.47	0.48	7.018	4.219	5.00	0.30	24.0	0.0
21.03.2026	69.58	42.06	91.92	87.24	89.92	86.50	0.43	0.48	6.264	3.651	5.00	0.30	24.0	0.0
22.03.2026	69.77	42.25	94.30	89.48	92.23	88.73	0.44	0.48	6.444	3.761	5.00	0.30	24.0	0.0
23.03.2026	69.85	42.96	98.17	93.33	96.02	92.51	0.45	0.48	6.716	3.987	5.00	0.30	24.0	0.0
24.03.2026	69.44	43.55	101.94	96.94	99.73	96.07	0.46	0.48	6.934	4.197	5.00	0.30	24.0	0.0
25.03.2026	69.13	43.77	101.75	96.68	99.56	95.80	0.46	0.48	6.895	4.208	5.00	0.30	24.0	0.0
26.03.2026	68.99	43.54	99.66	94.59	97.52	93.74	0.46	0.48	6.738	4.094	5.00	0.30	24.0	0.0
27.03.2026	68.88	43.60	99.15	94.09	97.03	93.25	0.45	0.48	6.693	4.079	5.00	0.30	24.0	0.0
28.03.2026	69.39	44.49	104.24	99.00	101.98	98.08	0.47	0.48	7.087	4.379	5.00	0.30	24.0	0.0
29.03.2026	68.87	44.37	103.13	98.03	100.92	97.11	0.47	0.48	6.960	4.322	5.00	0.30	24.0	0.0
30.03.2026	68.69	43.79	99.31	94.24	97.19	93.38	0.45	0.48	6.686	4.104	5.00	0.30	24.0	0.0
31.03.2026	68.69	43.09	94.23	89.25	92.22	88.47	0.43	0.48	6.344	3.825	5.00	0.30	24.0	0.0
Средние:	80.35	46.85	---	---	---	---	0.45	0.48	---	---	5.00	0.30	---	---
Итого:	---	---	3065.70	2899.32	2977.40	2868.91	---	---	239.764	135.010	---	---	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Косьвинская ул, д. 11 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-043 Заводской номер: 2002506
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	V1	M1	Mтс	P1	Qтс	Траб	раб.шта	Т стоп	NS
	°C	м3	т	т	МПа	ГКал	ч	ч	ч	
01.03.2026	55.04	19.25	18.94	18.94	0.65	1.007	24.0	21.9	2.1	*
02.03.2026	54.99	15.42	15.18	15.18	0.66	0.789	24.0	21.3	2.8	*
03.03.2026	53.25	16.31	16.06	16.06	0.66	0.839	24.0	20.5	3.5	*
04.03.2026	54.30	17.01	16.75	16.75	0.66	0.877	24.0	21.2	2.8	*
05.03.2026	54.05	15.32	15.08	15.08	0.66	0.785	24.0	21.0	3.0	*
06.03.2026	54.41	14.92	14.70	14.70	0.66	0.755	24.0	21.3	2.7	*
07.03.2026	55.47	17.13	16.87	16.87	0.66	0.879	24.0	22.1	1.9	*
08.03.2026	54.09	16.83	16.58	16.58	0.66	0.865	24.0	20.6	3.4	*
09.03.2026	54.63	20.18	19.87	19.87	0.65	1.049	24.0	21.6	2.4	*
10.03.2026	54.28	15.98	15.74	15.74	0.66	0.819	24.0	20.6	3.4	*
11.03.2026	53.50	16.25	15.99	15.99	0.66	0.844	24.0	19.8	4.2	*
12.03.2026	53.15	15.96	15.73	15.73	0.66	0.815	24.0	20.2	3.9	*
13.03.2026	54.59	15.92	15.67	15.67	0.66	0.823	24.0	20.9	3.1	*
14.03.2026	54.37	16.39	16.14	16.14	0.66	0.849	24.0	20.5	3.5	*
15.03.2026	52.97	19.39	19.09	19.09	0.64	1.012	24.0	19.3	4.7	*
16.03.2026	54.18	15.75	15.51	15.51	0.66	0.815	24.0	20.2	3.9	*
17.03.2026	55.26	16.76	16.50	16.50	0.66	0.873	24.0	20.9	3.1	*
18.03.2026	54.85	14.91	14.68	14.68	0.66	0.772	24.0	20.4	3.6	*
19.03.2026	53.41	16.37	16.12	16.12	0.66	0.852	24.0	19.9	4.1	*
20.03.2026	54.81	15.42	15.18	15.18	0.66	0.797	24.0	20.3	3.7	*
21.03.2026	54.05	16.32	16.07	16.07	0.66	0.837	24.0	19.8	4.2	*
22.03.2026	54.87	19.38	19.09	19.09	0.65	0.998	24.0	21.2	2.8	*
23.03.2026	54.36	15.89	15.65	15.65	0.66	0.825	24.0	20.5	3.5	*
24.03.2026	54.77	17.98	17.71	17.71	0.66	0.933	24.0	20.7	3.3	*
25.03.2026	55.33	17.53	17.26	17.26	0.66	0.909	24.0	20.8	3.3	*
26.03.2026	55.26	17.55	17.28	17.28	0.66	0.909	24.0	21.2	2.9	*
27.03.2026	54.80	16.57	16.32	16.32	0.66	0.860	24.0	20.4	3.7	*
28.03.2026	53.25	16.25	15.99	15.99	0.66	0.851	24.0	19.1	5.0	*
29.03.2026	54.22	17.51	17.24	17.24	0.65	0.905	24.0	20.6	3.4	*
30.03.2026	55.00	16.12	15.87	15.87	0.66	0.831	24.0	20.5	3.5	*
31.03.2026	54.46	16.39	16.14	16.14	0.66	0.849	24.0	20.4	3.7	*
Средние:	54.39	---	---	---	0.66	---	---	---	---	
Итого:	---	518.93	510.98	510.98	---	26.821	744.0	639.6	104.4	

Дата	V1	M1	Mtv	Qtv	Траб
	м3	т	т	ГКал	ч
28.02.2026	30078.59	29458.75	29458.75	1498.686	46519.7
31.03.2026	30597.52	29969.73	29969.73	1525.506	47263.7
Итого:	518.93	510.98	510.98	26.821	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Косьвинская ул, д. 11 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-026М Заводской номер: 1412836
Точка измерения: ТС1 (УЗЕЛ 1+2); Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: ПРИМ SN 0504990 СО1
Обратка: ПРИМ SN 0504988 со1
Подача, горячая вода: ЭРСВ-440ЛВ SN 2013314
Обратка, горячая вода:
Схема измерений: Пользовательская

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И SN 197534 со2
Коммуналец СДВ-И SN 197764 со1
МИДА-ДИ-13П SN 20421068

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1401136 со1
ВЗЛЕТ ТПС SN 1361298 со2
ВЗЛЕТ ТПС SN 2021560

Дата	t1 С°	t2 С°	t3 С°	t4 С°	dt С°	V1 М³	V2 М³	V3 М³	V4 М³	M1 т	M2 т	M3 т	M4 т	Мтс т	Мгв т	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	P4 МПа	W1 Гкал	W2 Гкал	W3 Гкал	W4 Гкал	Wтс Гкал	Wгв Гкал	ta С°	Vхв М³
01.03.2026	93.98	55.03	92.09	51.23	38.95	93.80	91.77	103.36	97.39	90.30	90.47	99.65	96.18	-0.17	3.46	0.38	0.31	0.46	0.48	8.50	4.98	9.19	4.94	3.52	4.25	0.00	0.00
02.03.2026	91.19	53.26	89.32	49.60	37.93	89.28	87.36	98.48	92.73	86.12	86.19	95.12	91.65	-0.07	3.48	0.39	0.30	0.44	0.48	7.87	4.60	8.52	4.57	3.27	3.95	0.00	0.00
03.03.2026	97.49	55.81	95.41	51.95	41.68	92.11	89.93	101.57	95.47	88.45	88.62	97.69	94.26	-0.17	3.43	0.47	0.31	0.46	0.48	8.64	4.94	9.34	4.91	3.70	4.43	0.00	0.00
04.03.2026	101.52	57.54	99.31	53.44	43.98	92.92	90.51	102.48	96.20	88.97	89.11	98.28	94.91	-0.14	3.37	0.36	0.32	0.47	0.48	9.05	5.13	9.78	5.09	3.92	4.70	0.00	0.00
05.03.2026	103.12	58.37	100.86	54.19	44.75	92.89	90.36	102.46	96.12	88.83	88.92	98.15	94.81	-0.10	3.35	0.33	0.32	0.47	0.48	9.18	5.19	9.92	5.15	3.99	4.77	0.00	0.00
06.03.2026	103.43	58.89	101.20	54.77	44.54	94.53	92.02	104.24	97.87	90.37	90.53	99.83	96.50	-0.16	3.34	0.32	0.31	0.46	0.47	9.37	5.33	10.13	5.30	4.03	4.82	0.00	0.00
07.03.2026	100.08	58.54	98.07	54.66	41.54	97.44	95.06	107.32	101.10	93.39	93.55	103.02	99.69	-0.15	3.33	0.32	0.31	0.47	0.48	9.36	5.47	10.12	5.46	3.89	4.66	0.00	0.00
08.03.2026	102.59	57.79	100.29	53.84	44.80	91.10	88.63	100.42	94.19	87.16	87.25	96.25	92.91	-0.10	3.34	0.35	0.31	0.45	0.48	8.95	5.05	9.66	5.02	3.90	4.65	0.00	0.00
09.03.2026	109.33	58.32	106.55	54.00	51.01	86.37	83.55	95.30	88.76	82.19	82.23	90.90	87.55	-0.04	3.35	0.30	0.31	0.43	0.48	9.01	4.80	9.71	4.74	4.21	4.97	0.00	0.00
10.03.2026	107.95	58.82	105.35	54.44	49.13	88.82	86.12	98.03	91.55	84.61	84.73	93.59	90.28	-0.13	3.30	0.30	0.30	0.44	0.48	9.15	4.98	9.88	4.93	4.17	4.95	0.00	0.00
11.03.2026	90.18	52.59	88.34	48.91	37.59	88.07	86.14	97.11	91.61	85.00	85.01	93.85	90.57	-0.01	3.28	0.36	0.31	0.44	0.48	7.68	4.48	8.31	4.44	3.20	3.86	0.00	0.00
12.03.2026	75.01	46.47	73.70	43.40	28.54	85.98	84.33	94.34	89.83	83.82	83.46	92.04	89.03	0.36	3.02	0.37	0.31	0.43	0.48	6.30	3.91	6.80	3.88	2.40	2.92	0.00	0.00
13.03.2026	80.22	46.84	78.49	43.60	33.38	79.31	77.48	87.26	82.40	77.07	76.66	84.88	81.65	0.40	3.23	0.53	0.33	0.43	0.48	6.20	3.63	6.68	3.59	2.57	3.09	0.00	0.00
14.03.2026	76.98	47.79	75.61	44.84	29.19	85.30	83.66	93.73	88.77	83.06	82.75	91.34	87.92	0.31	3.42	0.50	0.32	0.45	0.48	6.41	3.98	6.92	3.96	2.43	2.97	0.00	0.00
15.03.2026	71.89	45.81	70.70	43.21	26.08	87.23	85.62	95.49	90.85	85.21	84.76	93.34	90.05	0.45	3.29	0.38	0.31	0.44	0.47	6.13	3.91	6.61	3.90	2.22	2.71	0.00	0.00
16.03.2026	72.26	45.97	71.06	43.43	26.29	87.62	85.94	95.87	91.15	85.57	85.08	93.69	90.33	0.50	3.36	0.39	0.32	0.45	0.48	6.19	3.94	6.67	3.94	2.25	2.73	0.00	0.00
17.03.2026	71.98	46.02	70.80	43.55	25.96	89.31	87.62	97.61	92.86	87.24	86.74	95.42	92.03	0.50	3.39	0.39	0.32	0.46	0.48	6.29	4.02	6.76	4.02	2.26	2.74	0.00	0.00
18.03.2026	72.19	46.11	71.02	43.74	26.08	90.20	88.50	98.59	93.51	88.10	87.60	96.36	92.66	0.50	3.70	0.40	0.32	0.46	0.48	6.37	4.07	6.85	4.07	2.30	2.79	0.00	0.00
19.03.2026	72.05	46.66	70.93	44.24	25.39	93.93	92.28	102.64	97.50	91.74	91.32	100.33	96.59	0.42	3.73	0.39	0.31	0.47	0.48	6.62	4.29	7.13	4.29	2.33	2.84	0.00	0.00
20.03.2026	71.64	46.35	70.53	43.94	25.29	92.96	91.29	101.61	96.58	90.82	90.36	99.34	95.70	0.46	3.64	0.40	0.32	0.47	0.48	6.52	4.22	7.02	4.22	2.30	2.80	0.00	0.00
21.03.2026	70.81	44.48	69.58	42.06	26.33	83.88	82.12	91.92	87.24	81.99	81.34	89.92	86.50	0.65	3.42	0.39	0.31	0.43	0.48	5.81	3.66	6.26	3.65	2.16	2.61	0.00	0.00
22.03.2026	70.96	44.66	69.77	42.25	26.30	86.03	84.22	94.30	89.48	84.08	83.42	92.23	88.73	0.66	3.51	0.37	0.31	0.44	0.48	5.97	3.76	6.44	3.76	2.21	2.68	0.00	0.00
23.03.2026	71.00	45.29	69.85	42.96	25.71	89.64	87.83	98.17	93.33	87.61	86.97	96.02	92.51	0.65	3.50	0.39	0.31	0.45	0.48	6.23	3.98	6.72	3.99	2.25	2.73	0.00	0.00
24.03.2026	70.52	45.75	69.44	43.55	24.77	93.02	91.30	101.94	96.94	90.94	90.39	99.73	96.07	0.56	3.66	0.40	0.31	0.46	0.48	6.42	4.17	6.93	4.20	2.25	2.74	0.00	0.00
25.03.2026	70.19	45.74	69.13	43.77	24.45	92.80	91.08	101.75	96.68	90.74	90.17	99.56	95.80	0.58	3.76	0.41	0.32	0.46	0.48	6.38	4.16	6.89	4.21	2.22	2.69	0.00	0.00
26.03.2026	70.07	45.48	68.99	43.54	24.59	90.73	89.00	99.66	94.59	88.72	88.12	97.52	93.74	0.61	3.78	0.40	0.31	0.46	0.48	6.22	4.04	6.74	4.09	2.18	2.64	0.00	0.00
27.03.2026	69.95	45.58	68.88	43.60	24.37	90.12	88.42	99.15	94.09	88.13	87.55	97.03	93.25	0.59	3.78	0.41	0.31	0.45	0.48	6.17	4.03	6.69	4.08	2.15	2.61	0.00	0.00
28.03.2026	70.40	46.44	69.39	44.49	23.96	94.69	93.00	104.24	99.00	92.58	92.04	101.98	98.08	0.54	3.90	0.42	0.31	0.47	0.48	6.53	4.31	7.09	4.38	2.22	2.71	0.00	0.00
29.03.2026	69.88	46.15	68.87	44.37	23.73	93.70	92.04	103.13	98.03	91.64	91.11	100.92	97.11	0.53	3.81	0.41	0.31	0.47	0.48	6.41	4.24	6.96	4.32	2.17	2.64	0.00	0.00
30.03.2026	69.73	45.61	68.69	43.79	24.12	90.01	88.31	99.31	94.24	88.04	87.44	97.19	93.38	0.61	3.81	0.39	0.31	0.45	0.48	6.15	4.03	6.69	4.10	2.12	2.58	0.00	0.00
31.03.2026	69.80	44.94	68.69	43.09	24.86	85.06	83.31	94.23	89.25	83.19	82.50	92.22	88.47	0.68	3.75	0.37	0.31	0.43	0.48	5.81	3.75	6.34	3.83	2.07	2.52	0.00	0.00
Средние:	81.88	49.78	80.35	46.85	32.11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.39	0.31	0.45	0.48	---	---	---	---	---	---	0.00	---
Итого:	---	---	---	---	---	2788.85	2728.81	3065.70	2899.32	2705.72	2696.40	2977.40	2868.91	9.32	108.49	---	---	---	---	221.89	135.06	239.76	135.01	86.83	104.75	---	0.00

Дата	V1 М³	V2 М³	V3 М³	V4 М³	M1 т	M2 т	M3 т	M4 т	Мтс т	Мгв т	W1 Гкал	W2 Гкал	W3 Гкал	W4 Гкал	Wтс Гкал	Wгв Гкал	Тнар ч
28.02.2026	181707.07	167367.06	216836.73	187810.36	176228.78	165466.77	210989.41	185918.69	10683.86	25050.69	14527.73	8530.25	16061.75	8515.06	5990.59	7538.25	86393.37
31.03.2026	184495.92	170095.87	219902.42	190709.68	178934.50	168163.17	213966.81	188787.60	10693.17	25159.18	14749.62	8665.32	16301.52	8650.07	6077.42	7643.00	87137.37
Итого:	2788.85	2728.81	3065.70	2899.32	2705.72	2696.40	2977.40	2868.91	9.32	108.49	221.89	135.06	239.76	135.01	86.83	104.75	744.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Косьвинская ул, д. 11 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-026М Заводской номер: 1412836
Точка измерения: ТС1 (УЗЕЛ 1+2); Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: ПРИМ SN 0504990 со1
Обратка: ПРИМ SN 0504988 со1
Подача, горячая вода: ЭРСВ-440ЛВ SN 2013314
Обратка, горячая вода:
Схема измерений: Пользовательская

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И SN 197534 со2
Коммуналец СДВ-И SN 197764 со1
МИДА-ДИ-13П SN 20421068

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1401136 со1
ВЗЛЕТ ТПС SN 1361298 со2
ВЗЛЕТ ТПС SN 2021560

Дата	Тнар	НС
	ч	
01.03.2026	24.00	*
02.03.2026	24.00	*
03.03.2026	24.00	*
04.03.2026	24.00	*
05.03.2026	24.00	*
06.03.2026	24.00	*
07.03.2026	24.00	*
08.03.2026	24.00	*
09.03.2026	24.00	*
10.03.2026	24.00	*
11.03.2026	24.00	*
12.03.2026	24.00	*
13.03.2026	24.00	*
14.03.2026	24.00	*
15.03.2026	24.00	*
16.03.2026	24.00	*
17.03.2026	24.00	*
18.03.2026	24.00	*
19.03.2026	24.00	*
20.03.2026	24.00	*
21.03.2026	24.00	*
22.03.2026	24.00	*
23.03.2026	24.00	*
24.03.2026	24.00	*
25.03.2026	24.00	*
26.03.2026	24.00	*
27.03.2026	24.00	*
28.03.2026	24.00	*
29.03.2026	24.00	*
30.03.2026	24.00	*
31.03.2026	24.00	*
Средние:	---	
Итого:	744.00	

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации