

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Нейвинская ул, д. 1 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 02513114
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	P1	P2	Q1	Q2	Q3	Траб	NS	gNSCode
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	Гкал	ч		
01.03.2026	61.24	48.08	12.81	85.400	59.154	83.939	58.530	6.99	7.94	4.724	2.525	2.199	24.0		Ok
02.03.2026	62.62	48.95	13.46	80.350	59.403	78.918	58.753	7.02	7.97	4.551	2.586	1.965	24.0		Ok
03.03.2026	62.13	48.22	13.73	79.170	59.370	77.780	58.740	7.01	7.96	4.447	2.543	1.904	24.0		Ok
04.03.2026	62.09	48.09	13.88	81.040	61.106	79.619	60.462	7.02	7.96	4.549	2.609	1.940	24.0		Ok
05.03.2026	62.09	48.08	13.81	81.410	60.664	79.983	60.025	7.01	7.95	4.569	2.589	1.980	24.0		Ok
06.03.2026	61.57	47.93	13.56	78.660	60.685	77.301	60.050	7.02	7.96	4.376	2.582	1.794	24.0	*	HC Tmin
07.03.2026	62.06	48.40	13.49	81.570	60.536	80.141	59.889	7.01	7.95	4.576	2.603	1.974	24.0		Ok
08.03.2026	62.13	47.95	14.08	81.050	60.621	79.626	59.986	7.02	7.96	4.552	2.580	1.972	24.0		Ok
09.03.2026	62.22	47.44	14.24	84.850	60.463	83.355	59.843	6.96	7.89	4.773	2.543	2.230	24.0		Ok
10.03.2026	62.18	47.51	14.55	82.800	60.448	81.344	59.826	6.99	7.92	4.655	2.547	2.108	24.0		Ok
11.03.2026	61.33	46.83	14.19	83.560	60.247	82.123	59.645	6.98	7.91	4.629	2.498	2.131	24.0	*	HC Tmin
12.03.2026	61.54	47.57	13.63	80.120	60.043	78.738	59.425	6.98	7.92	4.455	2.533	1.922	24.0		Ok
13.03.2026	62.03	48.20	13.67	80.480	59.800	79.071	59.166	6.99	7.93	4.512	2.560	1.953	24.0		Ok
14.03.2026	62.14	48.60	13.26	81.110	59.801	79.684	59.155	6.79	7.73	4.556	2.582	1.974	24.0		Ok
15.03.2026	61.92	49.24	12.23	85.690	59.465	84.194	58.806	6.86	7.80	4.795	2.605	2.190	24.0		Ok
16.03.2026	61.17	48.98	11.91	77.160	57.591	75.842	56.958	6.49	7.37	4.263	2.508	1.754	24.0	*	min; HC
17.03.2026	61.27	49.46	11.70	81.500	60.156	80.106	59.483	6.91	7.83	4.510	2.648	1.862	24.0		Ok
18.03.2026	60.61	48.40	12.00	81.360	60.775	79.996	60.126	6.93	7.89	4.452	2.613	1.839	24.0		Ok
19.03.2026	61.32	48.75	12.40	81.990	60.652	80.585	59.993	6.91	7.86	4.542	2.628	1.914	24.0		Ok
20.03.2026	61.27	48.66	12.45	82.190	60.461	80.784	59.807	6.89	7.85	4.549	2.615	1.934	24.0		Ok
21.03.2026	57.50	46.18	12.20	46.990	30.685	46.275	30.387	5.00	5.37	2.431	1.253	1.178	24.0	*	G; HC Tr
22.03.2026	59.59	46.83	13.15	61.100	34.368	60.108	34.024	7.03	7.19	3.284	1.425	1.859	24.0	*	HC Tmin
23.03.2026	60.22	49.44	10.66	91.860	71.396	90.339	70.599	7.02	7.89	4.993	3.142	1.851	24.0		Ok
24.03.2026	60.40	49.26	10.83	90.430	69.882	88.924	69.108	7.02	7.90	4.930	3.063	1.867	24.0		Ok
25.03.2026	59.51	48.74	10.54	90.410	69.553	88.947	68.799	7.01	7.90	4.852	3.014	1.838	24.0	*	HC Tmin
26.03.2026	61.76	50.43	11.17	90.000	69.092	88.438	68.288	7.02	7.90	5.023	3.107	1.917	24.0		Ok
27.03.2026	61.96	50.48	11.41	88.150	69.273	86.610	68.465	7.02	7.91	4.937	3.118	1.819	24.0		Ok
28.03.2026	62.40	51.02	11.13	92.570	68.919	90.931	68.098	7.02	7.90	5.223	3.138	2.085	24.0		Ok
29.03.2026	61.72	50.41	10.99	92.060	68.726	90.463	67.927	6.96	7.84	5.135	3.088	2.047	24.0		Ok
30.03.2026	61.67	50.30	11.23	88.690	68.974	87.154	68.176	7.01	7.90	4.942	3.092	1.850	24.0		Ok
31.03.2026	60.52	49.58	10.82	88.910	68.926	87.423	68.152	7.01	7.90	4.858	3.042	1.816	24.0		Ok
Средние:	61.36	48.64	12.55	---	---	---	---	6.90	7.78	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	2552.629	1891.236	2508.739	1870.689	---	---	141.643	81.980	59.663	744.0		

Дата	V1	V2	M1	M2	Q1	Q2	Q3	Траб
	м3	м3	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч
28.02.2026	84670.650	65240.740	83263.490	64515.430	4596.033	2849.968	1746.065	25449.0
31.03.2026	87223.270	67131.980	85772.230	66386.120	4737.676	2931.948	1805.727	26193.0
Итого:	2552.620	1891.240	2508.740	1870.690	141.643	81.980	59.662	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Нейвинская ул, д. 1 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-033(034) (СО) Заводской номер: 1203813
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ВЗлет ЭР ЭРСВ-440(540)Л SN 1810309
Обратка: ВЗЛЕТ ЭР ЭРСВ-420 SN 1223273
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1132119
ВЗЛЕТ ТПС SN 1131947

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS	NSCodes
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч		
01.03.2026	62.15	52.02	10.13	756.33	760.06	-0.49	0.00	0.00	7.71	24.00	0.00	*	10
02.03.2026	61.11	51.35	9.76	755.49	759.03	-0.47	0.00	0.00	7.43	24.00	0.00	*	10
03.03.2026	63.48	52.95	10.53	754.32	758.25	-0.52	0.00	0.00	8.00	24.00	0.00	*	10
04.03.2026	65.97	54.57	11.40	753.65	758.03	-0.58	0.00	0.00	8.65	24.00	0.00	*	10
05.03.2026	68.29	56.24	12.05	753.45	758.20	-0.63	0.00	0.00	9.14	24.00	0.00	*	10
06.03.2026	67.61	55.87	11.74	753.21	757.82	-0.61	0.00	0.00	8.90	24.00	0.00	*	10
07.03.2026	66.40	55.10	11.30	753.90	758.26	-0.58	0.00	0.00	8.57	24.00	0.00	*	10
08.03.2026	64.94	53.95	10.99	754.21	758.39	-0.55	0.00	0.00	8.34	24.00	0.00	*	10
09.03.2026	67.11	55.01	12.10	754.67	759.38	-0.62	0.00	0.00	9.18	24.00	0.00	*	10
10.03.2026	68.53	56.06	12.47	757.71	762.66	-0.65	0.00	0.00	9.50	24.00	0.00	*	10
11.03.2026	57.64	48.42	9.22	764.07	767.33	-0.43	0.00	0.00	7.10	24.00	0.00	*	10
12.03.2026	54.76	46.55	8.21	763.81	766.58	-0.36	0.00	0.00	6.32	24.00	0.00	*	10
13.03.2026	52.05	44.93	7.12	782.45	784.81	-0.30	0.00	0.00	5.62	24.00	0.00	*	10
14.03.2026	55.31	47.46	7.85	777.06	779.77	-0.35	0.00	0.00	6.15	24.00	0.00	*	10
15.03.2026	54.91	47.47	7.44	768.07	770.60	-0.33	0.00	0.00	5.77	24.00	0.00	*	10
16.03.2026	52.10	45.40	6.70	764.15	766.32	-0.28	0.00	0.00	5.17	24.00	0.00	*	10
17.03.2026	52.60	45.84	6.76	760.00	762.20	-0.29	0.00	0.00	5.19	24.00	0.00	*	10
18.03.2026	50.29	44.15	6.14	759.16	761.07	-0.25	0.00	0.00	4.72	24.00	0.00	*	10
19.03.2026	51.30	44.85	6.45	759.55	761.59	-0.27	0.00	0.00	4.95	24.00	0.00	*	10
20.03.2026	51.71	45.16	6.55	758.82	760.91	-0.28	0.00	0.00	5.02	24.00	0.00	*	10
21.03.2026	48.76	42.91	5.85	758.46	760.23	-0.23	0.00	0.00	4.49	24.00	0.00	*	10
22.03.2026	49.08	43.01	6.07	757.81	759.65	-0.24	0.00	0.00	4.65	24.00	0.00	*	10
23.03.2026	49.40	43.33	6.07	758.88	760.74	-0.24	0.00	0.00	4.66	24.00	0.00	*	10
24.03.2026	49.91	43.76	6.15	758.74	760.64	-0.25	0.00	0.00	4.72	24.00	0.00	*	10
25.03.2026	47.94	42.46	5.48	759.21	760.85	-0.22	0.00	0.00	4.21	24.00	0.00	*	10
26.03.2026	40.07	36.44	3.63	758.78	759.67	-0.12	0.00	0.00	2.81	24.00	0.00	*	10
27.03.2026	39.09	35.73	3.36	759.09	759.89	-0.11	0.00	0.00	2.61	24.00	0.00	*	10
28.03.2026	34.63	32.32	2.31	759.22	759.68	-0.06	0.00	0.00	1.81	24.00	0.00	*	10
29.03.2026	37.25	34.22	3.03	759.53	760.21	-0.09	0.00	0.00	2.36	24.00	0.00	*	10
30.03.2026	37.03	34.08	2.95	759.23	759.89	-0.09	0.00	0.00	2.30	24.00	0.00	*	10
31.03.2026	37.41	34.33	3.08	759.71	760.41	-0.09	0.00	0.00	2.39	24.00	0.00	*	10
Средние:	53.51	46.00	7.51	---	---	-0.34	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	23552.69	23633.10	---	0.00	0.00	178.45	744.00	0.00		

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.02.2026	75162.87	97218.10	0.00	0.00	8069.93	51143.46	1430.21
31.03.2026	98715.56	120851.20	0.00	0.00	8248.38	51887.46	1430.21
Итого:	23552.69	23633.10	0.00	0.00	178.45	744.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации