

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Пихтовая ул, д. 38А (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400566
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ЭРСВ-440ЛВ SN 2011516

Датчик давления:
ДДИ SN 20209683
ДДИ SN 20209690

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 408743/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 408743/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.03.2026	93.38	53.87	39.51	138.09	141.19	-2.22	0.45	0.39	5.47	0.00	5.47	0.00	0.20	24.00	
02.03.2026	90.51	52.57	37.94	134.19	137.19	-2.21	0.45	0.38	5.10	0.00	5.10	0.00	0.20	24.00	
03.03.2026	95.67	53.75	41.92	134.31	137.34	-2.23	0.45	0.38	5.64	0.00	5.64	0.00	0.20	24.00	
04.03.2026	99.96	55.79	44.17	136.69	139.72	-2.19	0.46	0.39	6.05	0.00	6.05	0.00	0.20	24.00	
05.03.2026	101.84	56.86	44.98	136.90	139.97	-2.22	0.46	0.39	6.17	0.00	6.17	0.00	0.20	24.00	
06.03.2026	102.24	57.23	45.01	138.32	141.44	-2.23	0.46	0.39	6.24	0.00	6.24	0.00	0.20	24.00	
07.03.2026	99.48	57.61	41.87	144.34	147.65	-2.27	0.46	0.38	6.06	0.00	6.06	0.00	0.20	24.00	
08.03.2026	100.62	56.65	43.97	136.47	139.56	-2.24	0.45	0.38	6.01	0.00	6.01	0.00	0.20	24.00	
09.03.2026	107.48	56.04	51.44	125.09	127.94	-2.25	0.43	0.38	6.45	0.00	6.45	0.00	0.20	24.00	
10.03.2026	107.36	57.20	50.16	128.88	131.85	-2.28	0.43	0.37	6.49	0.00	6.49	0.00	0.20	24.00	
11.03.2026	91.35	51.99	39.36	129.87	132.90	-2.31	0.44	0.38	5.12	0.00	5.12	0.00	0.20	24.00	
12.03.2026	75.47	45.89	29.58	127.72	130.69	-2.30	0.44	0.37	3.78	0.00	3.78	0.00	0.20	24.00	
13.03.2026	77.74	44.90	32.84	117.22	119.94	-2.29	0.44	0.39	3.85	0.00	3.85	0.00	0.20	24.00	
14.03.2026	78.12	47.62	30.50	127.63	130.53	-2.25	0.45	0.39	3.89	0.00	3.89	0.00	0.20	24.00	
15.03.2026	71.06	44.39	26.67	126.53	129.47	-2.30	0.45	0.39	3.37	0.00	3.37	0.00	0.20	24.00	
16.03.2026	71.41	44.49	26.92	127.03	129.90	-2.23	0.45	0.39	3.42	0.00	3.42	0.00	0.20	24.00	
17.03.2026	71.24	44.55	26.69	129.34	132.32	-2.28	0.45	0.39	3.45	0.00	3.45	0.00	0.20	24.00	
18.03.2026	71.36	44.62	26.74	129.72	132.65	-2.23	0.46	0.39	3.47	0.00	3.47	0.00	0.20	24.00	
19.03.2026	71.41	45.61	25.80	138.03	141.16	-2.24	0.46	0.39	3.56	0.00	3.56	0.00	0.20	24.00	
20.03.2026	71.08	45.23	25.85	135.53	138.59	-2.23	0.46	0.39	3.50	0.00	3.50	0.00	0.20	24.00	
21.03.2026	69.90	42.97	26.93	121.22	123.97	-2.24	0.44	0.39	3.26	0.00	3.26	0.00	0.20	24.00	
22.03.2026	70.20	42.99	27.21	123.50	126.25	-2.20	0.44	0.38	3.36	0.00	3.36	0.00	0.20	24.00	
23.03.2026	70.27	44.06	26.21	131.41	134.34	-2.21	0.45	0.39	3.44	0.00	3.44	0.00	0.20	24.00	
24.03.2026	69.91	45.13	24.78	139.72	142.85	-2.22	0.46	0.39	3.46	0.00	3.46	0.00	0.20	24.00	
25.03.2026	69.51	44.61	24.90	134.31	137.31	-2.21	0.46	0.39	3.34	0.00	3.34	0.00	0.20	24.00	
26.03.2026	69.29	43.80	25.49	127.16	129.97	-2.19	0.45	0.39	3.24	0.00	3.24	0.00	0.20	24.00	
27.03.2026	69.18	43.95	25.23	128.06	130.91	-2.20	0.45	0.39	3.23	0.00	3.23	0.00	0.20	24.00	
28.03.2026	69.68	45.05	24.63	134.22	137.12	-2.14	0.46	0.39	3.30	0.00	3.30	0.00	0.20	24.00	
29.03.2026	69.26	44.75	24.51	128.00	130.81	-2.17	0.46	0.39	3.13	0.00	3.13	0.00	0.20	23.00	
30.03.2026	69.04	44.44	24.60	130.09	132.94	-2.17	0.45	0.39	3.20	0.00	3.20	0.00	0.20	24.00	
31.03.2026	69.09	43.74	25.35	123.69	126.31	-2.10	0.43	0.38	3.13	0.00	3.13	0.00	0.20	24.00	
Средние:	81.10	48.46	32.64	---	---	-2.23	0.45	0.39	---	---	---	0.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	4063.28	4154.78	---	---	---	133.19	0.00	133.19	---	---	743.00	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
28.02.2026	379328.16	331913.53	11913.45	0.00	11913.45
31.03.2026	383391.44	336068.31	12046.64	0.00	12046.64
Итого:	4063.28	4154.78	133.19	0.00	133.19

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Пихтовая ул, д. 38А (ООО УК "Владимирский")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 11411021
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	P1	P2	Q1	Q2	Q3	Траб	NS	gNSCode
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	Гкал	ч		
01.03.2026	60.27	46.50	13.73	40.768	25.312	40.089	25.060	5.43	5.23	2.216	1.040	1.176	24.0		Ok
02.03.2026	60.12	46.79	13.34	39.159	25.669	38.510	25.410	5.36	5.29	2.123	1.062	1.061	24.0		Ok
03.03.2026	60.01	46.30	13.74	38.648	25.499	38.009	25.247	5.32	5.29	2.091	1.043	1.048	24.0		Ok
04.03.2026	59.86	45.86	13.98	38.623	25.689	37.988	25.441	5.48	5.30	2.085	1.040	1.045	24.0		Ok
05.03.2026	59.94	46.23	13.68	38.719	25.629	38.081	25.377	5.45	5.30	2.092	1.047	1.046	24.0		Ok
06.03.2026	60.09	46.56	13.52	39.910	25.408	39.249	25.155	5.44	5.30	2.163	1.046	1.117	24.0		Ok
07.03.2026	59.86	46.76	13.12	39.104	25.846	38.461	25.586	5.37	5.29	2.110	1.069	1.042	24.0		Ok
08.03.2026	59.29	45.77	13.60	38.457	25.398	37.836	25.154	5.27	5.28	2.055	1.026	1.029	24.0		Ok
09.03.2026	59.11	44.98	14.07	40.568	26.171	39.917	25.928	5.47	5.21	2.160	1.037	1.124	24.0		Ok
10.03.2026	58.50	45.08	13.49	39.983	25.232	39.353	24.997	5.26	5.27	2.106	1.002	1.103	24.0		Ok
11.03.2026	57.67	44.25	13.37	38.839	25.394	38.245	25.167	5.46	5.29	2.015	0.988	1.027	24.0		Ok
12.03.2026	56.10	44.04	12.17	39.545	25.536	38.970	25.310	5.22	5.25	1.992	0.988	1.003	24.0		Ok
13.03.2026	57.84	44.87	12.85	38.065	25.518	37.479	25.283	5.54	5.29	1.981	1.008	0.973	24.0		Ok
14.03.2026	56.62	45.26	11.53	41.070	27.142	40.463	26.887	5.23	5.18	2.089	1.083	1.006	24.0		Ok
15.03.2026	56.79	45.12	11.83	39.998	25.352	39.403	25.115	5.27	5.16	2.041	1.008	1.033	24.0	*	HC Vmin
16.03.2026	57.26	45.38	11.92	39.063	26.140	38.473	25.893	5.43	5.27	2.011	1.046	0.965	24.0		Ok
17.03.2026	57.74	45.47	12.28	39.706	25.552	39.097	25.310	5.41	5.27	2.062	1.025	1.038	24.0		Ok
18.03.2026	57.52	45.31	12.27	38.455	25.401	37.869	25.162	5.43	5.28	1.989	1.014	0.975	24.0		Ok
19.03.2026	58.35	45.68	12.73	39.151	25.234	38.538	24.992	5.42	5.29	2.056	1.017	1.039	24.0		Ok
20.03.2026	57.86	45.27	12.65	37.838	25.327	37.255	25.089	5.48	5.31	1.970	1.011	0.959	24.0		Ok
21.03.2026	54.96	43.73	11.40	39.955	25.730	39.398	25.505	5.36	5.26	1.969	0.988	0.980	24.2		Ok
22.03.2026	54.89	43.63	11.48	40.722	25.831	40.155	25.607	5.28	5.22	2.004	0.990	1.014	24.2		Ok
23.03.2026	54.88	42.52	12.76	34.947	20.886	34.460	20.714	5.01	4.81	1.719	0.777	0.942	24.2	*	HC Vmin
24.03.2026	55.33	41.21	14.02	29.609	17.294	29.189	17.161	4.50	4.39	1.469	0.621	0.847	24.2		Ok
25.03.2026	56.91	42.30	14.62	30.232	17.047	29.780	16.908	4.43	4.32	1.546	0.631	0.915	24.2		Ok
26.03.2026	57.74	42.67	15.09	30.645	16.721	30.173	16.582	4.46	4.38	1.591	0.625	0.967	24.1		Ok
27.03.2026	57.92	42.98	14.92	30.705	16.670	30.229	16.529	4.37	4.34	1.599	0.628	0.972	24.0		Ok
28.03.2026	58.41	43.36	15.07	30.191	16.644	29.716	16.501	4.43	4.36	1.587	0.633	0.954	24.0		Ok
29.03.2026	57.75	42.58	15.27	31.127	15.889	30.647	15.757	3.99	4.00	1.616	0.592	1.024	24.0		Ok
30.03.2026	57.43	42.77	14.70	29.771	16.516	29.317	16.378	4.35	4.31	1.537	0.618	0.918	24.0		Ok
31.03.2026	56.83	42.10	14.82	29.101	15.714	28.666	15.587	4.19	4.20	1.485	0.578	0.907	24.0		Ok
Средние:	57.87	44.56	13.36	---	---	---	---	5.10	5.00	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	1142.674	717.391	1125.012	710.791	---	---	59.526	28.280	31.247	745.2		

Дата	V1	V2	M1	M2	Q1	Q2	Q3	Траб
	м3	м3	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч
28.02.2026	56626.390	36057.320	55770.900	35729.600	2913.820	1413.664	1500.157	39564.0
31.03.2026	57769.070	36774.710	56895.910	36440.390	2973.346	1441.944	1531.403	40309.2
Итого:	1142.680	717.390	1125.010	710.790	59.526	28.280	31.246	745.2

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации