

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Пихтовая ул, д. 40А (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-026М (УЗЕЛ 2) Заводской номер: 1412813
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС, ГВС (Раздельный учёт)

Поддача: ЭРСВ-440ЛВ SN 1731966
Обратка: ЭРСВ-440ЛВ SN 1301666
Поддача, горячая вода:
Схема измерений: Пользовательская

Датчик давления:
ДДМ-03Т-1000ДИ SN 8030446
ДДМ-03Т-1000ДИ SN 7121368

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1721585
ВЗЛЕТ ТПС SN 1720904

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	Мтс	Мгв	P1	P2	P3	W1	W2	W3	Wтс	Wгв	ta	Vxв	Тнар	НС
	С°	С°	С°	С°	М³	М³	М³	Т	Т	Т		Т	Т	МПа	МПа	МПа	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	С°	М³	ч	
01.03.2026	86.48	50.31	53.78	36.17	48.13	47.29	18.90	46.58	46.73	18.60	-0.32	-0.15	18.60	0.40	0.46	0.70	4.04	2.35	1.00	1.69	1.00	0.00	0.00	24.00	*
02.03.2026	83.65	48.64	57.23	35.01	45.97	45.12	20.03	44.57	44.61	19.72	-0.09	-0.04	19.72	0.39	0.44	0.70	3.74	2.18	1.05	1.56	1.05	0.00	0.00	24.00	*
03.03.2026	89.36	51.10	54.03	38.26	47.46	46.64	15.12	45.84	46.06	14.90	-0.48	-0.22	14.90	0.40	0.46	0.63	4.10	2.35	0.78	1.75	0.78	0.00	0.00	24.00	*
04.03.2026	92.99	52.67	54.15	40.32	47.81	46.84	16.83	46.06	46.23	16.57	-0.37	-0.17	16.57	0.41	0.46	0.57	4.29	2.43	0.87	1.86	0.87	0.00	0.00	24.00	
05.03.2026	94.43	53.08	55.26	41.35	47.73	46.57	18.23	45.93	45.96	17.94	-0.05	-0.02	17.94	0.41	0.46	0.57	4.34	2.44	0.95	1.90	0.95	0.00	0.00	24.00	
06.03.2026	94.87	53.93	54.01	40.94	49.23	48.13	14.83	47.36	47.47	14.61	-0.22	-0.11	14.61	0.40	0.46	0.57	4.50	2.56	0.75	1.94	0.75	0.00	0.00	24.00	
07.03.2026	92.06	53.77	52.43	38.29	50.86	49.99	15.54	49.04	49.31	15.30	-0.57	-0.28	15.30	0.40	0.46	0.57	4.52	2.64	0.80	1.88	0.80	0.00	0.00	24.00	
08.03.2026	93.20	52.52	54.36	40.68	46.96	46.02	15.71	45.23	45.42	15.48	-0.41	-0.19	15.48	0.39	0.45	0.57	4.22	2.38	0.80	1.84	0.80	0.00	0.00	24.00	
09.03.2026	98.79	52.68	53.80	46.11	44.04	42.94	19.16	42.25	42.38	18.87	-0.30	-0.13	18.87	0.39	0.43	0.57	4.18	2.23	0.99	1.95	0.99	0.00	0.00	24.00	
10.03.2026	97.73	53.10	50.58	44.63	45.45	44.40	17.26	43.64	43.81	17.00	-0.39	-0.17	17.00	0.39	0.44	0.57	4.27	2.32	0.87	1.95	0.87	0.00	0.00	24.00	
11.03.2026	81.15	47.39	52.34	33.76	45.78	45.15	17.56	44.47	44.67	17.31	-0.46	-0.21	17.31	0.39	0.44	0.57	3.61	2.11	0.88	1.50	0.88	0.00	0.00	24.00	
12.03.2026	68.65	42.02	52.03	26.63	43.39	42.77	18.86	42.46	42.41	18.61	0.11	0.05	18.61	0.39	0.43	0.57	2.93	1.79	0.90	1.13	0.90	0.00	0.00	24.00	
13.03.2026	73.48	42.79	51.77	30.69	40.89	40.24	15.47	39.90	39.88	15.25	0.03	0.01	15.25	0.40	0.44	0.57	2.95	1.73	0.78	1.22	0.78	0.00	0.00	24.00	
14.03.2026	70.89	43.86	49.40	27.03	43.72	43.23	17.43	42.72	42.83	17.19	-0.26	-0.11	17.19	0.40	0.45	0.57	3.04	1.89	0.84	1.16	0.84	0.00	0.00	24.00	
15.03.2026	66.65	41.93	50.57	24.72	43.54	43.04	18.70	42.66	42.68	18.44	-0.05	-0.02	18.44	0.40	0.44	0.56	2.85	1.79	0.91	1.05	0.91	0.00	0.00	24.00	
16.03.2026	67.00	42.22	53.25	24.78	43.73	43.26	17.75	42.83	42.89	17.50	-0.14	-0.06	17.50	0.40	0.45	0.57	2.87	1.82	0.87	1.06	0.87	0.00	0.00	24.00	
17.03.2026	66.72	42.54	51.09	24.18	44.59	44.12	16.24	43.69	43.74	16.01	-0.11	-0.05	16.01	0.41	0.45	0.57	2.92	1.87	0.80	1.05	0.80	0.00	0.00	24.00	
18.03.2026	66.93	42.79	51.56	24.14	44.93	44.47	18.39	44.01	44.08	18.12	-0.16	-0.07	18.12	0.41	0.46	0.57	2.95	1.89	0.92	1.06	0.92	0.00	0.00	24.00	
19.03.2026	66.87	43.40	50.86	23.47	46.79	46.44	16.42	45.84	46.03	16.18	-0.41	-0.19	16.18	0.40	0.46	0.57	3.07	2.00	0.82	1.07	0.82	0.00	0.00	24.00	
20.03.2026	66.33	42.96	52.55	23.37	46.25	45.88	16.98	45.32	45.47	16.74	-0.34	-0.15	16.74	0.41	0.46	0.57	3.01	1.95	0.84	1.06	0.84	0.00	0.00	24.00	
21.03.2026	65.10	40.72	48.47	24.38	41.14	40.53	15.41	40.35	40.21	15.22	0.33	0.13	15.22	0.40	0.44	0.57	2.63	1.65	0.71	0.98	0.71	0.00	0.00	24.00	
22.03.2026	65.20	41.01	48.89	24.19	42.26	41.63	21.59	41.44	41.30	21.31	0.36	0.15	21.31	0.39	0.44	0.56	2.71	1.71	1.02	1.00	1.02	0.00	0.00	24.00	
23.03.2026	65.84	42.24	49.65	23.60	45.32	44.80	17.00	44.42	44.42	16.78	0.00	0.00	16.78	0.40	0.45	0.51	2.93	1.88	0.81	1.05	0.81	0.00	0.00	24.00	
24.03.2026	65.52	42.91	50.74	22.61	47.68	47.27	16.70	46.75	46.85	16.47	-0.23	-0.11	16.47	0.40	0.46	0.46	3.07	2.01	0.82	1.05	0.82	0.00	0.00	24.00	
25.03.2026	65.33	42.44	51.68	22.89	45.65	45.19	16.13	44.76	44.80	15.89	-0.08	-0.04	15.89	0.41	0.46	0.45	2.93	1.91	0.80	1.02	0.80	0.00	0.00	24.00	
26.03.2026	65.08	41.66	51.17	23.42	43.36	42.80	17.62	42.52	42.45	17.35	0.17	0.07	17.35	0.40	0.45	0.46	2.77	1.78	0.90	0.99	0.90	0.00	0.00	24.00	
27.03.2026	65.08	41.79	52.89	23.29	43.31	42.78	15.47	42.47	42.42	15.24	0.12	0.05	15.24	0.40	0.44	0.46	2.77	1.78	0.78	0.99	0.78	0.00	0.00	24.00	
28.03.2026	65.80	43.14	54.47	22.66	46.02	45.70	16.14	45.11	45.29	15.90	-0.39	-0.18	15.90	0.40	0.46	0.46	2.97	1.95	0.82	1.02	0.82	0.00	0.00	24.00	
29.03.2026	65.06	42.45	52.83	22.61	44.86	44.49	18.91	43.99	44.11	18.62	-0.28	-0.12	18.62	0.40	0.45	0.42	2.87	1.87	0.97	0.99	0.97	0.00	0.00	24.00	
30.03.2026	64.96	42.15	53.19	22.81	43.54	43.13	16.43	42.71	42.77	16.19	-0.15	-0.06	16.19	0.40	0.45	0.45	2.78	1.81	0.83	0.97	0.83	0.00	0.00	24.00	
31.03.2026	64.83	41.52	52.14	23.31	41.94	41.44	14.51	41.14	41.10	14.30	0.09	0.04	14.30	0.39	0.43	0.44	2.67	1.72	0.71	0.96	0.71	0.00	0.00	24.00	
Средние:	75.36	45.67	52.30	29.69	---	---	---	---	---	---	-0.16	---	---	0.40	0.45	0.55	---	---	---	---	---	0.00	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	1402.31	1382.29	531.32	1366.06	1368.40	523.61	---	-2.33	523.61	---	---	---	103.50	62.81	26.61	40.70	26.61	---	0.00	744.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Мтс	Мгв	W1	W2	W3	Wтс	Wгв	Тнар
	М³	М³	М³	Т	Т	Т	Т	Т	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	ч
28.02.2026	153594.60	141461.34	46509.45	149280.25	139240.69	45876.13	10217.10	45862.67	11846.37	8543.84	2244.55	3285.40	2243.97	87484.88
31.03.2026	154996.91	142843.63	47040.77	150646.32	140609.08	46399.74	10214.76	46386.28	11949.87	8606.64	2271.16	3326.10	2270.59	88228.88
Итого:	1402.31	1382.29	531.32	1366.06	1368.40	523.61	-2.33	523.61	103.50	62.81	26.61	40.70	26.61	744.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Пихтовая ул, д. 40А (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-026М (УЗЕЛ 1) Заводской номер: 1703703
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: ЭРСВ-440ЛВ SN 1731966
Обратка: ЭРСВ-440ЛВ SN 1301666
Схема измерений: Пользовательская

Датчик давления:
ДДМ-03Т-1000ДИ SN 8030446
ДДМ-03Т-1000ДИ SN 7121368

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1721585
ВЗЛЕТ ТПС SN 1720904

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	Мтс	Мгв	P1	P2	W1	W2	Wтс	Wгв	ta	Vхв	Тнар	НС
	С°	С°	С°	М³	М³	Т	Т	Т	Т	Т	МПа	МПа	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	С°	М³	ч	
01.03.2026	90.48	50.57	39.91	70.46	71.19	68.01	70.33	-3.36	-2.32	0.00	0.52	0.40	6.17	3.45	2.72	0.00	0.00	0.00	24.00	*
02.03.2026	86.90	49.97	36.93	61.88	64.99	59.84	64.23	-7.08	-4.39	0.00	0.48	0.38	5.26	2.94	2.32	0.00	0.00	0.00	24.00	
03.03.2026	93.64	51.22	42.42	69.49	70.21	66.92	69.34	-3.55	-2.42	0.00	0.52	0.41	6.28	3.44	2.84	0.00	0.00	0.00	24.00	
04.03.2026	97.40	52.67	44.73	70.24	70.84	67.46	69.92	-3.58	-2.46	0.00	0.53	0.41	6.59	3.56	3.02	0.00	0.00	0.00	24.00	
05.03.2026	98.92	53.24	45.68	70.21	70.68	67.36	69.74	-3.48	-2.38	0.00	0.52	0.41	6.68	3.59	3.08	0.00	0.00	0.00	24.00	
06.03.2026	97.62	54.60	43.02	66.87	68.09	64.14	67.13	-4.56	-2.99	0.00	0.50	0.39	6.38	3.53	2.86	0.00	0.00	0.00	24.00	*
07.03.2026	96.42	55.96	40.46	73.97	74.87	71.10	73.78	-3.70	-2.68	0.00	0.52	0.40	6.87	3.99	2.88	0.00	0.00	0.00	24.00	
08.03.2026	98.29	55.11	43.18	68.71	69.53	65.95	68.54	-3.85	-2.59	0.00	0.51	0.40	6.49	3.65	2.85	0.00	0.00	0.00	24.00	
09.03.2026	104.03	54.89	49.14	64.25	65.13	61.40	64.22	-4.48	-2.82	0.00	0.50	0.39	6.40	3.38	3.03	0.00	0.00	0.00	24.00	
10.03.2026	103.05	54.92	48.13	66.51	67.21	63.61	66.26	-4.07	-2.65	0.00	0.50	0.39	6.57	3.50	3.07	0.00	0.00	0.00	24.00	
11.03.2026	81.52	47.08	34.44	56.81	57.23	54.94	56.57	-2.94	-1.64	0.00	0.43	0.34	4.82	2.71	2.11	0.00	0.00	0.00	24.00	*
12.03.2026	72.00	41.78	30.22	61.32	61.91	59.89	61.40	-2.48	-1.50	0.00	0.48	0.39	4.32	2.50	1.82	0.00	0.00	0.00	24.00	*
13.03.2026	76.88	43.13	33.75	60.34	60.44	58.75	59.89	-1.91	-1.14	0.00	0.50	0.41	4.54	2.56	1.98	0.00	0.00	0.00	24.00	
14.03.2026	73.97	44.23	29.74	65.13	64.75	63.53	64.14	-0.95	-0.61	0.00	0.51	0.41	4.72	2.83	1.90	0.00	0.00	0.00	24.00	
15.03.2026	69.36	42.59	26.77	65.17	64.40	63.76	63.84	-0.13	-0.08	0.00	0.50	0.40	4.43	2.72	1.71	0.00	0.00	0.00	24.00	
16.03.2026	69.78	43.02	26.76	65.63	64.80	64.20	64.23	-0.06	-0.04	0.00	0.51	0.41	4.49	2.77	1.72	0.00	0.00	0.00	24.00	
17.03.2026	69.58	43.32	26.26	66.93	66.05	65.47	65.46	0.02	0.01	0.00	0.51	0.41	4.56	2.85	1.72	0.00	0.00	0.00	24.00	
18.03.2026	69.84	43.61	26.23	67.55	66.67	66.06	66.06	0.01	0.00	0.00	0.52	0.41	4.62	2.89	1.73	0.00	0.00	0.00	24.00	
19.03.2026	69.82	44.34	25.48	70.75	69.83	69.20	69.17	0.03	0.02	0.00	0.52	0.41	4.84	3.08	1.76	0.00	0.00	0.00	24.00	
20.03.2026	69.39	44.05	25.34	69.93	69.01	68.41	68.37	0.05	0.04	0.00	0.52	0.41	4.76	3.02	1.73	0.00	0.00	0.00	24.00	
21.03.2026	68.26	41.91	26.35	62.04	61.17	60.73	60.65	0.13	0.08	0.00	0.50	0.40	4.15	2.55	1.60	0.00	0.00	0.00	24.00	
22.03.2026	68.46	42.22	26.24	63.68	62.79	62.34	62.26	0.13	0.08	0.00	0.49	0.40	4.27	2.64	1.63	0.00	0.00	0.00	24.00	
23.03.2026	68.75	43.31	25.44	68.23	67.31	66.78	66.71	0.10	0.07	0.00	0.51	0.40	4.60	2.90	1.70	0.00	0.00	0.00	24.00	
24.03.2026	68.43	44.05	24.38	72.05	71.10	70.53	70.44	0.13	0.09	0.00	0.52	0.40	4.84	3.12	1.72	0.00	0.00	0.00	24.00	
25.03.2026	68.07	43.52	24.55	69.17	68.25	67.72	67.63	0.12	0.08	0.00	0.52	0.41	4.62	2.96	1.66	0.00	0.00	0.00	24.00	
26.03.2026	67.83	42.80	25.03	65.60	64.72	64.24	64.15	0.13	0.08	0.00	0.51	0.41	4.36	2.76	1.61	0.00	0.00	0.00	24.00	
27.03.2026	67.77	43.01	24.76	65.62	64.74	64.25	64.17	0.13	0.08	0.00	0.50	0.40	4.36	2.77	1.59	0.00	0.00	0.00	24.00	
28.03.2026	68.37	44.20	24.17	69.86	68.98	68.38	68.34	0.07	0.04	0.00	0.52	0.41	4.69	3.03	1.65	0.00	0.00	0.00	24.00	
29.03.2026	67.79	43.52	24.27	68.25	67.38	66.83	66.78	0.08	0.05	0.00	0.51	0.41	4.54	2.92	1.62	0.00	0.00	0.00	24.00	
30.03.2026	67.62	43.28	24.34	66.26	65.42	64.88	64.84	0.07	0.05	0.00	0.51	0.40	4.40	2.82	1.58	0.00	0.00	0.00	24.00	
31.03.2026	67.59	42.67	24.92	63.76	62.98	62.44	62.44	0.01	0.01	0.00	0.49	0.39	4.23	2.67	1.55	0.00	0.00	0.00	24.00	
Средние:	78.64	46.61	32.03	---	---	---	---	-1.58	---	---	0.50	0.40	---	---	---	---	0.00	---	---	
Итого:	---	---	---	2066.67	2062.68	2009.13	2041.04	---	-31.90	0.00	---	---	158.85	94.10	64.75	0.00	---	0.00	744.00	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мтс	Мгв	W1	W2	Wтс	Wгв	Тнар
	М³	М³	Т	Т	Т	Т	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	ч
28.02.2026	143791.09	120418.04	139626.14	118880.14	20746.00	0.00	11293.68	7206.20	4087.49	0.00	65066.62
31.03.2026	145857.76	122480.72	141635.27	120921.18	20714.09	0.00	11452.53	7300.30	4152.23	0.00	65810.62
Итого:	2066.67	2062.68	2009.13	2041.04	-31.90	0.00	158.85	94.10	64.75	0.00	744.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации