

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 13 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400497
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ВЗЛЕТ ЭР ЭРСВ-410, -510 SN 446955

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 409792/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 409792/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГДж	ГДж	ГДж	°C	МПа	ч	
01.04.2026	42.24	38.75	3.49	390.09	402.47	-3.12	0.90	0.50	5.82	0.00	5.82	0.00	0.20	24.00	*
02.04.2026	40.08	37.12	2.96	386.37	398.75	-3.15	0.90	0.50	4.92	0.00	4.92	0.00	0.20	23.86	*
03.04.2026	37.08	34.71	2.37	389.22	401.72	-3.16	0.90	0.50	3.99	0.00	3.99	0.00	0.20	24.00	*
04.04.2026	39.12	36.12	3.00	389.32	401.75	-3.14	0.90	0.50	5.03	0.00	5.03	0.00	0.20	24.00	*
05.04.2026	43.59	39.56	4.03	389.68	402.12	-3.14	0.90	0.50	6.70	0.00	6.70	0.00	0.20	24.00	*
06.04.2026	44.77	40.43	4.34	389.63	402.06	-3.14	0.90	0.50	7.20	0.00	7.19	0.00	0.20	24.00	*
07.04.2026	46.01	41.38	4.63	389.59	402.00	-3.14	0.90	0.50	7.67	0.00	7.67	0.00	0.20	24.00	*
08.04.2026	44.90	40.56	4.34	386.88	399.25	-3.15	0.90	0.50	7.16	0.00	7.16	0.00	0.20	23.84	*
09.04.2026	47.27	42.25	5.02	389.72	402.10	-3.13	0.90	0.50	8.30	0.00	8.30	0.00	0.20	24.00	*
10.04.2026	46.66	41.54	5.12	389.71	402.12	-3.13	0.90	0.50	8.48	0.00	8.48	0.00	0.20	24.00	*
11.04.2026	49.08	43.43	5.65	389.82	402.16	-3.12	0.90	0.50	9.33	0.00	9.33	0.00	0.20	24.00	*
12.04.2026	46.55	41.73	4.82	389.81	402.16	-3.12	0.90	0.50	7.99	0.00	7.99	0.00	0.20	24.00	*
13.04.2026	44.13	39.95	4.18	389.75	402.03	-3.10	0.90	0.50	6.95	0.00	6.95	0.00	0.20	24.00	*
14.04.2026	41.33	37.92	3.41	389.50	401.90	-3.13	0.90	0.50	5.69	0.00	5.69	0.00	0.20	24.00	*
15.04.2026	43.33	39.38	3.95	385.41	397.66	-3.13	0.90	0.50	6.50	0.00	6.50	0.00	0.20	24.00	*
16.04.2026	45.80	41.34	4.46	387.93	400.22	-3.12	0.90	0.50	7.37	0.00	7.37	0.00	0.20	23.94	*
17.04.2026	40.01	36.93	3.08	389.19	401.59	-3.14	0.90	0.50	5.15	0.00	5.15	0.00	0.20	24.00	*
18.04.2026	40.57	37.31	3.26	389.25	401.72	-3.15	0.90	0.50	5.45	0.00	5.45	0.00	0.20	24.00	*
19.04.2026	44.53	40.26	4.27	389.53	401.91	-3.13	0.90	0.50	7.08	0.00	7.08	0.00	0.20	24.00	*
20.04.2026	49.51	44.01	5.50	389.69	401.93	-3.09	0.90	0.50	9.08	0.00	9.08	0.00	0.20	24.00	*
21.04.2026	52.58	46.25	6.33	389.72	401.85	-3.06	0.90	0.50	10.44	0.00	10.44	0.00	0.20	24.00	*
22.04.2026	50.46	44.76	5.70	389.59	401.84	-3.10	0.90	0.50	9.41	0.00	9.41	0.00	0.20	24.00	*
23.04.2026	48.25	43.13	5.12	389.69	401.97	-3.10	0.90	0.50	8.47	0.00	8.47	0.00	0.20	24.00	*
24.04.2026	43.72	39.68	4.04	389.50	401.88	-3.13	0.90	0.50	6.70	0.00	6.70	0.00	0.20	24.00	*
25.04.2026	45.61	41.08	4.53	389.37	401.71	-3.12	0.90	0.50	7.49	0.00	7.49	0.00	0.20	24.00	*
26.04.2026	46.08	41.50	4.58	389.47	401.79	-3.11	0.90	0.50	7.59	0.00	7.59	0.00	0.20	24.00	*
27.04.2026	40.26	36.99	3.27	389.35	401.75	-3.13	0.90	0.50	5.46	0.00	5.46	0.00	0.20	24.00	*
28.04.2026	39.39	36.06	3.33	312.93	322.93	-3.15	0.90	0.50	4.46	0.00	4.46	0.00	0.20	19.29	*
29.04.2026	42.37	38.30	4.07	311.07	320.85	-3.10	0.90	0.50	5.40	0.00	5.40	0.00	0.20	19.18	*
30.04.2026	43.19	39.19	4.00	389.06	401.00	-3.02	0.90	0.50	6.63	0.00	6.63	0.00	0.20	24.00	*
Средние:	44.28	40.05	4.23	---	---	-3.12	0.90	0.50	---	---	---	0.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	11519.84	11885.19	---	---	---	207.89	0.00	207.88	---	---	710.10	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГДж	ГДж	ГДж
31.03.2026	437754.63	464304.22	14320.78	588.11	13732.67
30.04.2026	449274.47	476189.41	14528.67	588.11	13940.55
Итого:	11519.84	11885.19	207.89	0.00	207.88

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации