

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 17 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400416
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
ЭРСВ-440ЛВ SN 2103553
Обратка:
Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И SN а696105
Коммуналец СДВ-И SN а696104

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 410599/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 410599/2

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.04.2026	43.28	38.84	4.44	284.69	286.69	-0.70	0.46	0.42	1.26	0.00	1.26	5.00	0.50	24.00	
02.04.2026	41.10	37.32	3.78	283.50	285.44	-0.68	0.47	0.42	1.07	0.00	1.07	5.00	0.50	23.99	
03.04.2026	38.16	35.09	3.07	284.25	286.19	-0.68	0.46	0.42	0.87	0.00	0.87	5.00	0.50	24.00	
04.04.2026	40.29	36.40	3.89	283.94	285.93	-0.70	0.45	0.41	1.10	0.00	1.10	5.00	0.50	24.00	
05.04.2026	44.66	39.47	5.19	284.00	285.94	-0.68	0.46	0.42	1.48	0.00	1.48	5.00	0.50	24.00	
06.04.2026	45.79	40.30	5.49	284.00	286.00	-0.70	0.46	0.42	1.56	0.00	1.56	5.00	0.50	24.00	
07.04.2026	47.06	41.21	5.85	284.12	286.00	-0.66	0.46	0.42	1.66	0.00	1.66	5.00	0.50	24.00	
08.04.2026	45.84	40.44	5.40	284.38	286.38	-0.70	0.46	0.42	1.54	0.00	1.54	5.00	0.50	24.00	
09.04.2026	48.25	41.98	6.27	284.56	286.50	-0.68	0.46	0.41	1.78	0.00	1.78	5.00	0.50	24.00	
10.04.2026	47.67	41.27	6.40	284.50	286.43	-0.68	0.47	0.43	1.82	0.00	1.82	5.00	0.50	24.00	
11.04.2026	50.06	43.03	7.03	283.94	285.88	-0.68	0.46	0.42	2.00	0.00	2.00	5.00	0.50	24.00	
12.04.2026	47.48	41.43	6.05	284.56	286.50	-0.68	0.45	0.41	1.72	0.00	1.72	5.00	0.50	24.00	
13.04.2026	45.13	39.85	5.28	284.37	286.31	-0.68	0.46	0.42	1.50	0.00	1.50	5.00	0.50	24.00	
14.04.2026	42.35	37.99	4.36	284.07	286.00	-0.68	0.46	0.42	1.24	0.00	1.24	5.00	0.50	24.00	
15.04.2026	44.37	39.32	5.05	280.56	282.50	-0.69	0.47	0.43	1.42	0.00	1.42	5.00	0.50	24.00	
16.04.2026	46.84	41.22	5.62	284.50	286.56	-0.72	0.46	0.42	1.60	0.00	1.60	5.00	0.50	24.00	
17.04.2026	41.02	37.10	3.92	285.06	287.00	-0.68	0.46	0.42	1.12	0.00	1.12	5.00	0.50	24.00	
18.04.2026	41.67	37.47	4.20	285.50	287.57	-0.72	0.46	0.42	1.20	0.00	1.20	5.00	0.50	24.00	
19.04.2026	45.59	40.22	5.37	285.50	287.56	-0.72	0.46	0.41	1.53	0.00	1.53	5.00	0.50	24.00	
20.04.2026	50.47	43.60	6.87	285.56	287.56	-0.70	0.46	0.42	1.96	0.00	1.96	5.00	0.50	24.00	
21.04.2026	53.49	45.71	7.78	285.38	287.38	-0.70	0.48	0.44	2.22	0.00	2.22	5.00	0.50	24.00	
22.04.2026	51.36	44.35	7.01	285.37	287.37	-0.70	0.48	0.44	2.00	0.00	2.00	5.00	0.50	24.00	
23.04.2026	49.16	42.83	6.33	285.57	287.56	-0.69	0.47	0.43	1.80	0.00	1.80	5.00	0.50	24.00	
24.04.2026	44.69	39.68	5.01	285.62	287.63	-0.70	0.48	0.43	1.43	0.00	1.43	5.00	0.50	24.00	
25.04.2026	46.64	41.01	5.63	285.38	287.44	-0.72	0.48	0.44	1.61	0.00	1.61	5.00	0.50	24.00	
26.04.2026	47.07	41.30	5.77	285.25	287.37	-0.74	0.48	0.44	1.65	0.00	1.65	5.00	0.50	24.00	
27.04.2026	41.24	37.12	4.12	285.18	287.19	-0.70	0.47	0.43	1.17	0.00	1.17	5.00	0.50	24.00	
28.04.2026	38.44	34.92	3.52	285.13	287.12	-0.70	0.44	0.40	1.00	0.00	1.00	5.00	0.50	24.00	
29.04.2026	40.84	36.62	4.22	285.31	287.38	-0.72	0.41	0.36	1.20	0.00	1.20	5.00	0.50	24.00	
30.04.2026	44.24	39.25	4.99	285.13	287.25	-0.74	0.42	0.37	1.42	0.00	1.42	5.00	0.50	24.00	
Средние:	45.14	39.88	5.26	---	---	-0.70	0.46	0.42	---	---	---	5.00	0.50	---	
Итого:	---	---	---	8538.88	8598.63	---	---	---	44.94	0.00	44.94	---	---	719.99	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.03.2026	665654.00	608109.31	5708.35	0.00	5708.35
30.04.2026	674192.88	616707.94	5753.29	0.00	5753.29
Итого:	8538.88	8598.63	44.94	0.00	44.94

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 17 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400416
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Двухтрубная система теплоснабжения

Дата	t3 °C	t4 °C	M3 т	M4 т	P3 МПа	P4 МПа	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал	tsw °C	Pcw МПа	TWork ч	NS
01.04.2026	62.32	55.60	64.59	55.41	0.50	0.50	3.70	2.80	0.90	5.00	0.50	24.00	
02.04.2026	62.62	56.10	68.63	58.06	0.50	0.50	3.95	2.96	0.99	5.00	0.50	23.99	
03.04.2026	63.44	57.18	71.37	62.19	0.50	0.50	4.17	3.24	0.93	5.00	0.50	24.00	
04.04.2026	62.39	56.27	72.06	61.62	0.50	0.50	4.13	3.16	0.97	5.00	0.50	24.00	
05.04.2026	61.18	55.09	71.32	60.19	0.50	0.50	4.00	3.01	0.99	5.00	0.50	24.00	
06.04.2026	59.96	53.60	67.06	56.12	0.50	0.50	3.68	2.73	0.96	5.00	0.50	24.00	
07.04.2026	61.77	55.33	69.22	59.72	0.50	0.50	3.92	3.00	0.92	5.00	0.50	24.00	
08.04.2026	60.41	54.13	68.15	57.41	0.50	0.50	3.77	2.82	0.96	5.00	0.50	24.00	
09.04.2026	60.06	53.47	65.07	54.34	0.50	0.50	3.58	2.63	0.95	5.00	0.50	24.00	
10.04.2026	61.76	55.00	66.31	58.41	0.50	0.50	3.76	2.92	0.84	5.00	0.50	24.00	
11.04.2026	60.65	54.56	73.22	63.19	0.50	0.50	4.07	3.13	0.94	5.00	0.50	24.00	
12.04.2026	60.90	54.79	73.75	62.40	0.50	0.50	4.12	3.10	1.01	5.00	0.50	24.00	
13.04.2026	62.39	56.03	72.19	62.53	0.50	0.50	4.14	3.19	0.95	5.00	0.50	24.00	
14.04.2026	63.06	56.66	71.93	62.32	0.50	0.50	4.17	3.22	0.96	5.00	0.50	24.00	
15.04.2026	62.13	55.90	72.82	61.75	0.50	0.50	4.16	3.14	1.01	5.00	0.50	24.00	
16.04.2026	58.58	52.87	71.96	62.00	0.50	0.50	3.85	2.96	0.89	5.00	0.50	24.00	
17.04.2026	63.01	56.64	70.85	61.93	0.50	0.50	4.11	3.20	0.91	5.00	0.50	24.00	
18.04.2026	62.66	56.38	70.97	61.44	0.50	0.50	4.09	3.15	0.93	5.00	0.50	24.00	
19.04.2026	59.58	53.90	73.00	60.31	0.50	0.50	3.98	2.95	1.03	5.00	0.50	24.00	
20.04.2026	59.28	53.15	71.12	62.10	0.50	0.50	3.86	2.99	0.87	5.00	0.50	24.00	
21.04.2026	63.31	56.43	70.78	62.37	0.50	0.50	4.12	3.20	0.92	5.00	0.50	24.00	
22.04.2026	61.74	55.66	74.19	65.00	0.50	0.50	4.21	3.29	0.92	5.00	0.50	24.00	
23.04.2026	62.65	58.51	111.22	102.53	0.50	0.50	6.40	5.48	0.92	5.00	0.50	24.00	
24.04.2026	63.35	59.26	112.03	104.72	0.50	0.50	6.53	5.67	0.86	5.00	0.50	24.00	
25.04.2026	62.32	58.38	113.09	106.50	0.50	0.50	6.47	5.68	0.80	5.00	0.50	24.00	
26.04.2026	62.07	58.19	115.07	106.85	0.50	0.50	6.56	5.68	0.88	5.00	0.50	24.00	
27.04.2026	63.54	59.41	113.53	104.96	0.50	0.50	6.64	5.71	0.93	5.00	0.50	24.00	
28.04.2026	63.21	59.32	115.44	107.41	0.50	0.50	6.71	5.83	0.89	5.00	0.50	24.00	
29.04.2026	55.46	52.01	114.37	107.25	0.50	0.50	5.77	5.04	0.73	5.00	0.50	24.00	
30.04.2026	62.32	58.46	114.63	107.38	0.50	0.50	6.56	5.73	0.83	5.00	0.50	24.00	
Средние:	61.60	55.94	---	---	0.50	0.50	---	---	---	5.00	0.50	---	
Итого:	---	---	2459.94	2178.41	---	---	139.18	111.60	27.58	---	---	719.99	

Дата	M3 т	M4 т	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал
31.03.2026	407718.44	446700.72	22404.47	23287.32	-883.57
30.04.2026	410178.38	448879.13	22543.65	23398.92	-855.99
Итого:	2459.94	2178.41	139.18	111.60	27.58

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации