

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Нейвинская ул, д. 1 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 02513114
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	P1	P2	Q1	Q2	Q3	Траб	NS	gNSCode
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	Гкал	ч		
01.04.2026	61.73	50.44	11.07	88.980	68.876	87.437	68.074	7.01	7.90	4.963	3.097	1.866	24.0		Ok
02.04.2026	62.22	50.85	11.11	90.830	68.595	89.231	67.782	7.01	7.89	5.110	3.112	1.998	24.0		Ok
03.04.2026	62.02	50.78	11.13	89.960	70.886	88.385	70.049	6.98	7.85	5.043	3.211	1.832	24.0		Ok
04.04.2026	61.31	50.08	11.10	90.960	70.547	89.402	69.737	7.02	7.89	5.038	3.148	1.890	24.0		Ok
05.04.2026	61.31	49.93	11.09	95.180	69.647	93.551	68.853	7.00	7.87	5.271	3.098	2.173	24.0		Ok
06.04.2026	59.86	48.76	10.90	89.900	68.476	88.428	67.733	7.00	7.88	4.854	2.968	1.886	24.0		Ok
07.04.2026	59.19	47.83	11.10	88.870	68.425	87.447	67.712	7.00	7.89	4.742	2.905	1.837	24.0		Ok
08.04.2026	61.43	49.61	11.52	89.780	67.925	88.237	67.161	7.01	7.90	4.983	3.000	1.983	24.0		Ok
09.04.2026	57.49	46.64	10.61	91.590	67.366	90.200	66.699	7.00	7.89	4.739	2.781	1.957	24.0		Ok
10.04.2026	57.84	45.95	11.67	87.310	67.488	85.972	66.842	7.01	7.91	4.546	2.741	1.804	24.0		Ok
11.04.2026	60.25	48.14	11.71	91.780	67.160	90.259	66.450	7.01	7.90	4.990	2.871	2.119	24.0		Ok
12.04.2026	61.85	49.45	11.98	92.040	67.171	90.438	66.420	7.01	7.90	5.145	2.956	2.188	24.0		Ok
13.04.2026	61.84	49.55	12.09	88.360	67.370	86.823	66.613	7.01	7.90	4.938	2.972	1.966	24.0		Ok
14.04.2026	61.85	49.73	11.99	86.900	67.315	85.387	66.554	7.00	7.90	4.858	2.981	1.877	24.0		Ok
15.04.2026	60.84	49.62	10.27	77.010	55.862	75.707	55.231	6.68	7.15	4.231	2.468	1.763	24.0	*	G; HC Tr
16.04.2026	62.01	51.74	10.22	85.750	63.287	84.250	62.510	7.03	7.77	4.807	2.925	1.882	24.0		Ok
17.04.2026	61.23	50.25	11.05	86.590	66.833	85.111	66.061	7.03	7.86	4.789	2.993	1.796	24.0		Ok
18.04.2026	62.12	50.05	11.86	88.900	69.047	87.339	68.255	7.03	7.92	4.993	3.079	1.914	24.0		Ok
19.04.2026	60.82	49.40	11.06	93.050	68.629	91.480	67.864	7.02	7.91	5.110	3.017	2.093	24.0		Ok
20.04.2026	59.04	47.72	10.97	90.950	69.666	89.497	68.942	7.01	7.89	4.840	2.950	1.890	24.0	*	HC Tmin
21.04.2026	61.80	49.78	11.83	92.410	72.210	90.803	71.392	7.03	7.89	5.162	3.201	1.960	24.0		Ok
22.04.2026	60.82	48.80	11.85	91.880	70.354	90.331	69.589	7.02	7.90	5.046	3.052	1.994	24.0		Ok
23.04.2026	61.20	49.26	11.64	91.550	70.132	89.988	69.354	7.02	7.90	5.061	3.074	1.987	24.0		Ok
24.04.2026	61.85	49.61	12.15	89.550	70.148	87.991	69.358	7.03	7.91	5.006	3.098	1.908	24.0		Ok
25.04.2026	59.55	48.12	11.31	90.420	69.912	88.954	69.175	7.02	7.90	4.856	2.987	1.869	24.0		Ok
26.04.2026	60.16	48.35	11.37	92.160	69.613	90.637	68.870	7.02	7.89	5.003	2.990	2.014	24.0		Ok
27.04.2026	62.21	49.83	12.17	89.880	69.581	88.298	68.791	7.02	7.90	5.055	3.088	1.967	24.0		Ok
28.04.2026	61.77	49.27	12.37	89.400	69.538	87.847	68.767	7.02	7.90	4.991	3.048	1.942	24.0		Ok
29.04.2026	61.81	49.30	12.34	88.730	69.532	87.188	68.759	7.02	7.90	4.957	3.050	1.906	24.0		Ok
30.04.2026	61.95	49.54	12.34	85.600	69.523	84.106	68.742	7.02	7.91	4.793	3.066	1.727	24.0		Ok
Средние:	60.98	49.28	11.46	---	---	---	---	7.00	7.86	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	2686.269	2051.114	2640.722	2028.340	---	---	147.918	89.927	57.991	720.0		

Дата	V1	V2	M1	M2	Q1	Q2	Q3	Траб
	м3	м3	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч
31.03.2026	87223.270	67131.980	85772.230	66386.120	4737.676	2931.948	1805.727	26193.0
30.04.2026	89909.540	69183.090	88412.950	68414.450	4885.594	3021.875	1863.718	26913.0
Итого:	2686.270	2051.110	2640.720	2028.330	147.918	89.927	57.991	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Нейвинская ул, д. 1 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-033(034) (СО) Заводской номер: 1203813
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: ВЗлет ЭР ЭРСВ-440(540)Л SN 1810309
Обратка: ВЗЛЕТ ЭР ЭРСВ-420 SN 1223273
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1132119
ВЗЛЕТ ТПС SN 1131947

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS	NSCodes
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч		
01.04.2026	38.12	34.98	3.14	759.97	760.69	-0.10	0.00	0.00	2.45	24.00	0.00	*	10
02.04.2026	35.65	33.17	2.48	759.72	760.23	-0.07	0.00	0.00	1.95	24.00	0.00	*	10
03.04.2026	32.21	30.47	1.74	759.13	759.42	-0.04	0.00	0.00	1.39	24.00	0.00	*	10
04.04.2026	34.67	32.16	2.51	759.35	759.86	-0.07	0.00	0.00	1.97	24.00	0.00	*	10
05.04.2026	39.71	35.95	3.76	758.89	759.81	-0.12	0.00	0.00	2.91	24.00	0.00	*	10
06.04.2026	40.91	36.83	4.08	759.58	760.62	-0.14	0.00	0.00	3.16	24.00	0.00	*	10
07.04.2026	41.24	37.00	4.24	759.35	760.44	-0.14	0.00	0.00	3.28	24.00	0.00	*	10
08.04.2026	40.67	36.56	4.11	759.86	760.90	-0.14	0.00	0.00	3.18	24.00	0.00	*	10
09.04.2026	42.13	37.51	4.62	759.46	760.68	-0.16	0.00	0.00	3.57	24.00	0.00	*	10
10.04.2026	40.37	35.91	4.46	760.08	761.21	-0.15	0.00	0.00	3.45	24.00	0.00	*	10
11.04.2026	42.47	37.47	5.00	759.58	760.91	-0.18	0.00	0.00	3.85	24.00	0.00	*	10
12.04.2026	43.07	38.09	4.98	760.56	761.90	-0.18	0.00	0.00	3.84	24.00	0.00	*	10
13.04.2026	40.37	36.25	4.12	760.53	761.56	-0.14	0.00	0.00	3.19	24.00	0.00	*	10
14.04.2026	37.11	33.91	3.20	761.25	761.98	-0.10	0.00	0.00	2.50	24.00	0.00	*	10
15.04.2026	39.53	35.62	3.91	760.32	761.28	-0.13	0.00	0.00	3.03	24.00	0.00	*	10
16.04.2026	42.08	37.67	4.41	761.47	762.63	-0.15	0.00	0.00	3.42	24.00	0.00	*	10
17.04.2026	35.58	32.82	2.76	761.22	761.81	-0.08	0.00	0.00	2.16	24.00	0.00	*	10
18.04.2026	36.43	33.42	3.01	761.06	761.73	-0.09	0.00	0.00	2.36	24.00	0.00	*	10
19.04.2026	40.49	36.47	4.02	759.85	760.86	-0.13	0.00	0.00	3.11	24.00	0.00	*	10
20.04.2026	41.59	37.13	4.46	760.05	761.21	-0.15	0.00	0.00	3.45	24.00	0.00	*	10
21.04.2026	44.28	39.01	5.27	759.40	760.86	-0.19	0.00	0.00	4.06	24.00	0.00	*	10
22.04.2026	44.37	39.13	5.24	759.72	761.18	-0.19	0.00	0.00	4.04	24.00	0.00	*	10
23.04.2026	44.23	39.02	5.21	760.21	761.65	-0.19	0.00	0.00	4.01	24.00	0.00	*	10
24.04.2026	40.01	35.97	4.04	760.72	761.73	-0.13	0.00	0.00	3.13	24.00	0.00	*	10
25.04.2026	42.19	37.57	4.62	759.27	760.49	-0.16	0.00	0.00	3.56	24.00	0.00	*	10
26.04.2026	42.50	37.82	4.68	759.48	760.72	-0.16	0.00	0.00	3.60	24.00	0.00	*	10
27.04.2026	36.21	33.16	3.05	759.89	760.56	-0.09	0.00	0.00	2.38	24.00	0.00	*	10
28.04.2026	37.04	33.67	3.37	759.75	760.51	-0.10	0.00	0.00	2.62	24.00	0.00	*	10
29.04.2026	38.81	35.04	3.77	759.19	760.10	-0.12	0.00	0.00	2.92	24.00	0.00	*	10
30.04.2026	39.16	35.28	3.88	759.37	760.31	-0.12	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	*	10
Средние:	39.77	35.84	3.94	---	---	-0.13	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	22798.25	22827.81	---	0.00	0.00	91.51	720.00	0.00		

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.03.2026	98715.56	120851.20	0.00	0.00	8248.38	51887.46	1430.21
30.04.2026	121513.81	143679.01	0.00	0.00	8339.89	52607.46	1430.21
Итого:	22798.25	22827.81	0.00	0.00	91.51	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации