

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Пихтовая ул, д. 38А (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400566
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ЭРСВ-440ЛВ SN 2011516
Обратка: Датчик давления: ДДИ SN 20209683
ДДИ SN 20209690
Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Датчик температуры: ВЗЛЕТ ТПС SN 408743/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 408743/2

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.04.2026	69.34	44.10	25.24	125.72	128.41	-2.12	0.44	0.38	3.17	0.00	3.17	0.00	0.20	24.00	
02.04.2026	69.35	44.40	24.95	126.28	129.00	-2.13	0.45	0.39	3.15	0.00	3.15	0.00	0.20	23.98	
03.04.2026	69.67	45.88	23.79	137.81	140.75	-2.11	0.46	0.39	3.28	0.00	3.28	0.00	0.20	24.00	
04.04.2026	69.30	44.32	24.98	124.69	127.31	-2.08	0.44	0.38	3.11	0.00	3.11	0.00	0.20	24.00	
05.04.2026	70.00	43.13	26.87	119.47	122.03	-2.12	0.44	0.39	3.21	0.00	3.21	0.00	0.20	24.00	
06.04.2026	69.08	42.42	26.66	119.56	121.85	-1.90	0.44	0.39	3.18	0.00	3.18	0.00	0.20	24.00	
07.04.2026	69.43	42.28	27.15	121.34	123.90	-2.09	0.44	0.39	3.29	0.00	3.29	0.00	0.20	24.00	
08.04.2026	69.32	42.22	27.10	118.85	121.38	-2.11	0.44	0.39	3.22	0.00	3.22	0.00	0.20	24.00	
09.04.2026	72.18	45.08	27.10	139.34	142.34	-2.13	0.46	0.39	3.78	0.00	3.78	0.00	0.20	24.00	
10.04.2026	70.38	42.87	27.51	127.06	129.85	-2.17	0.45	0.39	3.49	0.00	3.49	0.00	0.20	24.00	
11.04.2026	69.36	41.64	27.72	119.28	121.96	-2.22	0.44	0.39	3.30	0.00	3.30	0.00	0.20	24.00	
12.04.2026	69.38	41.12	28.26	113.82	116.38	-2.22	0.42	0.38	3.21	0.00	3.21	0.00	0.20	24.00	
13.04.2026	69.70	42.53	27.17	121.56	124.31	-2.24	0.43	0.38	3.30	0.00	3.30	0.00	0.20	24.00	
14.04.2026	69.53	43.93	25.60	129.62	132.53	-2.22	0.45	0.38	3.31	0.00	3.31	0.00	0.20	24.00	
15.04.2026	69.75	43.72	26.03	126.54	129.41	-2.24	0.46	0.40	3.29	0.00	3.29	0.00	0.20	24.00	
16.04.2026	69.94	43.91	26.03	129.00	131.94	-2.25	0.45	0.39	3.36	0.00	3.36	0.00	0.20	24.00	
17.04.2026	70.22	44.74	25.48	133.81	136.81	-2.22	0.46	0.39	3.41	0.00	3.41	0.00	0.20	24.00	
18.04.2026	69.55	44.30	25.25	129.65	132.59	-2.24	0.45	0.39	3.27	0.00	3.27	0.00	0.20	24.00	
19.04.2026	69.48	43.77	25.71	127.66	130.57	-2.25	0.45	0.39	3.28	0.00	3.28	0.00	0.20	24.00	
20.04.2026	69.58	43.21	26.37	127.97	130.87	-2.24	0.45	0.39	3.37	0.00	3.37	0.00	0.20	24.00	
21.04.2026	71.83	43.78	28.05	129.87	132.78	-2.22	0.47	0.41	3.64	0.00	3.64	0.00	0.20	24.00	
22.04.2026	70.62	43.91	26.71	132.44	135.47	-2.26	0.47	0.40	3.54	0.00	3.54	0.00	0.20	24.00	
23.04.2026	70.26	44.21	26.05	137.31	140.41	-2.23	0.47	0.40	3.57	0.00	3.57	0.00	0.20	24.00	
24.04.2026	70.33	45.72	24.61	146.22	149.56	-2.26	0.49	0.41	3.60	0.00	3.60	0.00	0.20	24.00	
25.04.2026	69.95	43.39	26.56	123.38	126.19	-2.25	0.46	0.41	3.27	0.00	3.27	0.00	0.20	24.00	
26.04.2026	70.55	43.06	27.49	123.37	126.22	-2.28	0.46	0.41	3.39	0.00	3.39	0.00	0.20	24.00	
27.04.2026	70.45	43.62	26.83	124.28	127.12	-2.26	0.46	0.40	3.33	0.00	3.33	0.00	0.20	24.00	
28.04.2026	90.61	45.17	45.44	53.22	54.41	-2.21	0.41	0.38	2.42	0.00	2.42	0.00	0.20	24.00	
29.04.2026	67.55	34.30	33.25	27.25	27.81	-2.03	0.41	0.37	0.90	0.00	0.90	0.00	0.20	12.15	
30.04.2026	69.22	39.61	29.61	104.88	107.16	-2.15	0.41	0.37	3.10	0.00	3.10	0.00	0.20	24.00	
Средние:	70.53	43.21	27.32	---	---	-2.18	0.45	0.39	---	---	---	0.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	3621.25	3701.32	---	---	---	96.76	0.00	96.76	---	---	708.13	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.03.2026	383391.44	336068.31	12046.64	0.00	12046.64
30.04.2026	387012.69	339769.63	12143.40	0.00	12143.40
Итого:	3621.25	3701.32	96.76	0.00	96.76

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Пихтовая ул, д. 38А (ООО УК "Владимирский")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 11411021
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	P1	P2	Q1	Q2	Q3	Траб	NS	gNSCode
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	Гкал	ч		
01.04.2026	56.62	41.64	15.03	26.483	14.800	26.090	14.683	4.23	4.13	1.347	0.538	0.809	24.0	*	HC Vmin
02.04.2026	57.27	42.26	14.93	28.182	15.431	27.755	15.305	4.21	4.18	1.450	0.570	0.880	24.0	*	HC Vmin
03.04.2026	58.05	43.43	14.62	28.873	16.675	28.424	16.531	4.36	4.34	1.508	0.635	0.872	24.0		Ok
04.04.2026	57.02	42.56	14.64	29.606	16.252	29.161	16.118	4.21	4.25	1.517	0.605	0.911	24.0		Ok
05.04.2026	55.70	41.46	14.53	30.079	15.579	29.647	15.457	4.15	4.15	1.502	0.563	0.939	24.0		Ok
06.04.2026	54.74	40.21	14.63	29.050	14.539	28.646	14.433	4.22	4.21	1.424	0.508	0.916	24.0	*	Vmin; HC
07.04.2026	56.16	41.12	15.12	29.296	15.655	28.868	15.535	4.36	4.30	1.477	0.561	0.916	24.0		Ok
08.04.2026	54.99	40.52	14.65	28.498	15.203	28.099	15.090	4.25	4.18	1.404	0.536	0.869	24.0	*	Vmin; HC
09.04.2026	54.72	39.16	15.69	28.576	13.900	28.177	13.804	3.90	4.13	1.400	0.471	0.929	24.0	*	г; HC Tmin
10.04.2026	55.70	39.84	16.02	27.960	15.307	27.558	15.197	4.22	4.28	1.397	0.529	0.867	24.0	*	HC Vmin
11.04.2026	55.29	40.52	14.88	31.235	16.387	30.793	16.265	4.32	4.27	1.548	0.578	0.971	24.0		Ok
12.04.2026	55.78	40.94	15.04	31.752	16.108	31.295	15.986	4.30	4.26	1.589	0.574	1.014	24.0	*	HC Vmin
13.04.2026	57.03	42.06	14.93	29.834	16.973	29.385	16.836	4.41	4.39	1.529	0.624	0.905	24.0		Ok
14.04.2026	57.74	42.68	15.07	30.396	16.872	29.928	16.732	4.38	4.37	1.578	0.630	0.948	24.0		Ok
15.04.2026	56.78	42.09	14.79	30.236	16.826	29.785	16.690	4.31	4.37	1.542	0.619	0.923	24.0		Ok
16.04.2026	54.23	40.83	13.24	30.616	16.832	30.198	16.705	4.29	4.31	1.486	0.599	0.888	24.0		Ok
17.04.2026	57.75	42.79	15.00	29.980	17.038	29.518	16.895	4.31	4.34	1.557	0.638	0.918	24.0		Ok
18.04.2026	57.36	42.87	14.48	30.375	16.847	29.913	16.705	4.36	4.39	1.566	0.633	0.933	24.0		Ok
19.04.2026	54.80	41.29	13.65	31.439	16.233	31.001	16.107	4.09	4.24	1.543	0.585	0.959	24.0		Ok
20.04.2026	54.60	40.20	14.28	30.721	16.769	30.296	16.647	4.35	4.39	1.502	0.586	0.917	24.0		Ok
21.04.2026	57.72	41.93	15.74	29.465	17.188	29.012	17.051	4.46	4.41	1.529	0.630	0.900	24.0		Ok
22.04.2026	56.55	42.03	14.64	31.766	17.853	31.296	17.710	4.42	4.48	1.613	0.656	0.957	24.0		Ok
23.04.2026	58.56	45.92	12.56	40.506	27.155	39.868	26.892	5.75	5.57	2.136	1.101	1.035	24.0		Ok
24.04.2026	59.19	46.54	12.63	40.877	27.345	40.219	27.073	5.68	5.56	2.180	1.125	1.055	24.0		Ok
25.04.2026	58.23	46.09	12.24	41.117	27.568	40.476	27.299	5.62	5.53	2.155	1.122	1.033	24.0		Ok
26.04.2026	58.06	45.91	12.27	42.437	27.112	41.779	26.850	5.64	5.50	2.217	1.099	1.119	24.0		Ok
27.04.2026	59.47	46.75	12.74	40.744	27.283	40.082	27.009	5.75	5.58	2.184	1.128	1.056	24.0		Ok
28.04.2026	58.34	46.74	12.22	42.231	28.545	41.559	28.256	5.29	5.35	2.217	1.180	1.037	24.0	*	HC Tmin
29.04.2026	52.12	41.97	10.02	45.492	31.802	44.887	31.536	5.27	5.42	2.116	1.166	0.949	24.0	*	HC Tmin
30.04.2026	58.27	45.84	12.45	39.899	28.251	39.276	27.979	5.80	5.57	2.093	1.143	0.950	24.0	*	HC Vmin
Средние:	56.63	42.61	14.09	---	---	---	---	4.63	4.61	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	987.721	580.328	972.989	575.375	---	---	50.306	21.933	28.373	720.0		

Дата	V1	V2	M1	M2	Q1	Q2	Q3	Траб
	м3	м3	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч
31.03.2026	57769.070	36774.710	56895.910	36440.390	2973.346	1441.944	1531.403	40309.2
30.04.2026	58756.790	37355.040	57868.900	37015.770	3023.653	1463.877	1559.776	41029.2
Итого:	987.720	580.330	972.990	575.380	50.307	21.933	28.373	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации