

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Пихтовая ул, д. 40А (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-026М (УЗЕЛ 2) Заводской номер: 1412813
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС, ГВС (Раздельный учёт)

Счетчик воды:
Поддача: ЭРСВ-440ЛВ SN 1731966
Обратка: ЭРСВ-440ЛВ SN 1301666
Поддача, горячая вода:
Схема измерений: Пользовательская

Датчик давления:
ДДМ-03Т-1000ДИ SN 8030446
ДДМ-03Т-1000ДИ SN 7121368

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1721585
ВЗЛЕТ ТПС SN 1720904

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	Мтс	Мгв	P1	P2	P3	W1	W2	W3	Wтс	Wгв	ta	Vхв	Тнар	НС
	С°	С°	С°	С°	М³	М³	М³	т	т	т	т	т	т	МПа	МПа	МПа	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	С°	М³	ч	
01.04.2026	65.40	42.09	52.13	23.31	42.43	41.95	16.45	41.61	41.60	16.21	0.02	0.01	16.21	0.40	0.44	0.43	2.73	1.76	0.83	0.97	0.83	0.00	0.00	24.00	
02.04.2026	65.37	42.59	52.92	22.78	43.38	42.97	16.20	42.53	42.60	15.96	-0.15	-0.06	15.96	0.41	0.45	0.44	2.78	1.82	0.82	0.97	0.82	0.00	0.00	24.00	
03.04.2026	65.65	43.68	52.69	21.97	46.09	45.83	14.87	45.18	45.41	14.65	-0.51	-0.23	14.65	0.40	0.46	0.45	2.97	1.98	0.75	0.99	0.75	0.00	0.00	24.00	
04.04.2026	64.78	41.69	52.77	23.09	41.30	40.86	15.91	40.51	40.52	15.68	-0.04	-0.02	15.68	0.39	0.43	0.44	2.63	1.70	0.79	0.93	0.79	0.00	0.00	24.00	
05.04.2026	64.90	40.97	52.29	23.93	39.99	39.43	20.03	39.22	39.12	19.75	0.27	0.11	19.75	0.40	0.44	0.43	2.55	1.61	0.98	0.94	0.98	0.00	0.00	24.00	
06.04.2026	63.73	40.29	50.77	23.44	40.41	39.73	16.91	39.66	39.43	16.68	0.59	0.24	16.68	0.40	0.44	0.44	2.53	1.61	0.81	0.93	0.81	0.00	0.00	24.00	
07.04.2026	64.35	40.49	50.98	23.86	41.48	40.80	16.75	40.69	40.48	16.51	0.52	0.21	16.51	0.40	0.45	0.45	2.62	1.65	0.83	0.97	0.83	0.00	0.00	24.00	
08.04.2026	64.62	40.33	51.10	24.29	40.42	39.66	17.59	39.65	39.35	17.35	0.76	0.30	17.35	0.40	0.44	0.43	2.57	1.61	0.85	0.96	0.85	0.00	0.00	24.00	
09.04.2026	67.57	43.44	51.18	24.13	48.82	48.01	17.59	47.81	47.57	17.34	0.49	0.23	17.34	0.40	0.46	0.43	3.24	2.09	0.85	1.15	0.85	0.00	0.00	24.00	
10.04.2026	64.16	40.25	51.23	23.91	43.23	42.47	17.23	42.42	42.14	16.98	0.65	0.27	16.98	0.41	0.45	0.45	2.73	1.71	0.85	1.01	0.85	0.00	0.00	24.00	
11.04.2026	64.13	38.93	52.02	25.20	39.38	38.65	18.10	38.64	38.37	17.85	0.70	0.27	17.85	0.40	0.43	0.45	2.48	1.51	0.87	0.97	0.87	0.00	0.00	24.00	
12.04.2026	64.49	39.07	50.71	25.42	38.98	38.28	18.93	38.24	38.00	18.66	0.61	0.23	18.66	0.39	0.42	0.44	2.47	1.50	0.93	0.97	0.93	0.00	0.00	24.00	
13.04.2026	65.26	40.46	51.18	24.80	41.78	41.14	16.36	40.96	40.82	16.13	0.35	0.14	16.13	0.40	0.44	0.46	2.68	1.67	0.82	1.01	0.82	0.00	0.00	24.00	
14.04.2026	65.49	41.76	52.25	23.73	44.02	43.39	17.71	43.16	43.03	17.44	0.30	0.13	17.44	0.40	0.45	0.46	2.83	1.81	0.91	1.02	0.91	0.00	0.00	24.00	
15.04.2026	65.20	41.33	51.12	23.87	42.15	41.49	15.75	41.33	41.15	15.52	0.42	0.17	15.52	0.41	0.46	0.46	2.70	1.72	0.78	0.98	0.78	0.00	0.00	24.00	
16.04.2026	65.68	41.78	49.45	23.90	43.34	42.73	17.24	42.49	42.37	17.01	0.28	0.12	17.01	0.40	0.45	0.45	2.80	1.78	0.83	1.01	0.83	0.00	0.00	24.00	
17.04.2026	65.19	42.31	52.19	22.88	45.16	44.57	14.74	44.28	44.19	14.53	0.21	0.09	14.53	0.41	0.46	0.46	2.89	1.88	0.74	1.01	0.74	0.00	0.00	24.00	
18.04.2026	64.62	41.73	50.57	22.89	43.51	42.81	15.19	42.68	42.46	14.97	0.52	0.22	14.97	0.40	0.45	0.46	2.76	1.79	0.76	0.97	0.76	0.00	0.00	24.00	
19.04.2026	64.04	40.80	50.41	23.24	41.99	41.22	20.74	41.20	40.89	20.46	0.74	0.31	20.46	0.40	0.44	0.44	2.64	1.69	0.99	0.95	0.99	0.00	0.00	24.00	
20.04.2026	64.36	40.93	51.42	23.43	43.56	42.80	17.73	42.74	42.46	17.49	0.66	0.28	17.49	0.41	0.45	0.46	2.76	1.76	0.86	1.00	0.86	0.00	0.00	24.00	
21.04.2026	66.74	41.40	51.58	25.34	43.40	42.59	16.24	42.53	42.25	15.99	0.65	0.28	15.99	0.42	0.47	0.46	2.84	1.77	0.83	1.08	0.83	0.00	0.00	24.00	
22.04.2026	64.99	41.11	50.22	23.88	44.23	43.47	17.25	43.38	43.12	17.01	0.59	0.26	17.01	0.42	0.47	0.47	2.83	1.79	0.85	1.03	0.85	0.00	0.00	24.00	
23.04.2026	65.95	42.11	53.14	23.84	46.74	46.08	17.95	45.81	45.69	17.69	0.27	0.12	17.69	0.41	0.47	0.60	3.03	1.94	0.91	1.09	0.91	0.00	0.00	24.00	
24.04.2026	65.93	42.92	51.15	23.01	48.12	47.59	14.68	47.17	47.17	14.47	0.00	0.00	14.47	0.42	0.49	0.61	3.12	2.03	0.73	1.08	0.73	0.00	0.00	24.00	
25.04.2026	64.96	40.48	52.47	24.48	40.58	39.89	18.82	39.80	39.58	18.55	0.55	0.22	18.55	0.42	0.46	0.60	2.59	1.62	0.94	0.97	0.94	0.00	0.00	24.00	
26.04.2026	65.33	40.63	52.56	24.70	40.84	40.15	20.46	40.05	39.83	20.17	0.54	0.22	20.17	0.42	0.46	0.59	2.62	1.63	1.02	0.99	1.02	0.00	0.00	24.00	
27.04.2026	66.80	40.74	53.81	26.06	39.40	38.77	15.98	38.60	38.46	15.74	0.38	0.15	15.74	0.41	0.45	0.61	2.57	1.59	0.81	0.99	0.81	0.00	0.00	24.00	
28.04.2026	47.41	29.84	51.04	17.57	11.73	11.38	18.24	11.36	11.28	17.99	0.76	0.09	17.99	0.71	0.47	0.58	0.97	0.50	0.87	0.47	0.87	0.00	0.00	24.00	*
29.04.2026	36.28	24.80	46.04	11.48	17.21	16.55	17.84	16.90	16.44	17.62	2.75	0.46	17.62	0.57	0.43	0.61	1.03	0.61	0.81	0.42	0.81	0.00	0.00	24.00	*
30.04.2026	64.52	39.80	50.43	24.72	40.19	39.00	14.60	39.43	38.71	14.40	1.84	0.72	14.40	0.39	0.41	0.61	2.55	1.58	0.72	0.97	0.72	0.00	0.00	24.00	
Средние:	63.60	40.29	51.39	23.31	---	---	---	---	---	---	0.52	---	---	0.42	0.45	0.49	---	---	---	---	---	0.00	---	---	
Итого:	---	---	---	---	1223.86	1204.26	514.07	1200.02	1194.49	506.81	---	5.53	506.81	---	---	---	78.51	49.70	25.31	28.82	25.31	---	0.00	720.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Мтс	Мгв	W1	W2	W3	Wтс	Wгв	Тнар
	М³	М³	М³	т	т	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	ч
31.03.2026	154996.91	142843.63	47040.77	150646.32	140609.08	46399.74	10214.76	46386.28	11949.87	8606.64	2271.16	3326.10	2270.59	88228.88
30.04.2026	156220.77	144047.89	47554.84	151846.34	141803.57	46906.55	10220.29	46893.09	12028.38	8656.34	2296.47	3354.91	2295.90	88948.88
Итого:	1223.86	1204.26	514.07	1200.02	1194.49	506.81	5.53	506.81	78.51	49.70	25.31	28.82	25.31	720.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Пихтовая ул, д. 40А (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-026М (УЗЕЛ 1) Заводской номер: 1703703
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: ЭРСВ-440ЛВ SN 1731966
Обратка: ЭРСВ-440ЛВ SN 1301666
Схема измерений: Пользовательская

Датчик давления:
ДДМ-03Т-1000ДИ SN 8030446
ДДМ-03Т-1000ДИ SN 7121368

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1721585
ВЗЛЕТ ТПС SN 1720904

Дата	t1 С°	t2 С°	dt С°	V1 М³	V2 М³	M1 Т	M2 Т	%	Мтс Т	Мгв Т	P1 МПа	P2 МПа	W1 Гкал	W2 Гкал	Wтс Гкал	Wгв Гкал	ta С°	Vхв М³	Тнар ч	НС
01.04.2026	68.04	43.19	24.85	64.57	63.82	63.22	63.25	-0.05	-0.03	0.00	0.50	0.40	4.31	2.74	1.57	0.00	0.00	0.00	24.00	
02.04.2026	67.92	43.66	24.26	65.99	65.24	64.61	64.64	-0.05	-0.03	0.00	0.51	0.41	4.40	2.83	1.56	0.00	0.00	0.00	24.00	
03.04.2026	68.26	44.59	23.67	70.33	69.58	68.85	68.92	-0.10	-0.07	0.00	0.52	0.41	4.71	3.08	1.63	0.00	0.00	0.00	24.00	
04.04.2026	67.87	42.88	24.99	63.09	62.40	61.78	61.85	-0.12	-0.07	0.00	0.49	0.40	4.20	2.66	1.54	0.00	0.00	0.00	24.00	
05.04.2026	68.18	42.31	25.87	60.98	60.34	59.70	59.82	-0.21	-0.12	0.00	0.50	0.40	4.08	2.54	1.54	0.00	0.00	0.00	24.00	
06.04.2026	67.12	41.48	25.64	61.22	60.58	59.97	60.08	-0.19	-0.12	0.00	0.50	0.41	4.03	2.50	1.54	0.00	0.00	0.00	24.00	
07.04.2026	67.75	41.93	25.82	62.80	62.17	61.49	61.65	-0.25	-0.15	0.00	0.50	0.41	4.17	2.59	1.59	0.00	0.00	0.00	24.00	
08.04.2026	67.48	41.51	25.97	60.68	60.07	59.43	59.58	-0.25	-0.15	0.00	0.50	0.40	4.02	2.48	1.55	0.00	0.00	0.00	24.00	*
09.04.2026	71.00	44.68	26.32	72.20	72.04	70.56	71.36	-1.12	-0.79	0.00	0.52	0.41	5.03	3.17	1.85	0.00	0.00	0.00	24.00	
10.04.2026	67.97	41.82	26.15	64.55	64.27	63.21	63.74	-0.83	-0.53	0.00	0.51	0.41	4.30	2.65	1.65	0.00	0.00	0.00	24.00	
11.04.2026	67.43	40.44	26.99	59.12	58.85	57.90	58.39	-0.85	-0.49	0.00	0.49	0.40	3.91	2.36	1.56	0.00	0.00	0.00	24.00	
12.04.2026	67.42	40.57	26.85	58.48	58.22	57.27	57.77	-0.86	-0.49	0.00	0.48	0.39	3.87	2.33	1.54	0.00	0.00	0.00	24.00	
13.04.2026	68.08	41.90	26.18	62.85	62.60	61.53	62.08	-0.88	-0.55	0.00	0.50	0.40	4.20	2.59	1.61	0.00	0.00	0.00	24.00	
14.04.2026	68.23	43.10	25.13	66.55	66.28	65.15	65.69	-0.83	-0.54	0.00	0.51	0.41	4.45	2.82	1.64	0.00	0.00	0.00	24.00	
15.04.2026	68.16	42.57	25.59	63.96	63.72	62.62	63.17	-0.88	-0.55	0.00	0.52	0.42	4.28	2.68	1.60	0.00	0.00	0.00	24.00	
16.04.2026	68.50	43.07	25.43	65.85	65.63	64.46	65.05	-0.91	-0.59	0.00	0.51	0.41	4.42	2.79	1.64	0.00	0.00	0.00	24.00	
17.04.2026	68.44	43.83	24.61	68.64	68.39	67.19	67.77	-0.85	-0.57	0.00	0.52	0.41	4.61	2.96	1.65	0.00	0.00	0.00	24.00	
18.04.2026	67.92	43.37	24.55	66.26	66.00	64.88	65.41	-0.82	-0.53	0.00	0.51	0.41	4.41	2.82	1.59	0.00	0.00	0.00	24.00	
19.04.2026	67.50	42.40	25.10	63.98	63.73	62.66	63.19	-0.84	-0.53	0.00	0.50	0.40	4.24	2.67	1.57	0.00	0.00	0.00	24.00	
20.04.2026	67.92	42.30	25.62	66.32	66.08	64.93	65.52	-0.89	-0.58	0.00	0.51	0.41	4.42	2.76	1.66	0.00	0.00	0.00	24.00	
21.04.2026	70.38	42.97	27.41	66.08	65.93	64.61	65.35	-1.14	-0.74	0.00	0.53	0.43	4.55	2.78	1.77	0.00	0.00	0.00	24.00	
22.04.2026	68.43	42.58	25.85	67.45	67.22	66.03	66.63	-0.92	-0.61	0.00	0.53	0.42	4.53	2.82	1.71	0.00	0.00	0.00	24.00	
23.04.2026	68.93	43.51	25.42	71.18	70.92	69.66	70.28	-0.89	-0.62	0.00	0.53	0.42	4.81	3.04	1.77	0.00	0.00	0.00	24.00	
24.04.2026	68.85	44.32	24.53	73.82	73.52	72.24	72.83	-0.82	-0.59	0.00	0.55	0.43	4.99	3.22	1.77	0.00	0.00	0.00	24.00	
25.04.2026	68.44	42.08	26.36	62.26	62.04	60.94	61.52	-0.94	-0.57	0.00	0.52	0.42	4.18	2.57	1.60	0.00	0.00	0.00	24.00	
26.04.2026	68.74	42.26	26.48	62.70	62.46	61.36	61.93	-0.92	-0.57	0.00	0.52	0.42	4.23	2.60	1.62	0.00	0.00	0.00	24.00	
27.04.2026	70.05	42.30	27.75	60.83	60.63	59.50	60.10	-1.02	-0.61	0.00	0.51	0.41	4.16	2.54	1.62	0.00	0.00	0.00	24.00	
28.04.2026	52.90	33.77	19.13	18.23	18.41	17.59	18.22	-3.50	-0.63	0.00	0.73	0.46	1.60	0.81	0.79	0.00	0.00	0.00	24.00	*
29.04.2026	38.66	26.74	11.92	22.15	22.04	21.72	21.89	-0.80	-0.17	0.00	0.62	0.43	1.42	0.81	0.61	0.00	0.00	0.00	24.00	*
30.04.2026	67.51	39.63	27.88	54.27	54.08	53.15	53.68	-0.99	-0.53	0.00	0.47	0.39	3.59	2.11	1.48	0.00	0.00	0.00	24.00	
Средние:	66.80	41.73	25.08	---	---	---	---	-0.79	---	---	0.52	0.41	---	---	---	---	0.00	---	---	
Итого:	---	---	---	1847.37	1837.27	1808.20	1821.35	---	-13.15	0.00	---	---	124.13	77.32	46.81	0.00	---	0.00	720.00	

Дата	V1 М³	V2 М³	M1 Т	M2 Т	Мтс Т	Мгв Т	W1 Гкал	W2 Гкал	Wтс Гкал	Wгв Гкал	Тнар ч
31.03.2026	145857.76	122480.72	141635.27	120921.18	20714.09	0.00	11452.53	7300.30	4152.23	0.00	65810.62
30.04.2026	147705.13	124317.99	143443.47	122742.53	20700.94	0.00	11576.66	7377.62	4199.04	0.00	66530.62
Итого:	1847.37	1837.27	1808.20	1821.35	-13.15	0.00	124.13	77.32	46.81	0.00	720.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации