

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Косьвинская ул, д. 7 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400452
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: Взлет ЭР ЭРСВ-440(540)Ф SN 2114556
Обратка:

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И SN а628816
Коммуналец СДВ-И SN а628815

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 409009/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 409009/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.05.2026	67.82	42.67	25.15	121.31	119.12	1.82	0.42	0.33	3.05	0.00	3.05	5.00	0.20	24.00	
02.05.2026	67.50	42.97	24.53	123.75	121.44	1.88	0.42	0.32	3.03	0.00	3.03	5.00	0.20	24.00	
03.05.2026	67.85	43.92	23.93	130.25	127.87	1.84	0.43	0.32	3.12	0.00	3.12	5.00	0.20	24.00	
04.05.2026	68.08	44.23	23.85	126.56	124.19	1.89	0.42	0.32	3.02	0.00	3.01	5.00	0.20	24.00	
05.05.2026	68.47	44.84	23.63	122.69	120.44	1.85	0.41	0.31	2.89	0.00	2.90	5.00	0.20	24.00	
06.05.2026	68.55	45.98	22.57	127.94	125.62	1.83	0.42	0.31	2.88	0.00	2.88	5.00	0.20	24.00	
07.05.2026	68.71	46.69	22.02	84.87	83.32	1.84	0.43	0.31	1.88	0.00	1.88	5.00	0.20	24.00	
08.05.2026	23.07	22.12	0.95	0.00	0.00	---	0.05	0.06	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
09.05.2026	19.32	18.63	0.69	0.00	0.00	---	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
10.05.2026	15.95	15.14	0.81	0.00	0.00	---	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
11.05.2026	15.08	14.39	0.69	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
12.05.2026	15.38	14.82	0.56	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
13.05.2026	15.90	15.39	0.51	0.00	0.00	---	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
14.05.2026	16.97	16.41	0.56	0.00	0.00	---	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
15.05.2026	18.20	17.45	0.75	0.00	0.00	---	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
16.05.2026	19.13	18.25	0.88	0.00	0.00	---	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
17.05.2026	19.73	18.82	0.91	0.00	0.00	---	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
18.05.2026	20.27	19.45	0.82	0.00	0.00	---	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
19.05.2026	20.83	20.17	0.66	0.00	0.00	---	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
20.05.2026	21.13	20.70	0.43	0.00	0.00	---	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
21.05.2026	20.19	19.71	0.48	0.00	0.00	---	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
22.05.2026	20.20	19.75	0.45	0.00	0.00	---	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
23.05.2026	20.55	20.01	0.54	0.00	0.00	---	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
24.05.2026	20.74	20.07	0.67	0.00	0.00	---	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
25.05.2026	20.80	20.10	0.70	0.00	0.00	---	0.18	0.19	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
26.05.2026	19.32	20.12	-0.80	0.00	0.00	---	0.17	0.18	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	19.26	
27.05.2026	20.24	19.77	0.47	0.00	0.00	---	0.05	0.06	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
28.05.2026	19.52	19.04	0.48	0.00	0.00	---	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
29.05.2026	17.73	17.09	0.64	0.00	0.00	---	0.04	0.05	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
30.05.2026	16.90	16.48	0.42	0.00	0.00	---	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
31.05.2026	16.88	16.53	0.35	0.00	0.00	---	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
Средние:	30.03	24.25	5.78	---	---	0.42	0.13	0.11	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	837.37	822.00	---	---	---	19.87	0.00	19.87	---	---	739.26	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
30.04.2026	679246.88	787529.88	135842.13	2.56	135838.86
31.05.2026	680084.25	788351.88	135861.99	2.56	135858.73
Итого:	837.37	822.00	19.87	0.00	19.87

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Косьвинская ул, д. 7 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400452
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: ВЗлет ЭР ЭРСВ-440(540)Ф SN 2114556

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И SN а628816

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 409009/1

Схема измерений: Однотрубная открытая система теплоснабжения

Дата	t3	M3	P3	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	т	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.05.2026	48.50	12.00	0.60	0.52	0.00	0.52	5.00	0.20	24.00	*
02.05.2026	47.21	11.22	0.60	0.48	0.00	0.48	5.00	0.20	24.00	*
03.05.2026	51.38	16.54	0.59	0.76	0.00	0.76	5.00	0.20	24.00	*
04.05.2026	49.54	14.23	0.60	0.64	0.00	0.64	5.00	0.20	24.00	*
05.05.2026	49.68	12.99	0.60	0.58	0.00	0.58	5.00	0.20	24.00	*
06.05.2026	49.87	13.54	0.60	0.61	0.00	0.61	5.00	0.20	24.00	*
07.05.2026	49.87	12.50	0.60	0.55	0.00	0.55	5.00	0.20	24.00	*
08.05.2026	49.34	12.63	0.60	0.57	0.00	0.57	5.00	0.20	24.00	*
09.05.2026	47.41	11.87	0.60	0.51	0.00	0.51	5.00	0.20	24.00	*
10.05.2026	49.32	13.55	0.59	0.60	0.00	0.60	5.00	0.20	24.00	*
11.05.2026	48.90	14.13	0.59	0.61	0.00	0.61	5.00	0.20	24.00	*
12.05.2026	49.62	13.25	0.59	0.60	0.00	0.60	5.00	0.20	24.00	*
13.05.2026	48.65	13.32	0.59	0.58	0.00	0.58	5.00	0.20	24.00	*
14.05.2026	50.56	13.43	0.59	0.61	0.00	0.61	5.00	0.20	24.00	*
15.05.2026	49.48	12.50	0.59	0.55	0.00	0.55	5.00	0.20	24.00	*
16.05.2026	50.18	12.06	0.60	0.55	0.00	0.55	5.00	0.20	24.00	*
17.05.2026	52.13	13.76	0.59	0.64	0.00	0.64	5.00	0.20	24.00	*
18.05.2026	51.32	13.64	0.60	0.64	0.00	0.64	5.00	0.20	24.00	*
19.05.2026	50.36	12.53	0.59	0.57	0.00	0.57	5.00	0.20	24.00	*
20.05.2026	50.75	13.09	0.60	0.60	0.00	0.60	5.00	0.20	24.00	*
21.05.2026	50.09	14.20	0.59	0.64	0.00	0.64	5.00	0.20	24.00	*
22.05.2026	50.54	12.37	0.60	0.57	0.00	0.57	5.00	0.20	24.00	*
23.05.2026	49.90	11.49	0.60	0.51	0.00	0.51	5.00	0.20	24.00	*
24.05.2026	52.41	14.13	0.59	0.67	0.00	0.67	5.00	0.20	24.00	*
25.05.2026	51.41	13.09	0.59	0.61	0.00	0.61	5.00	0.20	24.00	*
26.05.2026	46.84	7.96	0.56	0.33	0.00	0.33	5.00	0.20	24.00	*
27.05.2026	26.44	1.07	0.16	0.03	0.00	0.03	5.00	0.20	24.00	*
28.05.2026	17.98	0.20	0.05	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
29.05.2026	16.69	0.17	0.04	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
30.05.2026	16.19	0.06	0.04	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
31.05.2026	15.75	0.11	0.03	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
Средние:	44.78	---	0.51	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	337.63	---	15.14	0.00	15.14	---	---	744.00	

Дата	M3	Q1	Q2	Q3
	т	ГКал	ГКал	ГКал
30.04.2026	17891.37	138805.70	0.00	138805.70
31.05.2026	18229.00	138820.83	0.00	138820.83
Итого:	337.63	15.14	0.00	15.14

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации
