

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Козьмы Минина ул, д. 5 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400750
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Счетчик воды:

Взлет ЭР ЭРСВ-410(510)Л SN 447075

Взлет ЭР ЭРСВ-410(510)Л SN 446960

Датчик температуры:

ВЗЛЕТ ТПС SN 409720/1

ВЗЛЕТ ТПС SN 409720/2

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.07.2026	20.67	20.09	0.58	0.03	3.05	-195.72	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
02.07.2026	21.05	20.51	0.54	0.05	2.39	-192.30	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
03.07.2026	21.21	20.57	0.64	0.06	1.91	-188.80	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
04.07.2026	21.43	20.87	0.56	0.04	2.17	-192.59	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
05.07.2026	21.62	21.10	0.52	0.03	2.11	-193.46	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
06.07.2026	21.99	21.35	0.64	0.02	1.87	-195.14	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
07.07.2026	22.12	21.59	0.53	0.03	1.99	-194.45	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
08.07.2026	22.33	21.80	0.53	0.02	2.18	-196.54	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
09.07.2026	22.48	21.93	0.55	0.04	2.75	-194.69	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
10.07.2026	22.50	22.08	0.42	0.02	2.54	-196.25	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
11.07.2026	22.57	22.10	0.47	0.05	3.19	-193.71	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
12.07.2026	22.61	22.20	0.41	0.00	2.73	-199.56	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
13.07.2026	22.53	22.18	0.35	0.01	2.12	-198.87	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
14.07.2026	22.52	22.13	0.39	0.03	1.89	-192.92	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
15.07.2026	22.49	22.05	0.44	0.01	2.24	-197.34	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
16.07.2026	22.11	21.62	0.49	0.03	2.37	-194.84	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
17.07.2026	21.91	21.39	0.52	0.05	3.41	-194.33	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
18.07.2026	21.73	21.30	0.43	0.01	4.12	-198.84	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
19.07.2026	21.70	21.33	0.37	0.04	3.48	-195.57	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
20.07.2026	22.19	21.62	0.57	0.00	3.05	-199.48	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
21.07.2026	22.45	21.92	0.53	0.01	3.02	-198.68	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
22.07.2026	22.86	22.20	0.66	0.01	2.61	-198.32	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
23.07.2026	23.10	22.49	0.61	0.07	3.43	-191.89	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	23.98	
24.07.2026	23.34	22.72	0.62	0.02	1.92	-196.09	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
25.07.2026	23.52	22.94	0.58	0.04	1.96	-191.79	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
26.07.2026	23.70	23.10	0.60	0.04	2.21	-193.07	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
27.07.2026	23.90	23.40	0.50	0.02	1.93	-196.72	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
28.07.2026	24.28	23.69	0.59	0.04	2.77	-194.17	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
29.07.2026	24.41	23.83	0.58	0.03	2.54	-195.49	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
30.07.2026	24.43	23.85	0.58	0.03	2.18	-194.57	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	23.99	
31.07.2026	24.33	23.75	0.58	0.02	0.00	200.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
Средние:	22.58	22.05	0.53	---	---	-182.46	0.90	0.50	---	---	---	0.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	0.91	76.14	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	743.96	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
30.06.2026	21578.21	38010.64	14430.67	0.02	14430.65
31.07.2026	21579.12	38086.79	14430.67	0.02	14430.65
Итого:	0.91	76.14	0.00	0.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации