

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Косьвинская ул, д. 7 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400452
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: Взлет ЭР ЭРСВ-440(540)Ф SN 2114556
Обратка:

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И SN а628816
Коммуналец СДВ-И SN а628815

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 409009/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 409009/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.07.2026	20.44	20.20	0.24	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
02.07.2026	20.81	20.56	0.25	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
03.07.2026	20.74	20.44	0.30	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
04.07.2026	21.06	20.75	0.31	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
05.07.2026	21.57	21.31	0.26	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
06.07.2026	22.01	21.68	0.33	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
07.07.2026	22.27	21.94	0.33	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
08.07.2026	22.36	22.06	0.30	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
09.07.2026	22.43	22.15	0.28	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
10.07.2026	22.65	22.48	0.17	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
11.07.2026	22.78	22.59	0.19	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
12.07.2026	22.87	22.65	0.22	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
13.07.2026	22.76	22.53	0.23	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
14.07.2026	22.47	22.26	0.21	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
15.07.2026	22.34	22.10	0.24	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
16.07.2026	21.81	21.53	0.28	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
17.07.2026	21.41	21.13	0.28	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
18.07.2026	21.06	20.81	0.25	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
19.07.2026	21.29	21.02	0.27	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
20.07.2026	22.12	21.84	0.28	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
21.07.2026	22.59	22.31	0.28	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
22.07.2026	22.93	22.64	0.29	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
23.07.2026	23.23	22.91	0.32	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.24	0.00	0.00	5.00	0.20	23.99	
24.07.2026	23.52	23.19	0.33	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
25.07.2026	23.83	23.46	0.37	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
26.07.2026	24.13	23.74	0.39	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
27.07.2026	24.59	24.13	0.46	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
28.07.2026	24.82	24.47	0.35	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
29.07.2026	24.52	24.15	0.37	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
30.07.2026	24.16	23.78	0.38	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.48	0.00	0.00	5.00	0.20	23.98	
31.07.2026	23.65	23.28	0.37	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
Средние:	22.56	22.26	0.29	---	---	0.00	0.01	0.02	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	0.72	0.00	0.00	---	---	743.97	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
30.06.2026	680084.25	788351.88	135862.23	2.56	135858.73
31.07.2026	680084.25	788351.88	135862.95	2.56	135858.73
Итого:	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Косьвинская ул, д. 7 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400452
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: Взлет ЭР ЭРСВ-440(540)Ф SN 2114556

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И SN а628816

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 409009/1

Схема измерений: Однотрубная открытая система теплоснабжения

Дата	t3	M3	P3	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	т	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.07.2026	46.98	11.24	0.60	0.46	0.00	0.46	5.00	0.20	24.00	*
02.07.2026	48.21	12.69	0.59	0.55	0.00	0.55	5.00	0.20	24.00	*
03.07.2026	46.42	10.52	0.59	0.43	0.00	0.43	5.00	0.20	24.00	*
04.07.2026	47.07	10.24	0.60	0.43	0.00	0.43	5.00	0.20	24.00	*
05.07.2026	47.87	10.71	0.59	0.46	0.00	0.46	5.00	0.20	24.00	*
06.07.2026	47.81	11.18	0.59	0.48	0.00	0.48	5.00	0.20	24.00	*
07.07.2026	48.73	11.61	0.59	0.51	0.00	0.51	5.00	0.20	24.00	*
08.07.2026	48.44	11.11	0.59	0.49	0.00	0.49	5.00	0.20	24.00	*
09.07.2026	48.53	11.77	0.59	0.51	0.00	0.51	5.00	0.20	24.00	*
10.07.2026	48.66	11.40	0.59	0.49	0.00	0.49	5.00	0.20	24.00	*
11.07.2026	48.45	9.08	0.60	0.40	0.00	0.40	5.00	0.20	24.00	*
12.07.2026	50.25	12.27	0.60	0.55	0.00	0.55	5.00	0.20	24.00	*
13.07.2026	48.88	10.52	0.60	0.46	0.00	0.46	5.00	0.20	24.00	*
14.07.2026	49.65	10.76	0.60	0.48	0.00	0.48	5.00	0.20	24.00	*
15.07.2026	49.68	10.29	0.60	0.46	0.00	0.46	5.00	0.20	24.00	*
16.07.2026	47.57	10.62	0.60	0.45	0.00	0.45	5.00	0.20	24.00	*
17.07.2026	48.50	11.12	0.60	0.49	0.00	0.49	5.00	0.20	24.00	*
18.07.2026	48.69	10.87	0.60	0.48	0.00	0.48	5.00	0.20	24.00	*
19.07.2026	53.30	22.84	0.59	1.10	0.00	1.10	5.00	0.20	24.00	*
20.07.2026	52.32	19.00	0.60	0.90	0.00	0.90	5.00	0.20	24.00	*
21.07.2026	48.64	10.83	0.60	0.48	0.00	0.48	5.00	0.20	24.00	*
22.07.2026	49.64	11.33	0.59	0.51	0.00	0.51	5.00	0.20	24.00	*
23.07.2026	48.16	9.93	0.60	0.42	0.00	0.42	5.00	0.20	23.99	*
24.07.2026	47.43	9.28	0.60	0.40	0.00	0.40	5.00	0.20	24.00	*
25.07.2026	46.93	8.48	0.60	0.36	0.00	0.36	5.00	0.20	24.00	*
26.07.2026	48.69	10.72	0.59	0.46	0.00	0.46	5.00	0.20	24.00	*
27.07.2026	48.92	9.98	0.59	0.43	0.00	0.43	5.00	0.20	24.00	*
28.07.2026	47.84	9.92	0.59	0.43	0.00	0.43	5.00	0.20	24.00	*
29.07.2026	48.57	10.24	0.59	0.45	0.00	0.45	5.00	0.20	24.00	*
30.07.2026	48.77	9.55	0.60	0.42	0.00	0.42	5.00	0.20	23.98	*
31.07.2026	48.22	10.11	0.60	0.43	0.00	0.43	5.00	0.20	24.00	*
Средние:	48.64	---	0.60	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	350.21	---	15.39	0.00	15.39	---	---	743.97	

Дата	M3	Q1	Q2	Q3
	т	ГКал	ГКал	ГКал
30.06.2026	18500.64	138832.75	0.00	138832.75
31.07.2026	18850.85	138848.14	0.00	138848.14
Итого:	350.21	15.39	0.00	15.39

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации